

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1744961058695** din **18.04.2025**

Obiectul achiziției: **Servicii de proiectare pentru obiectul: Lotul 1 "Reconstrucția rețelei centrale de apă, amplasată pe str.Ștefan cel Mare de la nr.168 (reg. SA "Cet-Nord,") până la Stația de pompare «Răuțel»). (Etapa-I)" și Lotul 2 "Reconstrucția rețelei de apă (aducțiune), amplasată în extravilan, de la rezervoarele de acumulare a apei r-nul Sângerei, s.Dobrogea Veche până la str.Soroca intersecție cu str.Aerodromului din mun.Bălți (Etapa-I)"**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 "Reconstrucția rețelei centrale de apă, amplasată pe str.Ștefan cel Mare de la nr.168 (reg. SA "Cet-Nord,") până la Stația de pompare «Răuțel» (Etapa-I)"	Elaborarea proiectului de execuție	Republica Moldova		conform caietului de sarcini; DPD pe suport de hîrtie în 4 exemplare și în varianta electronică	Conform caietului de sarcini -Conductă PEHD RC PE100 triplustrat (tip 2), cu rezistența crescută la propagarea lentă a fisurii montate în șanț deschis care nu necesită pat de nisip – pentru diametrul conductei până la D800mm (inclusiv). -Căminele de vizitare circulare pentru sistemul de alimentare cu apă conform proiectului tip 901-09-11.84 albumul II „Колодцы водопроводные круглые из сборного железобетона для труб Ду=50-600мм”. -Căminele de vizitare dreptunghiulare pentru sistemul de alimentare cu apă conform proiectului tip 901-09-11.84 albumul IV “Колодцы прямоугольные из бетона для труб Ду=250-1200мм”. -SM SR EN 1917:2010/AC:2010 “Cămine de vizitare și cămine de racord sau de inspecție din beton simplu, beton slab armat și beton armat”.	Conform standardelor, normativelor în construcții și legislației în vigoare ale Republicii Moldova, proiectul urmează să fie elaborat cu respectarea tuturor cerințelor tehnice și de siguranță.
Lotul 2 "Reconstrucția rețelei de apă (aducțiune), amplasată în extravilan, de la rezervoarele de acumulare a apei r-nul Sângerei, s.Dobrogea Veche până la str.Soroca intersecție	Elaborarea proiectului de execuție	Republica Moldova		conform caietului de sarcini; DPD pe suport de hîrtie în 4 exemplare și în varianta electronică	Conform caietului de sarcini -Conductă PEHD RC PE100 triplustrat (tip 2), cu rezistența crescută la propagarea lentă a fisurii montate în șanț deschis care nu necesită pat de nisip – pentru diametrul conductei până la D800mm (inclusiv). -Conductă PEHD RC PE100 SDR17 PN10 monostrat, cu rezistența crescută la propagarea lentă a fisurii montate în șanț deschis care nu necesită pat de nisip – pentru diametrul conductei D1000mm.	Conform standardelor, normativelor în construcții și legislației în vigoare ale Republicii Moldova, proiectul urmează să fie elaborat cu

cu str.Aerodromului din mun.Bălți (Etapa- I)”					-Căminele de vizitare circulare pentru sistemul de alimentare cu apă conform proiectului tip 901-09-11.84 albumul II „Колодцы водопроводные круглые из сборного железобетона для труб Ду=50-600мм”. -Căminele de vizitare dreptunghiulare pentru sistemul de alimentare cu apă conform proiectului tip 901-09-11.84 albumul IV ”Колодцы прямоугольные из бетона для труб Ду=250-1200мм”. -SM SR EN 1917:2010/AC:2010 ”Cămine de vizitare și cămine de racord sau de inspecție din beton simplu, beton slab armat și beton armat”.	respectarea tuturor cerințelor tehnice și de siguranță.
---	--	--	--	--	---	---

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Irina CREȚU În calitate de: Administrator
 Ofertantul: FLUXPROIECT S.R.L. Adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 5/4, ap.30

Specificații de preț

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 , iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1744961058695 din 18.04.2025**

Obiectul achiziției: **Servicii de proiectare pentru obiectul: Lotul 1 ”Reconstrucția rețelei centrale de apă, amplasată pe str.Ștefan cel Mare de la nr.168 (reg. SA ”Cet-Nord,,) până la Stația de pompare «Răuțel»). (Etapa-I)” și Lotul 2 ”Reconstrucția rețelei de apă (aducțiune), amplasată în extravilan, de la rezervoarele de acumulare a apei r-nul Sângerei, s.Dobrogea Veche până la str.Soroca intersecție cu str.Aerodromului din mun.Bălți (Etapa-I)”**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cantitatea și unitatea de masura	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
71322000-1	Lotul 1 ”Reconstrucția rețelei centrale de apă, amplasată pe str. Ștefan cel Mare de la nr.168 (reg. SA ”Cet-Nord,,) până la Stația de pompare «Răuțel») (Etapa-I)”	1 serviciu	566 700,00	680 040,00	566 700,00	680 040,00	pînă la 16 mai 2025, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD25TRPDAA318110D10549AC
71322000-1	Lotul 2 ”Reconstrucția rețelei de apă (aducțiune), amplasată în extravilan, de la rezervoarele de acumulare a apei r-nul Sângerei, s.Dobrogea Veche până la str.Soroca intersecție cu str.Aerodromului din mun.Bălți (Etapa-I)”	1 serviciu	992 000,00	1 190 400,00	992 000,00	1 190 400,00	pînă la 16 mai 2025, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD25TRPDAA318110D10549AC
	TOTAL				1 558 700,00	1 870 440,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Irina CREȚU În calitate de: Administrator

Ofertantul: FLUXPROIECT S.R.L. Adresa: or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 5/4, ap.30