

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **nr. ocds-b3wdp1-MD-1617971049853 (21038359)** din **26.04.2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea aparatelor electrice de uz casnic (aparate de aer conditionat)**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>	Aparate de aer conditionat					
39710000-2	Aparate de aer conditionat 9000 BTU	GREE GWH09ACC seria FAIRY (9000 BTU) inverter inclusiv montarea si materialele necesare pentru traseu frigorific	China	„GREE Electric Appliances ”	Echipamentul oferit trebuie sa fie nou, produs in serie si sa fie de o marca notorie. Aparat de aer conditionat-9000 BTU. Tip perete. Regim functionare: Racire/incalzire. Diapazon de functionare: -15C +46C. Eficienta energetica: A++. Nivel de presiune sonora interioara/ exterioara: de la 20/45dBA. Tehnologie: inverter. <b>Productivitate:</b> Racire – minim 3,0kW; Incalzire – minim 4,0kW. <b>Eficienta Sezoniera:</b> SEER de la 6,80; SCOP de la 4,45. Demontarea aparatelor existente .Montarea aparatelor de aer conditonat noi. Traseu frigorific pina la 7 metri pentru fiecare unitate. Demontare/montarea precum si materialele necesare vor fi incluse in pretul echipamentului oferit.La demontarea/ montarea blocurilor exterioare nu este necesar utilizarea autoturului sau alpinistilor. Blocurile/unitatile exterioare vor fi instalate sub geamuri accesul fiind asigurat din interiorul cladirii. <b>Garantie la aparatele de aer conditionat-</b> minim 3 ani de la producator +2 ani suplimentar de la Vinzator (total 5 ani). Pentru perioada de garantie, Vinzatorul se obliga sa asigura constatarea uneidefectiuni in maximum 8 ore si	Tip - aparat de aer conditionat split de perete 9000BTU . Tehnologie – inverter. Regim functionare: Racire/incalzire/dezumedificare/ventilare.. Diapazon de functionare: -22C +46C. Eficienta energetica: A++. Nivel de presiune sonora interioara/ exterioara: de la 20/40dBA. <b>Productivitate:</b> Racire –3,6kW; Incalzire – 4,3kW. <b>Eficienta Sezoniera:</b> SEER - 6,80; SCOP - 4,10. EER-3,2, C.O.P. – 3,6. Debit de aer (m3/h) -610. In pretul ofertei sunt incluse demontarea aparatelor existente si .montarea aparatelor de aer conditonat noi cu traseu frigorific de pina la 7 metri pentru fiecare unitate inclusiv materialele necesare La demontarea/ montarea blocurilor exterioare nu va fi necesar utilizarea autoturului sau alpinistilor. Blocurile/unitatile exterioare vor fi instalate sub geamuri accesul fiind asigurat din interiorul cladirii. <b>Garantie la aparatele de aer conditionat si la serviciile de montare inclusiv materialele utilizate -62 luni.</b> Pentru perioada de garantie, ne obligam sa asiguram constatarea unei defectiuni in maximum 8 ore si remedierea defectiunii in maxim 7 zile lucratoare de la data reclamarii acesteia de	Certificat de conformitate

				<p>remediarea defectiunii in maxim 7 zile lucratoare de la data reclamarii acesteia de catre Cumparator. Constatarea si remediarea defectiunii se va face la sediul Cumparatorului, iar in cazul unor defectiuni mai grave, echipamentul se va transporta la sediul Vinzatorului de catre acesta. In cazul in care reparatia echipamentelor va dura mai mult de 7 zile lucratoare, Vinzatorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparatiei echipamentului defectat. In cazul imposibilitatii repararii echipamentului defectat, Vinzatorul se obliga sa-l schimbe pe altul nou. Deservirea garantata include costul detaliilor schimbate si a lucrarilor efectuate.</p>	<p>catre Cumparator. Constatarea si remediarea defectiunii se va face la sediul Cumparatorului, iar in cazul unor defectiuni mai grave, echipamentul se va transporta la sediul nostru de catre noi. In cazul in care reparatia echipamentelor va dura mai mult de 7 zile lucratoare, va vom asigura un echipament echivalent pentru perioada reparatiei echipamentului defectat. In cazul imposibilitatii repararii echipamentului defectat, ne obligam sa-l schimbam pe altul nou. Deservirea garantata include costul detaliilor schimbate si a lucrarilor efectuate</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: "Climatsistem" SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Stefan Neaga 66