

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1605609926911</u> din <u>17.11.2020</u>
Denumirea procedurii de achiziție: Aparate de aer conditionat

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	6	7	8
	Bunuri			
Lot 1. Aparate de aer conditionat				
42500000-1	Aparat de aer condiționat (de perete)	Capacitatea 24000 BTU , R410A-R32 ,DC Inverter, IARNĂ/VARĂ nivel minim-maxim zgomot 25-46 db,funcția autodiagnosticare,funcția autocuratare,clasa de eficiențaenergetica A+,diapazonul temperaturii de lucru in regim de racire -15~46, si incalzire -20~24, Inclusiv montarea	Capacitatea 24000 BTU , R410A-R32 ,DC Inverter, IARNĂ/VARĂ nivel minim-maxim zgomot 25-46 db,funcția autodiagnosticare,funcția autocuratare,clasa de eficiențaenergetica A+,diapazonul temperaturii de lucru in regim de racire -15~46, si incalzire -20~24, Inclusiv montarea	Certificat de conformitate
42500000-1	Demontarea aparatului de aer conditionat	Demontarea aparatului de aer conditionat bloc exterior bloc interior.	Demontarea aparatului de aer conditionat bloc exterior bloc interior.	Certificat de conformitate
42500000-1	Traseu frigorific din cupru (izolate),3/8	Pentru 24000 BTU	Pentru 24000 BTU	Certificat de conformitate
42500000-1	Traseu frigorific din cupru (izolate),5/8	Pentru 24000 BTU	Pentru 24000 BTU	Certificat de conformitate
42500000-1	Console (Suporturi)	Pentru 24000 BTU	Pentru 24000 BTU	Certificat de conformitate
42500000-1	Cablu PVC 3*2,5	Cablu electric PVC 3*2,5	Cablu electric PVC 3*2,5	Certificat de conformitate
42500000-1	Tiava (metaloplast) d-16	Tiava pentru drenaj din metaloplast d-16	Tiava pentru drenaj din metaloplast d-16	Certificat de conformitate
42500000-1	Diblu cu surub din metal 14/100	Diblu cu surub din metal 14/100	Diblu cu surub din metal 14/100	Certificat de conformitate
42500000-1	Diblu cu surub din metal 8*60	Diblu cu surub 8*60 pentru fixarea blocului interior	Diblu cu surub 8*60 pentru fixarea blocului interior	Certificat de conformitate
42500000-1	Bulon m-8x30	Bulon din metal m-8x30	Bulon din metal m-8x30	Certificat de conformitate

42500000-1	Piulita m-8	Piulita din metal m-8	Piulita din metal m-8	Certificat de conformitate
42500000-1	Șaiba plata 8,3x200	Șaiba plata din metal 8,3x200	Șaiba plata din metal 8,3x200	Certificat de conformitate
42500000-1	Banda izolanta Laț- 100mm,Lung- 25m	Banda termoizolanta pentru izolarea conductelot	Banda termoizolanta pentru izolarea conductelot . Banda izolanta Laț- 100mm,Lung- 25m	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B