

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7,
iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD -1698952607493 (21113784 din 02.11.2023) din 20.11.2023_
Achiziționarea aparatelor de aer condiționat, inclusiv montarea lor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1: Aparat de aer condiționat de birou 9 000 BTU						
1.1. Aparat de aer condiționat de birou 9 000 BTU	Climatizor TAC-09 CHSD/XAB11 HB inverter (9000 BTU)	China	TCL NETH ERLA NDS B.V. or. Roterda m	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU ;-clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+ -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz;-temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32.-nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014; Termen de garanție nu mai mic de 36 luni.	Tip - split de perete, culoare – alba; - compresor inverter - Agent frigorific R32.Wi-Fi - Puterea frigorifică/termică – 9000 BTU/h. -Clasa energetica - A++ -Puterea nominala de racire (kw/h) – 2.60 - Puterea nominala de incalzire (kw/h) – 2.61 -Temperaturi exterioara admisa (racire) - +18-+47 -Temperaturi exterioara admisa (incalzire) – 15 -+24 -Tensiune/frecventa/faza (V/Hz/Ph) – 220/50/1 -Debit de aer (m3/h) – 420 -Sunet la nivel interior (dB(A))- 24 -Regim de lucru- racire, incalzire, ventilare, uscare Termenul de garanție: 38 luni din data montării.	
1.2. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer	Servicii de montare și punere în funcțiune a	MD	MD	Montarea a 35 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 35 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	

condiționat	aparater de aer condiționat				
Lot 2: Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU					
2.1. Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU	Climatizor TAC-12 CHSD/XAB11 HB inverter (12000 BTU)	China	TCL NETH ERLA NDS B.V. or. Roterdam	<p>Cerințe tehnice minime pentru AAC:</p> <p>-tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter;</p> <p>-capacitate termică 12 000 BTU;</p> <p>-clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+;</p> <p>-sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz;</p> <p>-temperatura exterioară la răcire max. +43 °C;</p> <p>-interval temperatura exterioară la încălzire min. -10°C;</p> <p>-agent termic R32;</p> <p>-nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 "Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz" din 27.05.2014</p> <p>Termen de garanție nu mai mic 36 luni</p>	<p>- Tip - split de perete, culoare – alba;</p> <p>- compresor inverter</p> <p>- Agent frigorific R32.Wi-Fi</p> <p>- Puterea frigorifică/termică – 12000 BTU/h.</p> <p>-Clasa energetica - A++</p> <p>-Puterea nominala de racire (kw/h) – 3.40</p> <p>- Puterea nominala de incalzire (kw/h) – 3.50</p> <p>-Temperaturi exterioara admisa (racire) - +18-+47</p> <p>-Temperaturi exterioara admisa (incalzire) – 15 -+24</p> <p>-Tensiune/frecventa/faza (V/Hz/Ph) – 220/50/1</p> <p>-Debit de aer (m3/h) – 530</p> <p>-Sunet la nivel interior (dB(A))- 25</p> <p>-Regim de lucru- racire, incalzire, ventilare, uscare</p> <p>Termenul de garanție: 38 luni din data montării.</p>
2.2. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	MD	MD	Montarea a 35 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 35 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Ovidiu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „NELDIRO” Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creanga 50