

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1684497278537_ din 19/05/2023
Denumirea procedurii de achiziție: Profilaxia aparatelor de aer condiționat, curățarea, verificarea, diagnosticarea aparatelor

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
	Deservirea aparatelor de aer condiționat: curățarea și verificarea aparatelor, în caz de defect eliberarea actelor de constatare					<ul style="list-style-type: none"> - Curățirea filtrului evaporatorului; - Curățirea evaporatorului blocului interior; - Curățirea ventilatorului blocului interior/exterior; - Curățirea condensatorului de praf și murdărie; - Verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensator) - Curățirea blocului inferior; - Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; - Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; - Diagnosticarea termofizică a climatizorului; 	

						<ul style="list-style-type: none"> - Verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizorului; - Curățarea blocurilor externe și interne de impurități; - Lubrifierea elementelor mobile; <ul style="list-style-type: none"> - Încărcarea cu freon 	
	Total lot 1						
	Lotul 2						
	TOTAL						

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: __Moloșag Eugeniu__ În calitate de: __Manager Vânzări__

Ofertantul: __Amber Moldovanu SRL__ Adresa: __m.Chișinau str.Vadul lui Vodă 68__