

А К Т
о приемки установки в эксплуатацию

Город Кишинёв

«08» апреля 2020г.

Рабочая комиссия, назначенная **SRL "ExFactor-Grup"**
(наименование организации заказчика)

Приказом от «___» №.....

В составе:

Председателя - представителя заказчика **Директор Тону В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии представителей:

Монтажной организации **Тех. Директор Стратулат В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Пусконаладочной организации **Тех. Директор Стратулат В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Органа госпожнадзора
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлены к приемке установки: **автоматической установки порошкового пожаротушения в парковке и автоматической пожарной сигнализации в офисных помещениях**
(наименование установки)

смонтированная в **"Parcare subterana in bloc locativ din str. Cuza-Voda 1/4, mun.Chisinau"**
(наименование объекта)

по **проекту**
(проекту, акту обследования)

разработанному **"UNIC PROIECT GRUP" SRL**
(наименование организации или состав комиссии)

2. Монтажные работы выполнены **SRL "Eventus-Prim"**
(наименование монтажной организации)

с «20» октября 2019г. по «23» марта 2020г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL "Eventus-Prim"**
(наименование пусконаладочной организации)

с «24» марта 2020г. по «08» апреля 2020г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установка автоматической установки порошкового пожаротушения в парковке и автоматической пожарной сигнализации в офисных помещениях прошедшая комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятой в эксплуатацию с «08» апреля 2020г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ.
2. Акт обследования.

Комиссия:

Председатель комиссии
(подпись, место печати)

Члены комиссии:

.....
(подпись, место печати)

.....
(подпись, место печати)



06.05.2020

А К Т
о б о к о н ч а н и и п у с к о н а л а д о ч н ы х р а б о т .

Город Кишинёв

«08» апреля 2020г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **SRL "ExFactor-Grup"** Директор **Тону В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **SRL "Eventus-Prim"**

Тех. Директор Стратулат В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)

установила:

с «24» марта 2020г. по «08» апреля 2020г.

SRL "Eventus-Prim"
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы установок **автоматической установки порошкового пожаротушения в парковке и автоматической пожарной сигнализации в офисных помещениях**.....

(наименование установки)

смонтированной в **"Parcare subterana in bloc locativ din str. Cuza-Voda 1/4, mun.Chisinau"**
(наименование объекта)

согласно проекту и договору подряда №06/10 от 19.10.2019г.

В результате проведенных работ выполнено: пуско-наладка установки автоматической установки порошкового пожаротушения в парковке и автоматической пожарной сигнализации в офисных помещениях, включая испытания работоспособности установок.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установки, прошедшие пусконаладочные работы, считать готовыми для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.


.....
(для дополнительной информации)

К акту прилагается: Ведомость смонтированных приборов и оборудования

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика

Монтажно-наладочной организации.....



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования

” Parcare subterana in bloc locativ din str. Cuza-Voda 1/4, mun.Chisinau”
(наименование строительства)

по проекту “UNIC PROIECT GRUP” SRL

№	Наименование	Тип	Кол-во
1	Извещатель пожарный тепловой	ИП103-5/1	746 шт.
2	Модуль порошкового пожаротушения	Тунгус-9	185 шт.
3	Прибор приёмно-контрольный	Сигнал-20П	5 шт.
4	Светозвуковое табло "Порошок! Не входи!"	Молния-12	6 шт.
5	Контрольно-пусковой блок	С2000-КПБ	17 шт.
6	Резервный источник питания	РИП12 исп.14	10 шт.
7	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	Ultracell	10 шт.
8	Светозвуковое табло "Порошок! Уходи!"	Молния-12	6 шт.
9	Датчик магнитоконтактный	СМК ИО-102-2	6 шт.
10	Светозвуковое табло "Автоматика отключена"	Молния-12	1 шт.
11	Кабельная продукция	КСВВнг-LS	12000м.
12	Пульт управления	С2000-М	1 шт.
13	Блок индикации	С2000-БКИ	2 шт.
14	Пульт управления	С2000-ПУ	1 шт.
15	Прибор приёмно-контрольный	С2000-4	1 шт.
16	Релейный блок	С2000-СП1 исп.01	3 шт.
17	Извещатель пожарный дымовой	ИП212-141	190 шт.
18	Извещатель пожарный ручной	ИПР513-3М	10 шт.
19	Сирена	Маяк-12	21 шт.
20	Реле электроконтактное 12В	МУ4	6 шт.
21	Элемент дистанционного управления	ЭДУ 513-3М	13 шт.

Принял:
(должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал: Тех. Директор Стратулат В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Город Кишинёв

«18» октября 2019г.

Объект: "Parcare subterana in bloc locativ din str. Cuza-Voda 1/4, mun.Chisinau"
(наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика SRL "ExFactor-Grup" Директор Тону В.
(должность, Ф.И.О.)

Монтажно-наладочной организации **SRL "Eventus-Prim" Тех. Директор Стратулат В.В....**
(должность, Ф.И.О.)

Произвела обследование **"Parcare subterana in bloc locativ"**
(наименование объекта)

Находящегося по адресу **str. Cuza-Voda 1/4, mun.Chisinau.....**

И установила, что объект состоит из **одного здания с подземной парковкой.....**
(одного, двух зданий или помещений в одном строении)

Занимаемых АСС
(наименование служб)

Вид строения **железобетонное**
(деревянное, каменное, железобетонное)

Этажность **S+P+2E.....**

Подлежит оборудованию **автоматической установки порошкового пожаротушения в парковке и автоматической пожарной сигнализации в офисных помещениях**
(охранной, пожарной, охранно-пожарной)

Тип извещателей **Тепловой ИП103-5/1, Тунгус-9, дымовой ИП212-141.....**

Приемно-контрольные приборы **Сигнал-20П, С2000-М** установленные в помещении охраны
(название прибора, место установки)

С подключением **с выходом на пост охраны и на ПЦН.....**
(на ПЦН, автономная, с выходом на вахту)

Установка оповещателей **Сирена АСТ-10 на стене в парковке и в коридорах офисных помещений.....**
(название, тип, место установки)

Провода проложить **открыто - 12000м.....**
(открыто, скрыто, протяженность, м.)

Защитить **ПВХ кабель-каналом.....**
(уголком, трубой, металлорукавом, протяженность, м.)

Электропитание установок ОС, ПС, ОПС осуществить от Резервированного источника питания РИП-12В исп.14П

План-схема прилагается (проект).....

Задание заказчику по технической укреплённости объекта прилагается

Выполнение работ по монтажу установки SIn планируется провести в октябре 2019г. - апреле 2020г.

Настоящий акт составлен в трёх экземплярах.

Представители:

Заказчика.....



Монтажно-наладочной организации.....

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the representative of the installation and commissioning organization.

