

Specificații tehnice

| |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1710405015027</u> din 15.03.2024 |
| Obiectul achiziției: „Cazane pe combustibil solid, secții, ventilatoare, boilere, pompe de circulație și pompe submersibile ” |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|---|-----------------|--------------|--|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul 3 | | | | | | |
| Pompă de circulație cu motor cu rotor umed, Q min 10 m ³ /h | Pompa de circulație WITA HE 120 F50 | Polonia | WITA | Motor cu rotor umed; Q minim – 10 m ³ /h la înălțimea minim 5 m; Ø – 40 mm (1½”), Conectare prin flanșe; Distanța între racorduri – 250 mm; Gradul de protecție minim IP 42; Se acceptă diferite modele, care să corespundă parametrilor solicitați | Motor cu rotor umed; Q – 10 m ³ /h la înălțimea maxim 102 m; Ø – 40 mm (1½”), Conectare prin flanșe; Distanța între racorduri – 250 mm; Gradul de protecție IP 42; Consumul de energie: 5 - 127 W | -- |
| Total lot 3 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director
Ofertantul: VILOTERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Meșterul Manole 9/8A