

№: 53

din: 26 aprilie 2021

Consiliului raional Ștefan Vodă

Prin prezenta declarație, operatorul economic "Dromas – Cons" SRL declară că va produce mixturile asfaltice conform noilor cerințe EU (SM SR EN 13108:2016 – Asflat și SM SR EN 13808:2014 – Emulsie bituminoasă) conform cerințelor aprobate în CPD.02.25:2021, publicat pe 26 martie 2021, pentru obiectul [ocds-b3wdp1-MD-1612959296822](#) "Reparația și întreținerea drumurilor din r-l Ștefan Vodă pe anul 2021". Operatorul economic „Dromas – Cons” SRL are deja toate rețetele elaborate pentru producerea mixturilor asfaltice după noile standarde și este la etapa certificării.

Anexat scrisorii sunt cererile și contractul cu organismul de certificare.

Totodată „Dromas – Cons” SRL vă anexează certificate de conformitate pentru pietriș după noile standarde, pentru că la momentul depunerii ofertei nu toate carierele aveau produsele certificate.

Pentru răspîndirea materialului antiderapant, operatorul economic „Dromas – Cons” SRL va utiliza autospeciala pentru tratament bituminos de tip Renault 33FVB2/KERAX 370 DCI (*Principiul de lucru este asemănător. Autospeciala execută lucrări de răspîndire a pietrișului și nisipului pe drum. Rămîne de utilizat doar materialul antiderapant pentru răspîndire*).

Cu respect,

Director general



Piotr DACIN

CERERE

Nr. 197 din 14. 04 2021

CERTIFICARE ☒

EXTINDERE ☐

RECERTIFICARE ☐

1. Identificarea solicitantului:

(producătorul, furnizorul sau reprezentantul său autorizat)

Solicitantul	Denumirea: DROMAS-CONS SRL
	Adresa: mun.Chisinau, or. Vatra, str.Calea Ghidighici 15/1
	e-mail: dromascons.srl@gmail.com / srlldromascons@rambler.ru
	Tel:
Fabricantul produsului	Denumirea: DROMAS-CONS SRL
	Adresa: mun.Chisinau, or. Vatra, str.Calea Ghidighici 15/1
	Adresa web: www.dromas-cons.com
	e-mail: dromascons.srl@gmail.com / srlldromascons@rambler.ru
	Numele si adresa locatiei de fabricatie a produsului: 1. mun.Chisinau, or. Vatra, str.Calea Ghidighici 15/1. 2. r-nul Căușeni, s.Cîrnățeni. 3. mun.Comrat, str.Lenina 2. 4. r-nul Șoldănești, stația Rogojeni.
Persoana de contact	Numele si prenumele: Guzun Alexandru
	Funcția: Director Tehnic
	Tel, e-mail: 069127464. guzunalexandru@gmail.com

2. Identificarea produsului pentru care se solicită certificarea

Denumire produs:	1. Beton asfaltic cu criblură BA 16 2. Beton asfaltic deschis BAD 22,4 3. Beton asfaltic cu criblură BA 8 4. Mixtură asfaltică stabilizată MAS 16
Tip produs:	Asfalt
Domeniul de utilizare preconizat:	
Document normativ ce stabilește cerințe față de produs:	SM SR EN 13108-1:2016 (BA) SM SR EN 13108-5:2016 (MAS) SM SR EN 13108-7:2016 (BAD)
Proces defabricare:	de serie ☒ unicat ☐ din componente ☐

3. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei aplicabil:

1+		1		2+	
----	--	---	--	----	--

4. Limba în care se efectuează evaluările și se redactează documentele de evaluare:

<u>romana</u>		rusă		engleza	
---------------	--	------	--	---------	--

5. Declaratie

Declar ca am luat cunostință si accept cerintele si obligatiile stabilite în "Regulamentul Organismului de Certificare", cod R-1, REGULI GENERALE pentru efectuarea lucrărilor de certificare – RG-1puse la dispozitia solicitantului de OC în „Mapa cu documente informative”. Mă angajez să transmit documentatia produsului, conform cerintelor organismului, să furnizez informațiile necesare solicitate din partea OC pentru efectuarea lucrărilor de certificare.

6. Confirmarea reprezentantului legal al solicitantului:

☒ **Îmi asum responsabilitatea de a respecta condițiile contractuale pentru ce și semnez.**

Informatiile continute in aceasta cerere vor fi considerate confidentiale si nu vor fi divulgate unei terte parti fara consimtamantul solicitantului. Cererea va fi completata de persoane competente, delegate de catre conducerea organizatiei solicitante.

CONTRACT DE CERTIFICARE

NR. 136/CP din 14.04.2021

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Între:

a) **CERTMATCON SRL** cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2 of.4, tel 078191001, e-mail: office@certmatcon.md, cod fiscal 1010600028853, cont IBAN MD68PR002224390029481201 deschis la BC "Procredit Bank" SA, în calitate de organism de certificare, pe de o parte și reprezentată prin Director General Ion PUHA

și

b) **DROMAS-CONS SRL** cu adresa juridică în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1, tel: 69127464, e-mail: dromascons.srl@gmail.com, srldromascons@rambler.ru, cod fiscal 1003600107905, cont IBAN MD36MO2251ASV60471597100, deschis la BC "Mobiasbanka" SA, Chișinău reprezentată prin Director general Piotr DACIN, în calitate de reprezentant al agentului economic solicitant pentru certificarea produsului/Controlului Producției în Fabrică pe de altă parte, conform cererii înregistrată la CERTMATCON SRL.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul contract are drept scop certificarea produsului/Controlului Producției în Fabrică de către CERTMATCON pentru:

2.1 Sistem de evaluare a performanței: *Sistem 2+*

2.1.1 Denumire produs: *Mixturi asfaltice cu criblură BA 8; BA 16; Mixtură asfaltică drenantă BAD 22,4; Mixtură asfaltică stabilizată MAS 16*

Specificație tehnică armonizată aplicabilă: *SM EN 13108-7:2016; SM EN 13108-5:2016; SM EN 13108-1:2016*

2.1.2 Domeniul de utilizare preconizată a produsului: *Construcția drumurilor*

2.1.3 Fabricant: *DROMAS-CONS SRL*

2.1.4 Locația de fabricare a produsului:

- ✓ mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1;
- ✓ rl. Căușeni, s. Cîrnășeni;
- ✓ mun. Comrat, str. Lenina, 2;
- ✓ rl. Șoldănești, stația Rogojeni

3. DREPTURI ȘI OBLIGAȚIUNI ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

3.1 Drepturile CERTMATCON SRL:

3.1.1 Să aplice prevederile legislației, reglementărilor, standardelor și a procedurilor de certificare adecvate, pe toată durata și în toate acțiunile aferente procesului de certificare și de supraveghere.

3.1.2 Să încaseze în avans sumele aferente fiecărei faze de certificare

3.1.3 Să nu acorde certificarea în cazul în care nu se îndeplinesc condițiile de certificare, control

3.1.4 Să inițieze acțiuni de inspecție suplimentare în caz de nerespectare a proceselor, neasigurarea performanțelor la nivelul referențialului precum și în caz de sesizare/autosesizare a extinderii/utilizării certificatului.

3.1.5 Să ia măsuri de suspendare/anulare a certificatului, în cazul neasigurării performanțelor, la nivelul referențialului adoptat la certificare, sau în caz de constatare a utilizării abuzive certificatului.

3.1.6 CERTMATCON are dreptul de a pune la dispoziția organismelor de acreditare datele confidențiale ale operatorilor economici deținute, în vederea evaluării procesului de certificare.



Ediția: 01/20.01.2020



Pagina 1 din 9

CONTRACT DE CERTIFICARE

Anexa 1
la contractul de certificare Nr. 136/CP din 14.04.2021

PROGRAM

Faze	Activități programate	Termen	Responsabil
1.	CONTRACTARE - Comandă solicitant - Perfectare contract de certificare	14.04.2021	Agent economic solicitant Organism de certificare și Agent economic solicitant
2.	EVALUAREA DOCUMENTAȚIE	03.05.2021	Organism de certificare
3.	AUDIT DE CERTIFICARE, INSPECȚIE Elaborare Raport de audit	17.05.2021	Organism de certificare
4.	ÎNCERCARE PRODUS	20.05.2021	Organism de certificare și Agent economic solicitant
5.	EVALUAREA DOSARULUI - Analiză și evaluare Dosar tehnic - Analiză Raport de audit - Analiză Raport privind încercările de tip - Elaborare Raport de evaluare	31.05.2021	Organism de certificare
6.	APROBARE RAPORT EVALUARE - Analiză Raport de evaluare și Dosar de produs - Aprobare certificare	04.06.2021	Organism de certificare
7.	EMITERE CERTIFICAT Emitere certificate de conformitate pentru produs	30.06.2021	Organism de certificare

CERTMATCON SRL

Director general
Ion PUHA




DROMAS-CON SRL

Director general
Piotr DACIN




CERERE

Nr. 198 din 14.04 2021

CERTIFICARE ☒

EXTINDERE ☐

RECERTIFICARE ☐

1. Identificarea solicitantului:

(producătorul, furnizorul sau reprezentantul său autorizat)

Solicitantul	Denumirea: DROMAS-CONS SRL
	Adresa: mun.Chisinau, or.Vatra, str.Calea Ghidighici 15/1
	e-mail: dromascons.srl@gmail.com / srlldromascons@rambler.ru
	Tel:
Fabricantul produsului	Denumirea: DROMAS-CONS SRL
	Adresa: mun.Chisinau, or.Vatra, str.Calea Ghidighici 15/1
	Adresa web: www.dromas-cons.com
	e-mail: dromascons.srl@gmail.com / srlldromascons@rambler.ru
	Numele si adresa locatiei de fabricatie a produsului:
	1. mun.Chisinau, or.Vatra, str.Calea Ghidighici 15/1.
	2. r-nul Căușeni, s.Cîrnățeni.
	3. mun.Comrat, str.Lenina 2.
	4. r-nul Șoldănești, stația Rogojeni.
Persoana de contact	Numele si prenumele: Guzun Alexandru
	Funcția: Director Tehnic
	Tel, e-mail: 069127464. guzunalexandru@gmail.com

2. Identificarea produsului pentru care se solicită certificarea

Denumire produs:	1. Emulsie bituminoasa cationică
Tip produs:	Emulsie bituminoasă
Domeniul de utilizare preconizat:	
Document normativ ce stabilește cerințe față de produs:	SM SR EN 13808:2014 (Emulsie)
Proces defabricare:	de serie ☒ unicat ☐ din componente ☐

3. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei aplicabil:

1+		1		2+	
----	--	---	--	----	--

4. Limba în care se efectuează evaluările și se redactează documentele de evaluare:

romana		rusă		engleza	
---------------	--	-------------	--	----------------	--

5. Declarație

Declar ca am luat cunostință si accept cerintele si obligatiile stabilite în "Regulamentul Organismului de Certificare", cod R-1, REGULI GENERALE pentru efectuarea lucrărilor de certificare – RG-1puse la dispozitia solicitantului de OC în „Mapa cu documente informative”. Mă angajez să transmit documentatia produsului, conform cerintelor organismului, să furnizez informațiile necesare solicitate din partea OC pentru efectuarea lucrarilor de certificare.

6. Confirmarea reprezentantului legal al solicitantului:

☒ **Îmi asum responsabilitatea de a respecta condițiile contractuale pentru ce și semnez.**

Numele si prenumele: Guzun Alexandru

Informatiile continute in aceasta cerere vor fi considerate confidentiale si nu vor fi divulgate unei terte parti fara consimtamantul solicitantului. Cererea va fi completata de persoane competente, delegate de catre conducerea organizatiei solicitante.

CONTRACT DE CERTIFICARE

NR. 137/CP din 14.04.2021

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Între:

a) **CERTMATCON SRL** cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2 of.4, tel 078191001, e-mail: office@certmatcon.md, cod fiscal 1010600028853, cont IBAN MD68PR002224390029481201 deschis la BC "Procredit Bank" SA, în calitate de organism de certificare, pe de o parte și reprezentată prin Director General Ion PUHA

și

b) **DROMAS-CONS SRL** cu adresa juridică în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1, tel: 69127464, e-mail: dromascons.srl@gmail.com; srldromascons@rambler.ru, cod fiscal 1003600107905, cont IBAN MD36MO2251ASV60471597100, deschis la BC "Mobiasbanka" SA, Chișinău reprezentată prin Director general Piotr DACIN, în calitate de reprezentant al agentului economic solicitant pentru certificarea produsului/Controlului Producției în Fabrică pe de altă parte, conform cererii înregistrată la CERTMATCON SRL.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prezentul contract are drept scop certificarea produsului/Controlului Producției în Fabrică de către CERTMATCON pentru:

2.1 Sistem de evaluare a performanței: *Sistem 2+*

2.1.1 Denumire produs: *Emulsie bituminoasă cationică*

Specificație tehnică armonizată aplicabilă: *SM EN 13808:2014*

2.1.2 Domeniul de utilizare preconizată a produsului: *Construcția drumurilor*

2.1.3 Fabricant: *DROMAS-CONS SRL*

2.1.4 Locația de fabricare a produsului:

✓ mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, 15/1;

3. DREPTURI ȘI OBLIGAȚIUNI ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

3.1 Drepturile CERTMATCON SRL:

3.1.1 Să aplice prevederile legislației, reglementărilor, standardelor și a procedurilor de certificare adecvate, pe toată durata și în toate acțiunile aferente procesului de certificare și de supraveghere.

3.1.2 Să încaseze în avans sumele aferente fiecărei faze de certificare

3.1.3 Să nu acorde certificarea în cazul în care nu se îndeplinesc condițiile de certificare, control

3.1.4 Să inițieze acțiuni de inspecție suplimentare în caz de nerespectare a proceselor, neasigurarea performanțelor la nivelul referențialului precum și în caz de sesizare/autosesizare a extinderii/utilizării certificatului.

3.1.5 Să ia măsuri de suspendare/anulare a certificatului, în cazul neasigurării performanțelor, la nivelul referențialului adoptat la certificare, sau în caz de constatare a utilizării abuzive certificatului.

3.1.6 CERTMATCON are dreptul de a pune la dispoziția organismelor de acreditare datele confidențiale ale operatorilor economici deținute, în vederea evaluării procesului de certificare.

3.2 OBLIGAȚIUNILE CERTMATCON SRL:

3.2.1 Să asigure condițiile de securitate și confidențialitate, imparțialitate.

3.2.2 Să utilizeze în activitățile de certificare/inspecție/efectuare de încercări tip/evaluare, numai personal care îndeplinește condițiile de imparțialitate și cu privire la conflictul de interese, inclusiv condițiile privind scurgerea unei perioade de 3 ani de la data la care personalul respectiv a acordat eventual consultanța producătorului referitor la produse, procese, proiectarea produselor supuse certificării.

3.2.3 Să stabilească constanța performanței produselor supuse certificării față de condițiile din referențial



Ediția: 01/20.01.2020



Pagina 1 din 9

CONTRACT DE CERTIFICARE

Anexa 1
la contractul de certificare Nr. 137/CP din 14.04.2021

PROGRAM

Faze	Activități programate	Termen	Responsabil
1.	CONTRACTARE - Comandă solicitant - Perfectare contract de certificare	14.04.2021	Agent economic solicitant Organism de certificare și Agent economic solicitant
2.	EVALUAREA DOCUMENTAȚIE	03.05.2021	Organism de certificare
3.	AUDIT DE CERTIFICARE, INSPECȚIE Elaborare Raport de audit	17.05.2021	Organism de certificare
4.	ÎNCERCARE PRODUS	20.05.2021	Organism de certificare și Agent economic solicitant
5.	EVALUAREA DOSARULUI - Analiză și evaluare Dosar tehnic - Analiză Raport de audit - Analiză Raport privind încercările de tip - Elaborare Raport de evaluare	31.05.2021	Organism de certificare
6.	APROBARE RAPORT EVALUARE - Analiză Raport de evaluare și Dosar de produs - Aprobare certificare	04.06.2021	Organism de certificare
7.	EMITERE CERTIFICAT Emitere certificate de conformitate pentru produs	30.06.2021	Organism de certificare

CERTMATCON SRL
Director general
Ion PUHA



DROMAS-CON SRL
Director general
Piotr DACIN



CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-122-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:

- Betoane
 - Lucrări de inginerie civilă și drumuri
- 0-4 mm; 4-16 mm; 16-32 mm; 32-63 mm; 0-40 mm; 0-63 mm.

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

ACIT-TRANS SRL,
s. Gornoe, r-l Strășeni, Republica Moldova.
Loc de producție: s. Peresecina, r-nul Orhei.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor:

SM SR EN 13242+A1:2010

SM SR EN 12620+A1:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 05.03.2021 și va rămâne valabil până la data de 04.03.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexă, care face parte integrată din acesta.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
martie
2022

de vizat
până în
martie
2023



Director General
Ion PUHA

**ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI
PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-122-2021**

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-4 mm	4-16 mm		16-32 mm		32-63 mm		0-40 mm	0-63 mm
	Standard de referință	SM SR EN 13242 +A1:2010	SM SR EN 13242 +A1:2010	SM SR EN 12620 +A1:2010	SM SR EN 13242 +A1:2010	SM SR EN 12620 +A1:2010	SM SR EN 13242 +A1:2010	SM SR EN 12620 +A1:2010	SM SR EN 13242 +A1:2010	SM SR EN 13242 +A1:2010
Granulozitate, Categorie		Gr 80	G _e 85-15	-	G _e 80-20	-	G _e 85-15	-	G _A 85	G _A 85
Conținut de părți fine, Categorie		f ₃	f ₂	-	f ₂	-	f ₂	-	f ₂	f ₂
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 20		M _{DE} 25		M _{DE} 35	-	M _{DE} 25	M _{DE} 25
Rezistența la fragmentare, Categorie		-	LA ₃₀		LA ₃₀		LA ₃₀	-	-	-
Indice de formă, Categorie		-	SI 20		SI 20		SI ₄₀	-	SI ₂₀	SI ₂₀
Absorbția apei, Categorie/%		-	WA ₂₄₂	-	WA ₂₄₂	-	WA ₂₄₂	-	-	-
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-	F ₄		F ₄		F ₄		-	-
Densitatea în stare uscată, kg/m ³		1,257	1,125		1,101		1,235		1,261	1,245

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 05.03.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.



CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-094-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,

acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN CALCAR PENTRU:

- Betoane: 8-16 mm;
- Lucrări de inginerie civilă și drumuri: 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-32 mm; 32-63 mm

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

IZVORUL DIN PIATRĂ SRL,
str. Lev Tolstoi, 74, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Loc de producție: s. Japca, r-nul Florești.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardelor.

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 21.02.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexă, care face parte integrată din acesta.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-135-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU:

- Betoane

- Lucrări de inginerie civilă și drumuri

Agregat grosier din calcar, sort: 8-22,4 mm; 8-32 mm; 16-31,5 mm; 31,5-63 mm;

Amestec de agregate de calcar, sort 0-8 mm; 0-16 mm; 0-20 mm; 0-32 mm; 0-40 mm

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

PIETRIȘCOM SRL,

str. Costișei, 51, mun. Orhei, Republica Moldova.

Loc de producție: **str. Costișei, 51, mun. Orhei.**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 22.03.2021 și va rămâne valabil până la data de 21.03.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
martie
2022


de vizat
până în
martie
2023



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



**ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN
FABRICĂ, Numărul: CPF-135-2021**

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-8 mm	0-16 mm	0-20 mm	0-32 mm	0-40 mm
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010			
Granulozitate (Declarată), Categorie		G _r 85	G _A 85	G _A 85	G _A 100 (G _T)	G _A 100 (G _T)
Conținut de părți fine, Categorie		f 3	f 1,5	f 1,5	f 2	f 2
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 25	M _{DE} 25	M _{DE} 30	M _{DE} 30
Indice de formă, Categorie		-	SI 20	SI 20	SI 20	SI 20
Absorbția apei, %		-	1,51	1,52	5,62	5,62
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-	Rezistent	Rezistent	-	-
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³		2,62				
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³		1,205	1,165	1,155	1,225	1,261

Caracteristici	Clasă de granulozitate	8-22,4 mm	8-32 mm	16-31,5 mm	31,5-63 mm
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010		
Granulozitate (Declarată), Categorie		G _c 85/20	G _c 85-15	G _c 85-15	G _c 85-15
Conținut de părți fine, Categorie		f 1,5	f 2	f 2	-
Rezistența la uzură, Categorie		-	M _{DE} 25	M _{DE} 25	M _{DE} 30
Rezistența la fragmentare, Categorie		LA 30	-	-	-
Indice de formă, Categorie		SI 40	SI 40	SI 20	-
Absorbția apei, %		2,02	5,00	5,00	-
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		F1	F2	F2	-
Densitatea reală în stare uscată, kg/m ³		2,62	-	-	-
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³		1,075	1,057	-	-

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 22.03.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.



 INCERCOM Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 52 din 15.02.2021	Cod: RÎ-7.8	 MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA SR EN ISO/IEC 17025:2018 14-021
		Ediția: 10	
		Data: 19.11.2020	
		Pagina: 1 / 2	

CENTRUL DE CERCETĂRI ȘI ÎNCERCĂRI DE LABORATOR
al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
 mun. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38
www.incercom.md

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): Amestec de agregat, sort 0-16(1 probă)

Solicitant: SRL „Meteor” r. Anenii noi s. Chetrosu

Scopul încercării: Efectuarea încercărilor de calitate a produselor.

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr.52 din 01.02.2021

Prelevarea mostrelor conform: SM SR EN 13242+A1:2010, mostrele au fost prelevate de către reprezentant “Meteor” S.R.

Locul prelevării mostrelor: Cariera Meteor

Data de prelevare a mostrelor: act de prelevare a mostrelor nr.52 din 01.02.2021

Documentul normativ pentru cerință tehnică:

SM SR EN 13242+A1:2010 „Agregate din material nelegate sau legate hidraulice pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcții de drumuri

Document normativ pentru metodă de încercare:

SM SR EN 933-1:2011 „Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor Partea 1: Determinarea granulozității. Analiza granulometrică prin cernere

SM EN 933-4:2013 „Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor Partea 4: Determinarea formei particulelor. Coeficient de formă

SM SR EN 1097-3:2011 „Încercări pentru determinarea proprietăților mecanice și fizice ale agregatelor. Partea 3: Metode pentru determinarea masei volumice în vrac și a porozității intergranulare

Echipamentul folosit pentru încercări:

Aparat de cântărit PA 4102C certificate de etalonare MD 10 3.2-305/2020 din 25.05.2020


Dulap de uscare tip SNOL 58/350 certificat de etalonare MD 10 3.4-1279/2019 din 04.12.2019

Set de site certificat de etalonare nr.8.1-105—8.1-128 din 2020

Condițiile climaterice la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului, °C +21

Umiditatea relativă a aerului, % 68

 INCERCOM Centrul de Cercetări și Încercări de Laborator	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 52 din 15.02.2021	Cod: RÎ-7.8	 MOLDA REPUBLICA MOLDOVA AN EN ISO/IEC 12025:2018 L1-021
		Ediția: 10	
		Data: 19.11.2020	
		Pagina: 2 / 2	

Data începutului încercării: 10.02.2021

Data finisării încercărilor: 15.02.2021

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Amestesc de agregat, sort 0-16

Denumirea indicilor	U/M	nr./ site	DN pentru produs	DN pentru metoda de încercări	Cerințele conform DN	Date reale
Compoziția granulometrică	%	31,5	SM SR EN 13242+A1:2010 Tab 2	SM SR EN 933-1:2011	100	100
	%	22,4			98-100	99,31
	%	16			80-99	96,83
	%	11,2			-	93,70
	%	8			-	89,89
	%	5,6			-	84,20
	%	4			-	78,26
	%	2			-	69,10
	%	1			-	51,38
	%	0,500			-	13,51
	%	0,250			-	1,98
	%	0,125			-	0,45
	%	0,063			-	0,05
	%	0,063			-	0,00
Categoria dupa granulozitate	-	-	SM SR EN 13242+A1:2010 Tab 2	SM SR EN 933-1:2011	Categorie G	G _A 80
Conținutul de granule alungite și cubice	%	-	SR EN 13242+A1:2010 Pct 4.4	SM EN 933- 4:2013 pct.7	Conform Tab. 6 ≤20	17,4 S/20
Densitatea in stare uscată	mg/m ³	-	-	EN 1097-3:2011 Pct.6	-	1,404

Executantul

/specialist/ Gîrlea V.

/specialist/ Sîrbu D.

Șeful CCÎL ICȘC „INCERCOM”ÎS

Un exemplar a raportului de încercări este predat pentru:

1. “METEOR” SRL
2. CCÎL „INCERCOM”ÎS

Notă 1: Incertitudinea poate fi indicată la solicitarea clientului;

Notă 2: Indicatorii neacoperiți de acreditare se marchează cu *;

Notă 3: Rezultatele obținute prin subcontractare se marchează cu **.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

Rezultatele încercărilor se referă la probele testate. Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Cercetări și Încercări de Laborator al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM”ÎS. Retipărirea raportului de încercări sau reproducerea fără permisiunea Centrului de Cercetări și Încercări de Laborator al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM”ÎS este strict interzisă.

