



УДОСТОВЕРЕНИЕ

за съответствие на продукт за пожарогасене с разпоредбите на Наредба № 8121з-906 от 2015 г.
за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на
съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и
дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол,
обн. ДВ. бр. 62 от 14 Август 2015 г.

(на основание чл. 14, ал. 1 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г.)

рег. № 1983ге -16.....1.07.09.....2021 г.

1. **НАИМЕНОВАНИЕ:** ПЕНООБРАЗУВАТЕЛ, марка „DimiLex AFFF 6%, F-15”
2. **ЗАЯВИТЕЛ:** „ДЯЯН ПРОТЕКШЪН” ЕООД, гр. Казанлък, бул. „Ген. Драгомиров” № 8
3. **ПРОИЗВОДИТЕЛ:** „ДЯЯН ПРОТЕКШЪН” ЕООД, ЕИК 202299286
4. **ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА:** Пенообразувателят марка „DimiLex AFFF 6%, F-15”, е синтетичен филмообразуващ пенообразувател, с температура на замръзване на концентрата минус 16 °С, работна концентрация 6% и клас на ефективност на гасене и най-ниско ниво на устойчивост на обратно възпламеняване I C. Характеристиките на пенообразувателя са оценени, в съответствие с чл. 7, ал. 2 от Наредба № 8121з-906/30.07.2015 г.

Пенообразувателят удовлетворява изискванията на БДС EN 1568-3:2018 „Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели. Част 3: Изисквания за пенообразуватели за пяна с ниска кратност за повърхностно прилагане при несмесващи се с вода течности”, по отношение на: процентно съдържание на утайка; вискозитет; водороден показател (pH); повърхностно напрежение на пенообразувателния разтвор; кратност и изтичане на пяната; гасителна способност и маркировка.

5. **СРОК НА ВАЛИДНОСТ:** 5 години от датата на издаване.

6. **УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ:** Искане № 198300-4140/24.06.2021 г.; Протоколи от изпитване №№ ИЦ-40-46/30.05.2016 г., ИЦ-40-47/30.05.2016 г., ИЦ-3-13/13.08.2020 г., ИЦ-33-26/12.05.2021 г., ИЦ-10-33/01.09.2021 г. и Анализ № 1983р-1665/31.01.2020 г., издадени от ИЦ по ПАБ при ГДПБЗН – МВР, Писмо от 18.06.2021 г. с резултати от изпитване, издадено от МРА Dresden GmbH; Сертификат № 15151 за внедрена система за управление на качеството на производителя.

7. **УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЩЕ ПОСЛУЖИ ЗА:** Удостоверяване на съответствието на продукта за пожарогасене с изискванията, съгласно глава втора от Наредба № 8121з-906 от 2015 г.

Удостоверението може да се обжалва по административен ред пред по-горестоящия административен орган, чрез административния орган, който го е издал, в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК. Удостоверението може да се обжалва и по съдебен ред, чрез органа, който го е издал, пред Административен съд – гр. София в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

- Забележки:**
1. Настоящото Удостоверение се отнася само за този продукт.
 2. Настоящото Удостоверение става невалидно при внасяне на промяна в компонентите на продукта, за който е издадено и в случаите по чл. 15, ал. 4 от Наредба № 8121з-906 от 2015 г.
 3. Извлечения от настоящото Удостоверение не може да се размножават без писмено съгласие на ГДПБЗН-МВР.

ДИРЕКТОР:
ГЛАВЕН КОМИСАР

ИДЖ. Н. НИКОЛОВ

тел.: +359 2/ 98 21 222, e-mail: nspab@mvr.bg