

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1649058082894 (21054443) din 19.04.2022</u>
Obiectul de achiziției: Servicii de deservire a climatizoatelor de tip split

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Servicii de deservire a climatizoatelor de tip split						
Achiziționarea serviciilor de deservire a climatizoarelor de tip split	Achiziționarea serviciilor de deservire a climatizoarelor de tip split	MD	MD	Servicii de deservire a climatizoarelor conform listei serviciilor necesare a fi prestate Anexa 1 în cantitățile și în subdiviziunile teritoriale conform Anexei 2 .	Lista serviciilor prestate în cadrul deservirii climatizoarelor de tip split: Verificarea vizuală la: prezența deteriorărilor mecanice și electrice; filtrele de aer; schimbătoarelor de căldură a vaporizatorului și condensatorului; Verificarea lucrului climatizatorului în toate regimurile; Verificarea lucrului jaluzelelor de ieșire și a mecanismului de acționare; Verificarea corectitudinii sistemului de indicații a regimurilor; Dezasamblarea/asamblarea părților componente ale utilajului; Curățarea schimbătorului de căldură a blocului	

				interior; Curățarea schim bătorului de căldură a blocului exterior cu folosirea agregatului special cu apă sub presiune; Curățarea grilei pentru aerul indecent și a filtrelor de aer; Curățarea corpurilor blocurilor interioare și exterioare; Verificarea căderilor de temperatură la intrare/ieșire a vaporizatorului-presiunii ridicate și joase a conturului frigorific; Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri; Spălarea sistemului de drenare; Verificarea legăturilor electrice și a roților ventilatoarelor; Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, elementelor de legătură; Verificarea tensiunii electrice; Diagnostica termo fizică; Verificarea curentului de lucru a compresorului; Diagnostica blocurilor electrice, cu întocmirea actului corespunzător de verificare; Verificarea fixărilor mecanice, rulmenților și ungerea lor; Analiza măsurărilor efectuate, alcătuirea actului de deteriorării (în caz de necesitate); Consultarea reprezentanțelor Beneficiarului la exploatarea corectă a climatizatoarelor (în caz de necesitate). Folosirea lichidelor speciale pentru dezinfectarea antibacteriană și antistatică a blocului interior, și curățirea blocului exterior cu spălarea sub presiune cu aparatul special. Modulele exterioare de la sediul aparatului central al CNAS și sect. Botanica <u>în mod obligatoriu vor fi deservite cu autoturnul</u>, iar celelalte module a blocurilor cu nivele	
--	--	--	--	---	--

				mai mari de 2 etaje, vor fi deservite doar la necesitate cu autoturnul. În cazul constatării defecțiunilor la climatizatoarele deservite se va întocmi <u>act de defectare în 2 exemplare (1exemplar-gestionarului, 2 exemplar se va prezenta în bir .515 persoanei responsabile din cadrul ACCNAS or.Chișinău str.G.Tudor,3)</u> cu indicarea elementelor ne funcționale cu estimarea costului de reparație. La finisarea deservirii fiecărei partide de climatizatoare, se va semna actul de executare a serviciilor conform contractului. În caz de neutilizare a lichidelor speciale de dezinfectare antibacteriană și antistatică, actul de executare nu va fi semnat și nu se va achita pentru serviciul dat. Cheltuielile de deservire cu autoturnul și cheltuielile de transport sunt incluse în prețul ofertei. Climatizoarele din subdiviziunile teritoriale vor fi deservite conform Anexei 2 din Anunțul de Participare, unde este indicată adresa și cantitățile.	
--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Ovidiu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Neldiro” Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creangă 50/B