

А К Т
о приемки установки в эксплуатацию

Город Кишинёв

«26» марта 2020г.

Рабочая комиссия, назначенная **SRL "PROMILTON"**
(наименование организации заказчика)

Приказом от «___» №.....

В составе:

Председателя - представителя заказчика **Директор Тафратов С.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии представителей:

Монтажной организации **SRL "Eventus-Prim" Тех. Директор Стратулат В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Пусконаладочной организации **SRL "Eventus-Prim" Тех. Директор Стратулат В.В.**
(должность, фамилия, имя, отчество)

Органа госпожнадзора *Sef Asmirc S. Chiriac*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организацией предъявлены к приемке установки: **автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления с подпором воздуха в места эвакуации, автоматизации газораспределительных сетей автоматического порошкового пожаротушения в подземной парковке и автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого комплекса**
(наименование установки)

смонтированная в **"Complex locativ cu parcare subterana S+P+9E din str.Grenoble, mun.Chisinau"**
(наименование объекта)

по проекту **10/17-SI, AIV, AG, АПТ**
(проекту, акту обследования)

разработанному **"Eventus-Prim" SRL**
(наименование организации или состав комиссии)

2. Монтажные работы выполнены **SRL "Eventus-Prim"**
(наименование монтажной организации)

с «15» мая 2018г. по «30» января 2020г.

3. Пусконаладочные работы выполнены **SRL "Eventus-Prim"**
(наименование пусконаладочной организации)

с «31» января 2020г. по «26» марта 2020г.

4. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недоделки устранены (при необходимости указать в приложении к настоящему акту).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ.

Установки автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления с подпором воздуха в места эвакуации, автоматизации газораспределительных сетей автоматического порошкового пожаротушения в подземной парковке и автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого комплекса прошедшие комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с «26» марта 2020г. с оценкой качества работ на ХОРОШО.

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Акт об окончании пусконаладочных работ.
2. Акт обследования.

Комиссия:

Председатель комиссии
(подпись, место печати)

Члены комиссии:

.....
(подпись, место печати)

.....
(подпись, место печати)



05.05.2020

А К Т
об окончании пусконаладочных работ.

Город Кишинёв

«26» марта 2020г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **SRL "PROMILTON"** Директор **Тафратов С.**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации **SRL "Eventus-Prim"**

Тех. Директор **Стратулат В.В.**.....
(должность, фамилия, имя, отчество)

установила:

с «31» января 2020г. по «26» марта 2020г.

SRL "Eventus-Prim".....
(наименование монтажно-наладочной или пусконаладочной организации)

проводились пусконаладочные работы установок автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления с подпором воздуха в места эвакуации, автоматизации газораспределительных сетей автоматического порошкового пожаротушения в подземной парковке и автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого комплекса.....
(наименование установки)

смонтированной в **"Complex locativ cu parcare subterana S+P+9E din str.Grenoble, mun.Chisinau"**.....
(наименование объекта)

согласно проекту 10/17-SI, AIV, AG, АПТ и договору подряда №01/02 от 19.02.2018г.

В результате проведенных работ выполнено: пуско-наладка установок автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления с подпором воздуха в места эвакуации, автоматизации газораспределительных сетей автоматического порошкового пожаротушения в подземной парковке и автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого комплекса, включая испытания работоспособности установок.

С подписанием настоящего акта пусконаладочные работы считаются выполненными, а установки, прошедшие пусконаладочные работы, считать готовыми для предъявления приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

.....
(для дополнительной информации)

К акту прилагается: Ведомость смонтированных приборов и оборудования

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Заказчика

Монтажно-наладочной организации.....



ВЕДОМОСТЬ
смонтированных приборов и оборудования

“Complex locativ cu parcare subterana S+P+9E din str.Grenoble, mun.Chisinau ”.....
(наименование строительства)

по проекту **10/17-SI, AIV, AG, АПТ “Eventus-Prim” SRL**

№	Наименование	Тип	Кол-во
1	Пульт контроля и управления	C2000-M	4 шт.
2	Пост кнопочный с кнопкой	КП101	7 шт.
3	Блок индикации	C2000-БКИ	23 шт.
4	Прибор приёмно-контрольный	Сигнал-20П	70 шт.
5	Пульт управления	C2000-ПУ	5 шт.
6	Контрольно-пусковой блок	C2000-КПБ	108 шт.
7	Резервный источник питания	РИП-12В исп.14	89 шт.
8	Светозвуковое табло "Порошок! Уходи!"	Молния-12	6 шт.
9	Извещатель пожарный дымовой	ИП212-3СУ	1220шт.
10	Извещатель пожарный дымовой автономный	ИП212-142М	1263шт.
11	Сирена	АСТ-10	93 шт.
12	Щит управления сигнализации этажный	ЩУС	80 шт.
13	Реле электроконтактное 12В	МУ4	44 шт.
14	Радиопередатчик	Links	1 шт.
15	Аккумулятор 12В, 7 А/ч	Ultracell	89 шт.
16	Извещатель пожарный ручной	ИПР513-3М	107 шт.
17	Сигнализатор загазованности СН4+СО	LH-88	490 шт.
18	Сигнализатор загазованности СН4+СО	GSD-339	50 шт.
19	Щит управления сигнализации диспетчерской	ЩУС	1 шт.
20	Вентилятор дымоудаления и подпора	ДУ, ПД	6 шт.
21	Клапан отсекающий газа	12В	490 шт.
22	Клапан дымоприёма	КПУ	8 шт.
23	Кабельная продукция	КСВВнг-LS	64000м.
24	Шкаф контрольно-пусковой	ШКП-10	3 шт.
25	Шкаф контрольно-пусковой	ШКП-45	3 шт.
26	Автоматизированный привод открывания дверей	mod.950	2 шт.
27	Светозвуковое табло "Автоматика отключена"	Молния-12	1 шт.
28	Щит управления задвижками	ЩУЗ	1 шт.
29	Модуль порошкового пожаротушения	Тунгус-9	280 шт.
30	Датчик магнитоконтактный	СМК ИО-102-2	8 шт.
31	Светозвуковое табло "Порошок! Не входи!"	Молния-12	6 шт.
32	Элемент дистанционного управления	ЭДУ 513-3М	17 шт.
33	Кнопка отключения автоматики	SB	1 шт.
34	Извещатель пожарный тепловой	ИП103-5/4	1115шт.

Принял:
(должность, фамилия, имя, отчество представителя заказчика)

Сдал: Тех. Директор Стратулат В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество представителя монтажной организации)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Город Кишинёв

«18» февраля 2018г.

Объект: “Complex locativ cu parcare subterana S+P+9E din str.Grenoble, mun.Chisinau”..
(наименование)

Комиссия в составе представителей:

Заказчика **SRL ”PROMILTON” Директор Тафратов С.....**
(должность, Ф.И.О.)

Монтажно-наладочной организации **SRL ”Eventus-Prim” Тех. Директор Стратулат В.В....**
(должность, Ф.И.О.)

Произвела обследование **“Complex locativ cu parcare subterana S+P+9E”**
(наименование объекта)

Находящегося по адресу **str.Grenoble, mun.Chisinau.....**

И установила, что объект состоит из **5 зданий с подземной парковкой.....**
(одного, двух зданий или помещений в одном строении)

Занимаемых **SRL ”PROMILTON”**
(наименование служб)

Вид строения **железобетонное**
(деревянное, каменное, железобетонное)

Этажность **S+P+9E.....**

Подлежит оборудованию **автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления с подпором воздуха в места эвакуации, автоматизации газораспределительных сетей автоматического порошкового пожаротушения в подземной парковке и автономной пожарной сигнализации в квартирах жилого комплекса.....**
(охранной, пожарной, охранно-пожарной)

Тип извещателей **Дымовой ИП212-ЗСУ, ручной ИПР513-ЗМ, дымовой автономный ИП212-142М, ИП103-5/4 тепловой, Тунгус-9.....**

Приемно-контрольные приборы **Сигнал-20П, С2000-М, С2000-КПБ, С2000-БКИ, С2000-ПУ** установленные в помещении охраны.....
(название прибора, место установки)

С подключением **с выходом на пост охраны и на ПЦН.....**
(на ПЦН, автономная, с выходом на вахту)

Установка оповещателей **Сирена АСТ-10 на стене в подъездных коридорах каждого этажа жилого комплекса.....**
(название, тип, место установки)

Провода проложить **скрыто - 64000м.....**
(открыто, скрыто, протяженность, м.)

Защитить пластиковой ПВХ трубой.....
(уголком, трубой, металлорукавом, протяженность, м.)

Электропитание установок ОС, ПС, ОПС осуществить от Резервированного источника
питания РИП-12В исп.04П

План-схема прилагается (проект).....

Задание заказчику по технической укреплённости объекта прилагается

Выполнение работ по монтажу установки SI, AIV, AG, АПТ планируется провести в май
2018г. - март 2020г.

Настоящий акт составлен в трёх экземплярах.

Представители:

Заказчика.....



Монтажно-наладочной организации.....

