

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Denumirea achiziției publice: valoare mică

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model ul articol ului	Tara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
LOTUL NR I: Centrala termică nr. 1 (dotată cu două cazane de tip Biassi-950 kw)						
				Verificarea etanșeității supapelor electromagnetice	Verificarea etanșeității supapelor electromagnetice	
				Verificarea funcționării și reglării parametrilor aparaterlor de securitate	Verificarea funcționării și reglării parametrilor aparaterlor de securitate	
				Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz- aer la sarcina maximală a arzătorului	Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina maximală a arzătorului	
				Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz- aer la sarcina minimală a arzătorului	Reglarea presiunii gazelor și raportului gaz-aer la sarcina minimală a arzătorului	
				Reglarea parametrilor de funcționare a arzătorului in regim automat	Reglarea parametrilor de funcționare a arzătorului in regim automat	

