

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție : MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1562331140641

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea unui ascensor nou pentru pasageri – bolnavi, lucrări de demontare a ascensorului vechi, elaborarea proiectului, montarea, reglarea și punerea în funcțiune a ascensorului nou**

Cod CPV	Denumirea bunurilor, lucrărilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	3	4	5	6	7	8
45111300-1	Lucrări de demontare a ascensorului existent						
45313100-5	Lucrări de montare a ascensorului achiziționat cu punerea în funcțiune						
42416100-6	Ascensor pentru pasageri – bolnavi în blocul de tratament nr. 2, cu instalare	AHZ model Cabina REAL	Turcia	AH& MET	Parametrii tehnici ai ascensorului AP-1000-1.0 (cu permiterea transportării obligatoriu a brancardelor) • Ascensor pentru pasageri 1000 kg la 4 stații, 5 uși de acces, • Cabina cu trecere, trecerea la I stație, • cu cameră de mecanisme (CM), • troliu fără reductor , • panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor,	În conformitate cu specificația tehnică / caiet de sarcini elaborat de autoritatea contractantă	SM EN 81-20:2015; SM EN 81-50:2015

		AHZ model Cabina REAL	Turcia	AH& MET	- cabina- dimensiunile minime: lățimea - 1250 mm, lungimea - 2200 mm, înălțimea - 2100 mm - Balustrada din oțel inoxidabil, - Oglindă , - Panou de comandă în cabină cu display LCD, - Legătură telefonică în cabină (GSM) - Pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil decorativ, - Podul cabinei - inox oglindă, - Podeaua din marmoră artificială - Ușile puțului din oțel inoxidabil decorativ la toate stațiile cu dimensiunile 1100*2000 mm - Înrămarea ușilor puțului (откос) din oțel inoxidabil la toate stațiile, - Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS, în caz de pană electrică cabina ajunge la stația următoare și deschide ușile cabinei pentru evacuarea pasagerilor automat, - Buton de chemare cu antivandal incorporat, cu sistemă limitată de acces a apelului ascensorului, - Display LSD la fiecare etaj, - Ventilare forțată în cabină, - viteza 1 m/s, - ușile cabinei echipate cu fotobarier și cu deschidere automată acționată de motor electric cu convertor de frecvență, - dispozitiv de limitare a sarcinei cabinei	În conformitate cu specificația tehnică / caiet de sarcini elaborat de autoritatea contractanta	
--	--	-----------------------------	--------	------------	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Nicolaev Pavel În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Liftmontaj Adresa: or. Chișinău, str. M. Manole 6/2