

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1777538715368 din 30.04.2026
Obiectul achiziției: Bunuri electrocasnice

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 3: Aparate de aer condiționat						
3.1. Aparat de aer condiționat 12 000 BTU, inclusiv instalarea	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	<p>Cerințe tehnice minime pentru AAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; - capacitate termică 12 000 BTU; Clasa de eficiență energetică, conform standardului nou UE: A; Clasa A în regim de răcire (SEER); Clasa A în regim de încălzire (SCOP); - sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; - temperatura exterioară la răcire maxim +43°C; - temperatura exterioară la încălzire minim -10°C; - agent termic R32; - telecomandă; 	<p>Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT , 12000 BTU/h:</p> <p>Capacitatea la răcire/încălzire medie: 3400-3500W;</p> <p>Capacitatea la răcire: 1000 ~ 3770)W;</p> <p>Capacitatea la încălzire: 1000 ~ 3810)W;</p> <p>Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1130 (290 ~ 1500)/1005 (290 ~ 1720);</p> <p>Suprafața deservită (m²): 35;</p> <p>Clasa A în regim de răcire (SEER);</p> <p>Clasa A în regim de încălzire (SCOP);</p> <p>Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 25 - nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014.</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p>- nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014.</p> <p><i>Documentația tehnică deplină, inclusiv Eticheta privind eficiența energetică /clasa energetică corespunzătoare bunului.</i></p> <p>Adresa de livrare: Mun. Chișinău, Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru, 1; Casa de odihnă „La Nistru” din satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari.</p> <p>Termen de garanție: minim 36 de luni.</p>	<p>Documentația tehnică deplină, inclusiv Eticheta privind eficiența energetică /clasa energetică corespunzătoare bunului;</p> <p>Regim de lucru : Răcire/încălzire, ventilare, uscare;</p> <p>Inverter: Da;</p> <p>Tip unitate: Split de perete;</p> <p>Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova ;</p> <p>Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53°</p> <p>Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32°</p> <p>Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;</p> <p>Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++</p> <p>Culoarea alba;</p> <p>Debit de aer: 550 m3/h;</p> <p>Filtru de tip HD Filter, Golden Fin;</p> <p>Temporizator inteligent, cu posibilitatea de programare a pornirii și opririi;</p> <p>Telecomanda: da;</p> <p>Timer: da</p> <p>Detinerea Service Centru: da, mun. Chisinau, str. Calea Basarabiei 26/4;</p> <p>Indicație: Afișaj LED;</p> <p>Adresa de livrare: Mun. Chișinău, Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru, 1; Casa de odihnă „La Nistru” din satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari.</p> <p>Livrarea si Materiale pentru instalare incluse (traseu frigorific - 3-6 m.l., console, tub drenaj, cablu electric etc) pentru fiecare unitate;</p> <p>Termen de garanție : 36 luni</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3.2 Aparat de aer condiționat 18000 BTU, inclusiv instalarea	KWSM-18IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	<p>Cerințe tehnice minime pentru AAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; - capacitate termică 18000 BTU; Clasa de eficiență energetică, conform standardului nou UE: A; Clasa A în regim de răcire (SEER); Clasa A în regim de încălzire (SCOP); - sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; - temperatura exterioară la răcire maxim +43 °C; - temperatura exterioară la încălzire minim -10 °C; - agent termic R32; - telecomandă; - nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014. 	<p>Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete SPLIT , 18000 BTU/h:</p> <p>Capacitatea la răcire/încălzire medie: 5000-5200W</p> <p>Capacitatea la răcire: 1250 ~ 5910W;</p> <p>Capacitatea la încălzire: 1250 ~ 6070W;</p> <p>Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1580 (330 ~ 2340)/1374 (340 ~ 2520);</p> <p>Suprafața deservită (m²): 50;</p> <p>Clasa A în regim de răcire (SEER);</p> <p>Clasa A în regim de încălzire (SCOP);</p> <p>Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 32 - nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014.</p> <p>Documentația tehnică deplină, inclusiv Eticheta privind eficiența energetică /clasa energetică corespunzătoare bunului;</p> <p>Regim de lucru : Răcire/încălzire, ventilare, uscare;</p> <p>Inverter: Da;</p> <p>Tip unitate: Split de perete;</p> <p>Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova ;</p> <p>Temperaturi exterioare admise (răcire) -18° ~ +53°</p> <p>Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32°</p> <p>Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;</p> <p>Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++</p> <p>Culoarea alba;</p>	

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
				<p><i>Documentația tehnică deplină, inclusiv Eticheta privind eficiența energetică /clasa energetică corespunzătoare bunului.</i></p> <p>Adresa de livrare: Mun. Chișinău, Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru, 1.</p> <p>Termen de garanție: minim 36 de luni.</p>	<p>Debit de aer: 900 m³/h; Filtru de tip HD Filter, Golden Fin; Temporizator inteligent, cu posibilitatea de programare a pornirii și opririi; Telecomanda: da; Timer: da Detinerea Service Centru: da, mun. Chisinau, str. Calea Basarabiei 26/4; Indicație: Afișaj LED; Adresa de livrare: Mun. Chișinău, Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru, 1. Livrarea și Materiale pentru instalare incluse (traseu frigorific - 3-6 m.l., console, tub drenaj, cablu electric etc) pentru fiecare unitate; Termen de garanție : 36 luni</p>	
3.3. Servicii de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou, existente	12000 Btu	MD	ELPO SRL	<p>Demontarea a 3 aparate de aer condiționat de birou 12000 BTU, existente (la sediul BNM).</p> <p>Adresa de prestare a serviciilor de demontare: Mun. Chișinău, Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru, 1.</p>	<p>Demontarea a 3 aparate de aer condiționat de birou 12000 BTU, existente (la sediul BNM).</p> <p>Adresa de prestare a serviciilor de demontare: Mun. Chișinău, Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru, 1.</p>	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Specificație de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1777538715368 din 30.04.2026**

Obiectul achiziției: **Bunuri electrocasnice**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), MDL	Preț unitar (cu TVA), MDL	Suma totală (fără TVA), MDL	Suma totală (cu TVA), MDL	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 3: Aparate de aer condiționat										
3970000 0-9	Aparat de aer condiționat 12000 BTU, inclusiv instalarea	buc	7	6995,00	8394,00	48965,00	58758,00	În termen de 60 de zile lucrătoare, la solicitarea scrisă (e-mail) a Cumpărătorului. Montarea, instalarea, demontarea bunurilor va fi efectuată în decurs de 2 zile nelucrătoare consecutive din data solicitării transmise în scris (e-mail) de către Cumpărător, după livrarea Bunurilor.	nu se aplică	
3970000 0-9	Aparat de aer condiționat 18000 BTU, inclusiv instalarea	buc	2	9545,00	11454,00	19090,00	22908,00			
5100000 0-9	Servicii de demontare a aparatelor de aer condiționat de birou, existente	buc	3	625,00	750,00	1875,00	2250,00			
TOTAL lot 3						69930,00	83916,00			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53