



Fabricat în Moldova

Metar Grup SRL

Str.Doina 191,Ghisinau tel/fax 022-84-45-46
e-mail:metargrup@rambler.ru

Certificat de calitate Nr.146

Amestecuri uscate pentru construcție pe baza de ipsos

”CASA MARE”

SM 262:2005

Nr	Caracteristici măsurate	Indicii real
1	Termenii de priză (min) -început -sfârșit	35 45
2	Rezistența la compresiune kgf/cm ²	15,3 M”15”
3	Umeditatea (%)	0,81
4	Conținutul granular(%) /reziduu pe sita 0,2/	19,21
5	Capacitatea de reținere a apei (%)	98,4
7	Adeziunea la suport (Mpa)	0,35

Data fabricării 10.01.2022

Nr.lotului 02

Masa netă (kg) 12000

Certificat de conformitate OCpr – 049 11 A007058-17



Semnătura