



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP<sub>GSP</sub> MD 015 11A 50040-25

Data emiterii

03 februarie 2025

Valabil până la

03 februarie 2028

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

### DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din polietilenă sub presiune pentru rețele de alimentare cu apă;  
tipurile, dimensiunile - conform anexei (1 poziție);  
producție în serie

Codul NC MD

3917

## SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM EN 12201:2024

### PRODUCĂTOR

UNIPLAST SRL

RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul țării

MD

### CLIENT

UNIPLAST SRL

RM, mun. Chișinău, str. Pădurii, 6/2

Codul IDNO

1003600128591

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 017 din 03.02.2025.

Raportului de evaluare nr. 6/002-ev din 03.02.2025.

## INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3 (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).

Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 007126



Conducătorul  
organismului de certificare

Angela Postolache



**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
**Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de**  
**Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol**



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

**Anexă**

la certificatul de conformitate

Nr. OC P<sub>GSP</sub> MD 015 11A 50040-24 din 03.02.2025

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului

| Nr. | Tip       | Material                 | Gama de diametre, DN |         |        |        |        |
|-----|-----------|--------------------------|----------------------|---------|--------|--------|--------|
|     |           |                          | SDR11                | SDR13,6 | SDR17  | SDR21  | SDR26  |
| 1   | monostrat | PE80<br>PE100<br>PE100RC | 20÷315               | 25÷315  | 32÷315 | 40÷315 | 50÷315 |

nr. 003678

Conducătorul  
organismului de certificare



Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate