

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1782993030611 din 02.07.2026
Denumirea procedurii de achiziție:	Aparate de aer condiționat, inclusiv montarea

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h, inclusiv montarea	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 2.5 ~ 3.2; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.5 ~ 3.4; - Suprafața deservită (m2): pînă la 30; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 20 ~ 41; - Regim de lucru: Răcire/încălzire; - Inverter: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire): -20° ~ +53°; - Temperaturi exterioare admise (încălzire): -20° ~ +32°; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, , de perete SPLIT , 9000 BTU/h: Capacitatea la răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Capacitatea la încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 800 (240 ~ 1380)/ 700 (240 ~ 1552); Suprafața deservită (m2): pînă la 30; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A)): 25. Regim de lucru : Răcire/încălzire, ventilare, uscare; Inverter: Da; Tip unitate: Split de perete; Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova ; Temperaturi exterioare admise (răcire) -20° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); -20° ~ +32°	

				- Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 500 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire): A+++/A++; - Aparatul de aer conditionat trebuie să fie noi, neutilizate, de ultimă generație și să corespundă integral următoarelor standarde de performanță; - Traseu frigorific: Maxim 7 metri liniari din țevă de cupru izolată, asigurat pentru fiecare aparat în parte; -Elemente de fixare structurale: Console metalice rezistente la coroziune pentru unitatea exterioară, buloane și dibluri de ancorare rapide; -Elemente de izolare și drenaj: Bandă izolanță specială pentru protecția traseului, tub flexibil sau rigid pentru drenajul condensului; -Conexiune electrică: Cablu electric de alimentare și interconectare dimensionat corespunzător puterii aparatelor; -Punere în funcțiune: Executarea vidării traseului, verificarea etanșeității conexiunilor și testarea parametrilor de funcționare în regim de răcire/încălzire; - Termen de garanție: 36 (luni). - Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7 m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, bandă izolanță traseu, tub drenaj, cablu electric necesar). - Locația: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 163, mun. Chișinău – 1 bucată; str. Costiujeni, 5/1, or. Codru, mun. Chișinău – 15 bucăți.	Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Culoarea alba; Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Debit de aer: 500 m3/h; Reglarea direcției fluxului de aer – DA Filtru de tip HD Filter, Golden Fin, antibacterian; Indicație: Afișaj LED; Timer oprire/pornire Da Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Aparatul de aer conditionat vor fi noi, neutilizate, de ultimă generație și să corespundă integral următoarelor standarde de performanță; Traseu frigorific: Maxim 7 metri liniari din țevă de cupru izolată, asigurat pentru fiecare aparat în parte; Elemente de fixare structurale: Console metalice rezistente la coroziune pentru unitatea exterioară, buloane și dibluri de ancorare rapide; Elemente de izolare și drenaj: Bandă izolanță specială pentru protecția traseului, tub flexibil sau rigid pentru drenajul condensului; Conexiune electrică: Cablu electric de alimentare și interconectare dimensionat corespunzător puterii aparatelor; Punere în funcțiune: Executarea vidării traseului, verificarea etanșeității conexiunilor și testarea parametrilor de funcționare în regim de răcire/încălzire; Termen de garanție: 36 (luni). Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7 m.l pentru	
--	--	--	--	--	--	--

					fiecare aparat, console, buloane, bandă izolanță traseu, tub drenaj, cablu electric necesar). Locația: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 163, mun. Chișinău – 1 bucată; str. Costiujeni, 5/1, or. Codru, mun. Chișinău – 15 bucăți.	
Aparat de aer condiționat 12000 BTU/h, inclusiv montarea	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Aparat de aer condiționat, 12000 BTU/h: - Puterea nominală de răcire (kW/h): 3.4 ~ 4.2; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 3.5 ~ 4.4; - Suprafața deservită (m2): 30 ~ 40; - Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 20 ~ 45; - Regim de lucru: Răcire/încălzire; - Invertor: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire): -20° ~ +53°; - Temperaturi exterioare admise (încălzire): -20° ~ +32°; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Circulația aerului în interior (răcire/încălzire) 600 m3/h; - Clasa energetică (încălzire/răcire): A+++ / A++; - Aparatul de aer conditionat trebuie să fie noi, neutilizate, de ultimă generație și să corespundă integral următoarelor standarde de performanță; - Traseu frigorific: Maxim 7 metri liniari din țevă de cupru izolată, asigurat pentru fiecare aparat în parte; - Elemente de fixare structurale: Console metalice rezistente la coroziune pentru unitatea exterioară, buloane și dibluri de ancorare rapide;	Aparat de aer condiționat, KANION, INVERTER, , de perete SPLIT , 12000 BTU/h: Capacitatea la răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Capacitatea la încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1000 (290 ~ 1500)/1000 (290 ~ 1720); Suprafața deservită (m2): 30-40; Nivelul de zgomot la blocul interior (dB (A): 25; Regim de lucru : Răcire/încălzire, ventilare, uscare; Inverter: Da; Tip unitate: Split de perete; Agent frigorific R32 Freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova ; Temperaturi exterioare admise (răcire) -20° ~ +53° Temperaturi exterioare admise (încălzire); - 20° ~ +32° Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire)- A++/A+++ Culoarea alba; Debit de aer: 600 m3/h; Reglarea direcției fluxului de aer – DA Diametru conexiunii, inch 1/4x3/8 Filtru de tip HD Filter, Golden Fin, antibacterian; Indicație: Afișaj LED; Timer oprire/pornire Da Livrarea, descărcarea, instalarea și testarea utilajului, se face din contul agentului economic. Aparatul de aer conditionat vor fi noi, neutilizate, de ultimă generație și să	

				-Elemente de izolare și drenaj: Bandă izolantă specială pentru protecția traseului, tub flexibil sau rigid pentru drenajul condensului; -Conexiune electrică: Cablu electric de alimentare și interconectare dimensionat corespunzător puterii aparatelor; -Punere în funcțiune: Executarea vidării traseului, verificarea etanșeității conexiunilor și testarea parametrilor de funcționare în regim de răcire/încălzire; - Termen de garanție: 36 (luni). - Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7 m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, bandă izolantă traseu, tub drenaj, cablu electric necesar). - Locația: str. Costiujeni, 5/1, or. Codru, mun. Chișinău – 2 bucăți.	corespundă integral următoarelor standarde de performanță; Traseu frigorific: Maxim 7 metri liniari din țevă de cupru izolată, asigurat pentru fiecare aparat în parte; Elemente de fixare structurale: Console metalice rezistente la coroziune pentru unitatea exterioară, buloane și dibluri de ancorare rapide; Elemente de izolare și drenaj: Bandă izolantă specială pentru protecția traseului, tub flexibil sau rigid pentru drenajul condensului; Conexiune electrică: Cablu electric de alimentare și interconectare dimensionat corespunzător puterii aparatelor; Punere în funcțiune: Executarea vidării traseului, verificarea etanșeității conexiunilor și testarea parametrilor de funcționare în regim de răcire/încălzire; Termen de garanție: 36 (luni). Aparate de aer condiționat, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (traseu frigorific 7 m.l pentru fiecare aparat, console, buloane, bandă izolantă traseu, tub drenaj, cablu electric necesar). Locația: str. Costiujeni, 5/1, or. Codru, mun. Chișinău – 2 bucăți.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1782993030611 din 02.07.2026
Denumirea procedurii de achiziție:	Aparate de aer condiționat, inclusiv montarea

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42500000-1	Aparat de aer condiționat, 9000 BTU/h, inclusiv montarea	Bucată	16	6620.00	7944.00	105920,00	127104,00	în termen de 30 zile calendaristice de la semnarea contractului și a solicitării de Cumpărător, la locul indicat		
42500000-1	Aparat de aer condiționat 12000 BTU/h, inclusiv montarea	Bucată	2	6970.00	8364.00	13940.00	16728.00			
	TOTAL, MDL					119860.00	143832.00			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53