

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție : nr. ocds-b3wdp1-MD-1711010402977 din 21.03.2024						
Obiectul achiziției: Achiziționarea pompelor de condens cu motoare electrice pentru turbina ПТ-80/100-13/130-1М nr.1.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Achiziționarea pompelor de condens cu motoare electrice pentru turbina ПТ-80/100-13/130-1М nr.1.	Насос конденсатный КсВ 90-155-С и агрегат электронасосный конденсатный на его основе	Ucraina	ООО «Сумская насосная техника»	Specificația tehnică a pompei: - Tipul pompei necesare: Vertical - Debitul nominal: 80÷100 m³/h; - Înălțimea de pompare: 145÷165 m (coloană H₂O); - Presiunea la aspirație (NPSHr): 2 m (coloană H₂O); - Randamentul pompei în punctul de funcționare - ≥ 73%; - Diametrul nominal la aspirație – 100 mm; - Diametrul nominal la refulare – 200 mm; - Temperatura condensatului la aspirație – până la 100°C. Parametrii tehnici ale motoarelor electrice: - Tipul motorului: Asincron; - Puterea nominală a motorului existent: ≤ 75 kW; - Alimentarea electrică: 380 V, 50 Hz; - Grad de protecție: IP 55; - Temperatura mediului ambiant: + 5...+ 40 °C; - Metalul elementelor rotative a pompelor trebuie să fie din oțel	Температура на входе в насос, К (°C)-443 (170) Давление на входе в насос, МПа (кгс/см ²) не более- 0,95 (9,7) Плотность, кг/м ³ - 1000-897 Водородный показатель при 298 К (25 °C), ед. рН- 6,8-9,2 Максимальный размер твердых частиц, мм-0.1 Максимальная объемная концентрация твердых	Conform pasaportului tehnic anexat

				mecanism de etanșare, care trebuie să fie realizată cu cameră suplimentară de răcire a corpului de etanșare; - Pompele oferite trebuie să fie compatibile cu standardele, normele și regulile în vigoare ale Republicii Moldova; - Pompele și motoarele electrice trebuie să fie livrate cu cuplajul dintre motor și pompă.	частиц, мг/л-5 Конденсат – для обеспечения гидро-затвора, а также для поддержания нормального теплового режима в полостях концевой уплотнения насоса (термобарьер). Давление, МПа (кгс/см²)- Рвх+(0,098...0,147) [Рвх+(1,0...1,5)] Расход, м³/с (м³/ч), не более- 0,14×10⁻³ ... 0,19×10⁻³ (0,5...0,7) Температура, К (°С), не более-313 (40) Количество смазки на одну заправку, кг-0,07-0,10	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Rotaru Vadim În calitate de: director
Ofertantul: Srl Stamdard Impex Adresa: or.Chisinau Ion Creanga 9 ap.
Garantie 24 luni