

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1750924484682 din 26.06.2025
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat pentru magistrala radio-releu CBI

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Condiționar de tip split	Aparat de aer conditionat Auratsu Osaka 12000 Btu	China	TCL	Putere, BTU - min 12000 Suprafata incaperii, m2 – min. 35 Compresor – Inverter Încălzire la: °C - -15...+24 Clasă energoeficienta – min A++ Nivel zgomot, dB - max 20 Consum en. electrică la răcire, kW - max 1.2 Consum en. electrică la încălzire, kW – max 1.1 Greutatea bloc intern, kg - max 9,5 Greutatea bloc extern, kg - max 30 Regimuri de baza - Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Filtru aer – Da Timer oprire/pornire – Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C min - 10...+43 Termen de garanție – min 24 luni.	Putere, BTU - min 12000 Suprafata incaperii, m2 – 35 Compresor – Inverter Încălzire la: °C - -15...+30 Clasă energoeficienta – A++ Nivel zgomot, dB - 43/40/38/35/31/27/22 Consum en. electrică la răcire, kW - 1.13 Consum en. electrică la încălzire, kW – 1.0 Greutatea bloc intern, kg - 7 Greutatea bloc extern, kg - 20 Regimuri de baza - Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare Filtru aer – Da Timer oprire/pornire – Da Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C min - 15...+43 Termen de garanție – min 24 luni.	CE

					Instalarea cu 3 m.l de traseu frigorific inclusa in pret, inclusiv demonizarea aparatului vechi.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.