

Specificații tehnice F 4.1

Numărul procedurii de achiziție 21290620 din 08.10.2024							
Denumirea procedurii de achiziție: Lot 2. Procurare si montarea apometre digitale cu citire a datelor on line							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
1	Apometru cu radiomodul; DN 150	E-BULK DN 150	Italia	Maddalena	Contorul trebuie sa fie certificat și verificat metrologic Fiabilitate și precizie de măsurare ridicată Se poate integra în orice instalație existentă Cu modul Radio ce asigură înregistrarea, memorarea și transmiterea la distanță a datelor de consum.	Contor cu radiomodul ce asigură înregistrarea, memorarea și transmiterea la distanță a datelor de consum, certificat si verificat metrologic cu fiabilitate și precizie de măsurare ridicată, va fi instalat in flanse, sub acoperire(intrun camin de vizitare cu capac sau in cladire)	

2	Apometru cu radiomodul, IDN 80	E-BULK DN 80	Italia	Maddalena	Contorul trebuie sa fie certificat și verificat metrologic Fiabilitate și precizie de măsurare ridicată Se poate integra în orice instalație existentă Cu modul Radio ce asigură înregistrarea, memorarea și transmiterea la distanță a datelor de consum.	Contor cu radiomodul ce asigură înregistrarea, memorarea și transmiterea la distanță a datelor de consum, certificat si verificat metrologic cu fiabilitate și precizie de măsurare ridicată, va fi instalat in flanse, sub acoperire(intrun camin de vizitare cu capac sau in cladire)	
3	Apometru cu radiomodul consumator casnic	DS SRP DN15	Moldova	Serovstal	Contor apă modular Principiu monojet, cu mecanism numărător complet uscat Fiabilitate și precizie de măsurare ridicată Disponibil în versiunile: 395 un -Dn15, cu diverse lungimi constructive, contorul se poate integra în orice instalație existentă	Contoare cu radiomodul ce asigură înregistrarea, memorarea și transmiterea la distanță a datelor de consum, certificat si verificat metrologic cu fiabilitate și precizie de măsurare ridicată, va fi instalat in flanse, sub acoperire(intrun camin de vizitare cu	

					Cu modul Radio ce asigură înregistrarea, memorarea și transmiterea la distanță a datelor de consum. Contorul trebuie sa fie certificat și verificat metrologic	capac sau in cladire) - 395 buc diametrul nominal DN 15 mm (Q3 2,5 m3/h); presiune admisibilă a apei 16 bar în conformitate cu SM SR EN 14154:2010	
4	Transpotare si montaj						
5	Instalare Program IT de citire si prelucrare date				Program IT de citire la distanta pentru calculator static de birou	Instalarea și configurarea software-ului pentru citirea la distanță a datelor de la contoarele de apă pe computerul de birou	
6	Echipament de transmitere si Citire date la Distanța				Set echipament de transmisie/citire date:Receptor/dispo zitive de configurare date;Concentrator de date radio/digitale; Dispozitive transmisie/receptie radio date, etc	RADIOMODUL LORAWAN	
	TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Constantin Nicolaev** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SC „DEMAVEND” SRL** Adresa: **s.Congaz r.Comrat str. Gorkii 48A**