



 Via Moratello 5/7 - 37045 Legnago (VR) - Italia Tel +39 0442 23289 Fax +39 0442 27821 http://www.madas.it e-mail: qualita@adas.it			DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CONFORMITY STATEMENT			nr. 87105		Date / Data 3/04/24					
						Emis/Issued CEO 							
Client/Customer: "IN GAZ PRO" SRL Destinatar:						D.D.T. n° / FACTURĂ n. 2401548		În conformitate cu:(vezi legenda de pe ultima pagină) In conformity with: (see legend on last page)					
Cantitate Cantitate	Cod	Descriere	Lotto /	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vs.Rif. Ord.: 24/02/24 1 Ns. Rif. Ord.: A/ 2401487											
90	RB50Z 2112	RG/2MBZ DN 50 FL 17-32 MBAR P1= 0,5-5 BAR OPSO/UPSO/RELIEF	U2410 5771	X			X			X			
10	CM04C 008	M16/RM N.C. DN 25 230 VAC P.MAX 500 MBAR	U2410 5895	X	X	X							
5	CM05C 008	M16/RM N.C. DN 32 230 VAC P.MAX 500 MBAR	U2410 5897	X	X	X							
2	VS250000	MVS/1 DN 25 FL GIR. WHO 0,3-6 BAR P.MAX 6 BAR	U2411 6104	X			X			X			
		Vs.Rif. Ord.: 01/03/24 IGOR010324 Ns. Rif. Ord.: A/ 2401531											
20	RB06Z 2112	RG/2MBZ DN 40 17-32 MBAR P1= 0,5-5 BAR OPSO/UPSO/RELIEF	U2410 5585	X			X			X			
		Vs.Rif. Ord.: 12/03/24 IGOR120324 Ns. Rif. Ord.: A/ 2401781											
8	FFMD500000 J50	FGM DN 50 FL 50µM + MIF P.MAX 6 BAR 2 TP-0100	U2412 6625	X		X	X						
8	FGMMD25M0000 J50	FGM DN 25M FL GIR. 50µm + MIF P.MAX 6 BAR 2 TP-0100	U2411 6345	X		X	X						
1	FGMMD25M0000 J50	FGM DN 25M FL GIR. 50µm + MIF P.MAX 6 BAR 2 TP-0100	U2412 6627	X		X	X						
		Vs.Rif. Ord.: 19/03/24 IGOR190324 Ns. Rif. Ord.: A/ 2402007											
1	CX08C0000 008	M16/RM N.C. DN 65 230 VAC P.MAX 6 BAR	U2412 6991	X	X	X	X						
2	FFT500000/12 J50	FGM DN 50 FL 50µM + TP G1/2 P.MAX 6 BAR 2 TP-0100	U2412 6996	X		X	X						

 MADAS[®] s.r.l. Via Moratello 5/7 - 37045 Legnago (VR) - Italia Tel +39 0442 23289 Fax +39 0442 27821 http://www.madas.it e-mail: qualita@adas.it	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CONFORMITY STATEMENT		nr. 87105	Date / Data 3/04/24
			Emis/Issued CEO 	

LEGENDA / LEGENDĂ

n.	În conformitate cu:	În conformitate cu:
1	Procedura MADAS nr.: 7.4 - 7.5 - Operativa 5 (unde este cazul)	Proceduri MADAS nr. 7.4 - 7.5 - Operațional 5 (dacă este cazul)
2	Procedura operativă MADAS nr. 4 Direcții: 2014/30/UE (fostă 2004/108/CE) - Directiva EMC 2014/35/UE (fostă 2006/95/CE) - Directiva LVD	Procedura operațională MADAS nr. 4 Directives: 2014/30/UE (ex 2004/108/CE) - Directiva EMC 2014/35/UE (ex 2006/95/CE) - Directiva LVD
3	Direcția GAS 2009/142/CE până la 20/04/2018Regulamentul (UE) 2016/426 începând cu 21/04/2018	2009/142/CE Directiva GAS până la 20/04/2018Regulamentul (UE) 2016/426 începând cu 21/04/2018
4	Directiva PED 2014/68/UE (fosta 97/23/CE)	Directiva PED 2014/68/UE (ex 97/23/CE)
5	Directiva ATEX 2014/34/UE (ex 94/9/CE) Idoneu pentru zona 1, 2	Directiva ATEX 2014/34/UE (ex 94/9/CE) Potrivit pentru zona 1, 2
6	Directiva ATEX 2014/34/UE (ex 94/9/CE) Idoneu pentru zona 2	Directiva ATEX 2014/34/UE (fosta 94/9/CE) Adequat pentru zona 2
7	Directiva ATEX 2014/34/UE (ex 94/9/CE) Idoneu pentru zonele 1, 21, 2, 22	Directiva ATEX 2014/34/UE (fosta 94/9/CE) Potrivit pentru zona 1, 21, 2, 22
8	Directiva ATEX 2014/34/UE (ex 94/9/CE) Idoneu pentru zonele 2, 22	Directiva ATEX 2014/34/UE (fosta 94/9/CE) Potrivit pentru zona 2, 22
9	SOLO ATTUATORE ELETTRICO EN IEC 60079-0:2018 / IEC 60079-0:2017 EN 6007-1:2014 / IEC 60079-1:2014Certificatul a fost eliberat de: Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - Organism notificat nr. 0477	DOAR ACTUATOR ELECTRIC EN IEC 60079-0:2018 / IEC 60079-0:2017 EN 6007-1:2014 / IEC 60079-1:2014 Certificatul a fost eliberat de: Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - Organism notificat nr. 0477
10	UL 429 Edizione 7 Noiembrie 2013 CAN/CSA C22.2 N. 139-13, Ediția 4 Decembrie 2013	UL 429, Ediția a 7-a, Emis în Noiembrie 2013 CAN/CSA C22.2 Nr. 139-13, Ediția a 4-a, Emis în Decembrie 2013

mod. MADAS/13.09