



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA
SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE
Organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor
Instrucțiune

din „14” 11 2017

T. Sandles

Directorului
reședinței secției de votare nr. _____
a data de „14” noiembrie a.2017 a fost efectuat controlul tehnic de specialitate al stării de apărare împotriva incendiilor a
teritoriului, încăperilor din _____
Reprezentantul organului de control Specialist superior al Secției AII a DSP Rîșcani, locotenent major al s/salvare V. Tiho.
Cu concursul _____
în scopul înlăturării deficiențelor constatate în controlul respectării Normelor și Regulilor de apărare împotriva incendiilor în
conformitate cu art.24 al Legii Republicii Moldova “Privind apărarea împotriva incendiilor” trebuie să luați următoarele măsuri:

Nr.	Specificarea măsurii	Termenul de îndeplinire	note
1.	De dotat încăperile cu mijloace primare de intervenție la incendiu și de instalat în locuri vizibile și accesibile în apropierea ieșirilor din încăperi (RT DSE 1.01. -2005 p. 102)	19.11.17	
2.	Firele electrice provizorii din cabinele de vot de instalat cu izolație dublă. Conexiunea firelor electrice de executat prin metoda de presare, sudare sau cu cleme speciale. (RT DSE 1.01. -2005 p. 50)	19.11.17	
3.	Corpurile de iluminat de protejat cu globuri de sticlă sau plafoane. (RT DSE 1.01. -2005 p. 54c)	19.11.17	
4.	De interzis blocarea căilor de evacuare din încăperi. (RT DSE 1.01. -2005 p. 54a)	permanent	
5.	De interzis folosirea conductorilor cu izolație deteriorată. (RT DSE 1.01. -2005 p. 54)	permanent	
6.	De interzis conectarea la o singură priză mai mult de 3 consumatori. (RT DSE 1.01. -2005 p. 21)	permanent	
7.	De interzis efectuarea lucrărilor cu focul deschis și fumatul în încăperi. (RT DSE 1.01. -2005 p. 21)	permanent	
8.	De interzis păstrarea substanțelor ușor inflamabile și combustibile în încăperea sectorului electoral. (RT DSE 1.01. -2005 p. 21)	permanent	
9.	De interzis blocarea căilor de evacuare. (RT DSE 1.01. -2005 p. 46)	permanent	
10.	De interzis instalarea grătilor la ferestre. (RT DSE 1.01. -2005 p. 34j)	permanent	
11.	De interzis folosirea aparatelor electrice de încălzit de uz casnic. (RT DSE 1.01. -2005 p. 54)	19.11.17	
12.	De instalat indicatoare ale hidranților de incendiu și a rezervoarelor de apă. (RT DSE 1.01. -2005 p. 85)	19.11.17	
13.	Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu de expus la loc vizibil. (RT DSE 1.01. -2005 p. 13)	19.11.17	
14.	De elaborat instrucțiuni privind AII, a aduce la cunoștință membrilor sub semnătură. (RT DSE 1.01. -2005 p. 3)	19.11.17	
15.	Îngă aparatele de telefon de afișat telefon a serviciului pompieri „901”. (RT DSE 1.01. -2005 p. 9)	19.11.17	
16.	Pe baza instrucțiunii date de elaborat plan de măsuri, copiile de prezentat la DPS sec. Rîșcani.	19.11.17	

Măsurile propuse sunt obligatorii pentru factorii de decizie întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, precum și pentru cetățeni.
Împotriva măsurilor cu care nu sunteți de acord se poate ataca în termen de 10 zile de la remiterea prescripției și se depune la organul ierarhic superior inspectoratului supravegherii de Stat a măsurilor contra incendiilor.
specialist superior SAII DSP Rîșcani loc. majoral s/salvare V. Tiho

„14” noiembrie a. 2017

Am primit prescripția spre executare:

semnătura

„14” noiembrie a. 2017

funcția, numele de familie

Rezultatele controlului

Data controlului	Nr. punctelor ne îndeplinite	Controlul efectuat	
		Funcția, numele	Semnătura
12.11.2018	indepl.	V. Tiho	<i>T. Sandles</i>
15.10.2019	indepl.	Melnic G.	<i>Melnic G.</i>

