


Fișa tehnică a ofertei pentru achiziționarea conductorului torsadat

Producătorul	ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ», Kharkov, Ucraina; 61099, Avtogenaya st., 7.			
Materialul				
Denumirea	Conductor 3x50+1x70 mm2			
Norma	Specificat		Ofertat	
Caracteristici constructive	SM HD626 S1:2015			
Tipul izolației	Polietilenă reticulată		Polietilenă reticulată	
Compoziția fază/neutru	AL/AlMgSi		AL/AlMgSi	
Sensul fasciculării ultimul strat	Dreapta (Z)		Dreapta (Z)	
Pasul maxim de fasciculare, mm	1020		1020	
Tipul bobinei				
Caracteristici dimensionale				
Secțiunea, mm ²	Fază/IP	Neutru	Fază/IP	Neutru
	50	70	50	70
Nr. de spire	7 (RMC)/	7 (RMC)	7 (RMC)/	7 (RMC)
Diametrul spirelor, mm	7,85-8,35/	9,45-9,95	7,85-8,35/	9,45-9,95
Grosimea nominală a izolației, mm	1,5/1,3	1,7	1,5/1,3	1,7
Grosimea minimă a izolației, mm	1,25	1,34	1,25	1,34
Diametrul conductorului max cu izolație, mm	9,35-9,85	11,05-11,55	9,35-9,85	11,05-11,55
Diametrul aparent al fascicului torsadat, mm	Fasciculul Torsadat		Fasciculul Torsadat	
	34,0		35,0	
Greutatea fascicului torsadat, kg/m	0,775		0,775	
Forța de rupere min, kN	-	20,6	-	20,6
Caracteristici electrice				
Rezistența la CC (t=25°C), Ω/km	0,641	0,493	0,641	0,493
Intensitatea maximă admisibilă, A	195		195	
Curentul de SC, t=1s, kA	4,6		4,6	
Marcări	Fază	Neutru	Fază	Neutru
	A	B	A	B
Certificări	DA		DA	
Certificare ISO 9001:2008			DA	

Notă:

A - Conductoarele de fază vor avea semne distinctive în formă de benzi longitudinale reliefate pe izolație (după cum este prezentat mai jos).



B - Pe conductorul neutru, vor fi marcat prin gravare: denumirea uzinei, denumirea completă a conductoarelor și anul producerii. La fel pe conductorul neutru, peste fiecare 1m, se va indica lungimea conductorului.