

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
ASANSOR AH-MET Turcia							
50750000-7	Ascensor pentru pasageri ASANSOR AH-MET Turcia	MR AHZ01 cu camera de masini	Turcia	ASANSOR AH-MET	Ascensor pentru pasageri 450kg la 5 statii, cu camera de mecanisme, troliu fara reductor, panou de dirijare cu convertor de frecventa si microprocesor, Podul, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil, Podeaua din marmora artificiala, Usile putului din otel inoxidabil la toate statiile , marimea usilor de acces 800mm*2000mm, inramarea usilor putului din otel inoxidabil la toate statiile, Balustrada din otel inoxidabil, oglinda, Panou de comanda in cabina cu diplay LCD , Sisitem de aprovizionare cu energie electrica UPS, Buton de chemare antivandal cu iluminare la inregistrarea comenzilor, Dispay LCD la fiecare etaj, viteza de miscare 1m/s.	- Asigură inclusiv următoarele servicii și efectuarea lucrărilor de: a) Reparații generale și curente. b) Revizii tehnice planificate (controlul tehnic al ascensoarelor, deservirile tehnice semilunare - DT1, lunare-DT2, semestriale-DT3) după graficele stabilite de Prestator, coordonate cu Beneficiarul. c) Intervenții operative prin personal de specialitate în cazul opririi sau funcționării defectuoase a ascensorului : - în timp de la 30 min în cazul opririi ascensorului cu persoane între stații; - repunerea în funcție a ascensorului se efectuează în timpul luminos al zilei. Existența dispeceratului permanent la sediul Prestatorului, pentru intervenția operativă a personalului de specialitate 24/7. - Întrerupe exploatarea ascensorului în cazul lipsei iluminării suficiente a camerei de mecanisme, defectarea cablului electric de la panoul de	

						distribuție pînă la întrerupătorul cu pîrghie, pătrunderea apei în camera de mecanisme, puțul ascensorului și utilajul ascensorului. Despre oprirea forțată a ascensorului Prestatorul înștiințează imediat Beneficiarul. - Respectă regulile de securitate, protecție a muncii și apărare împotriva incendiilor în timpul efectuării lucrărilor de întreținere și reparație la ascensoare. - În caz de defectare intenționată a ascensorului, Prestatorul întocmește împreună cu Beneficiarul actul respectiv. - Serviciile efectuate de către Prestator vor fi înscrise în Registrul serviciilor tehnice. -Asigură funcționarea la parametri nominali a ascensoarelor în conformitate cu cerințele uzinei producătoare și cu normativele ce sunt in vigoare. -Asigură întreținerea tehnică într-o stare bună de funcționare și exploatarea inofensivă a ascensoarelor.	
	TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Nicolaev Pavel În calitate de: Administrator
Ofertantul: Liftmontaj SRL Adresa: or.Chisinau, str. M.Manole 6/2.