

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1628086684477 din 04.08.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Schimbarea acumulatorilor și lucrări de mentenanță pentru UPS SUPERNONA 200kVA»	LFP12120	China	FirstPower Technology Co., Ltd.	VOLUMUL DE LUCRU 1. Decomutarea bateriei vechi de acumulatori (80 bucăți) din ambele boxe UPS SUPERNONA 200kVa. 2. Utilizarea legală a acumulatorilor vechi (80 de bucăți), 3. Livrarea a 40 (patru zeci) de acumulatori cu parametrii solicitați. 4. Comutarea a 40 (patru zeci) de acumulatori noi în una	VOLUMUL DE LUCRU 1. Decomutarea bateriei vechi de acumulatori (80 bucăți) din ambele boxe UPS SUPERNONA 200kVa. 2. Utilizarea legală a acumulatorilor vechi (80 de bucăți), 3. Livrarea a 40 (patru zeci) de acumulatori cu parametrii solicitați. 4. Comutarea a 40 (patru zeci) de acumulatori noi în una	DDP 2011

				din boxele UPS SUPERNONA 200kVa conform schemei electrice. 5. Testarea bunii funcționării UPS SUPERNONA 200kVa cu acumulatorii noi instalate. 6. Lucrări de mentenanță anuală, 7. Diagnostica computerizată a stării UPS SUPERNONA 200kVa, 8. Modificarea curentului de încărcare pentru bateria de acumulatori nouă (micșorarea curentului de încărcare de 2 ori). «Cerințele tehnice pentru acumulatori» 14. Cantitatea – 40 bucăți 15. Tipul - baterie de plumb acid ermetică, ce nu necesită întreținere,	din boxele UPS SUPERNONA 200kVa conform schemei electrice. 5. Testarea bunii funcționării UPS SUPERNONA 200kVa cu acumulatorii noi instalate. 6. Lucrări de mentenanță anuală, 7. Diagnostica computerizată a stării UPS SUPERNONA 200kVa, 8. Modificarea curentului de încărcare pentru bateria de acumulatori nouă (micșorarea curentului de încărcare de 2 ori). «Cerințele tehnice pentru acumulatori» 14. Cantitatea – 40 bucăți 15. Tipul - baterie de plumb acid ermetică, ce nu necesită întreținere,	
--	--	--	--	---	---	--

				16. Tehnologie absorbantă pentru o recombinație eficientă a gazelor de până la 99%, 17. Numărul de celule per acumulator – 6 18. Tensiunea nominală - 12V 19. Rezistența internă – egală ori mai mică de 4,2mΩ 20. Dimensiuni de gabarit (min/max): Lungimea – de la 256,0mm până la 270,0mm Lățimea - de la 165,0mm până la 173,0mm Înălțimea totală cu borne – de la 210,0mm până la 218,0mm 21. Curent maxim de descărcare - mai mult de 770A în decurs de 5 sec.	16. Tehnologie absorbantă pentru o recombinație eficientă a gazelor de până la 99%, 17. Numărul de celule per acumulator – 6 18. Tensiunea nominală - 12V 19. Rezistența internă aproximativ - 4mΩ 20. Dimensiuni de gabarit (min/max): Lungimea– 330 mm Lățimea - 171 mm Înălțimea totală cu borne – 224mm 21. Curent maxim de descărcare- 900A (5 sec.)	
--	--	--	--	---	--	--

				22. Curentul maxim de încărcare – mai mare de 35,0 A 23. Tensiunea de încărcare plutitoare - 13,5 ~ 13,8 VDC per acumulator (la 25 °C) 24. Puterea continuă de descărcare pentru tensiunea finală 1,67V pe-o celulă: - în decurs de 15 min mai mult de 2 000W per acumulator - în decurs de 60 min mai mult de 650W per acumulator - în decurs de 90 min mai mult de 450W per acumulator 25. Termen de funcționare – până la 10 ani în regim Standby (25°C) ori conform Eurobat (20°C) 26. Greutatea (fără ambalaj) - de la 27,0 kg până la 29,0 kg	22. Curentul maxim de încărcare – 36 A 23. Tensiunea de încărcare plutitoare - 13,5 ~ 13,8 VDC per acumulator (la 25 °C) 24. Puterea continuă de descărcare pentru tensiunea finală 1,67V pe-o celulă: - în decurs de 15 min mai mult de 2 000W per acumulator - în decurs de 60 min mai mult de 650W per acumulator - în decurs de 90 min mai mult de 450W per acumulator 25. Termen de funcționare – pînă la 10 ani în regim Standby (25°C) ori conform Eurobat (20°C) 26. Greutatea (fără ambalaj) - 33 kg	
--	--	--	--	---	---	--

				Terminal - I2 din aliaj de plumb pentru șurubul M6 bolt M6	Terminal - cupru pentru șurubul M8 bolt M8	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: Mîrzenco Anatol

În calitate de: Manager

Ofertantul: SC "PROMO-SOLUȚII" SRL

Adresa: Rep. Moldova, mun. Chișinău, str. Uzinelor 90 of. 207

Data: 13.08.2021