



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 24825 от 26.12.2019

Код: ПКЛ-8.2.4
Рег. 2
Дата: 09.08.2019

ЦИМЕНТ PORTLAND CEM I 42,5 N

SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței 11 A1441-19

CEM I 42,5 N SR EN 197-1

Certificat de constanță a performanței 1870-CPR - 1080/1

CEM I 42,5 N ГОСТ 31108-2016

Сертификат соответствия № ГОСТ ПНР.АО.41.27 10 57.56104

Партия №	255	Сигнос №	3
№ а/м	CKE 188 / CAU 526		

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1 / ГОСТ 31108	Значение параметра
Гарантированная марка	—	42,5 N / 42,5 H	42,5 N / 42,5 H
Содержание добавок: известняк, %	SM ГОСТ R 51795	0-5	3,6
Пресел прочности на сжатие в возрасте 2 сут. МПа	SM SR EN 196-1, ГОСТ 3104	≥ 10	23,9
Пресел прочности на сжатие в возрасте 28 сут. МПа	SM SR EN 196-1, ГОСТ 3104	≥ 42,5 ≤ 62,5	56,5
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3, ГОСТ 3103	-	27,50
Начало схватывания, мин	SM SR EN 196-3, ГОСТ 3103	≥ 60	160
Конечное схватывания, мин	SM SR EN 196-3, ГОСТ 30744:2008	-	210
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-3, ГОСТ 3103	≤ 10	1,0
Потери при прокаливании, %	SM SR EN 196-2, ГОСТ 5382	≤ 5,0	3,86
Нерастворимый остаток, %	SM SR EN 196-2, ГОСТ 5382	≤ 5,0	0,59
Содержание SO ³ , %	SM SR EN 196-2, ГОСТ 5382	≤ 3,5	2,56
Содержание хлорид-иона, %	SM SR EN 196-2, ГОСТ 5382	≤ 0,10	0,0073
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108	≤ 300	46,3 ± 5,95

Область применения: подготовка бетона, раствора, пасты и других смесей для строительства и для изготовления строительных изделий.

Исполнитель гарантирует соответствие качества требованиям стандарта на соответствие при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория ЗАО «РЛК» аккредитована на соответствие SM SR EN ISO/IEC 17025:2006 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации №. LL-018 Срок действия: 24 января 2022 г. Молдова, 5500, с. Рыбница, ул. Запорожца, 1



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 24825 от 26.12.2019

Код: ПКЛ-8.2.4
Рег. 2
Дата: 09.08.2019

ЦИМЕНТ PORTLAND CEM I 42,5 N

SM SR EN 197-1:2014

Certificat de constanță a performanței 11 A1441-19

CEM I 42,5 N SR EN 197-1

Certificat de constanță a performanței 1870-CPR - 1080/1

CEM I 42,5 N ГОСТ 31108-2016

Сертификат соответствия № ГОСТ ПНР.АО.41.27 10 57.56104

Партия №	255	Сигнос №	3
№ а/м	CKE 188 / CAU 526		

Показатели	Стандарт на методы испытаний	Требования стандарта EN 197-1 / ГОСТ 31108	Значение параметра
Гарантированная марка	—	42,5 N / 42,5 H	42,5 N / 42,5 H
Содержание добавок: известняк, %	SM ГОСТ R 51795	0-5	3,6
Пресел прочности на сжатие в возрасте 2 сут. МПа	SM SR EN 196-1, ГОСТ 3104	≥ 10	23,9
Пресел прочности на сжатие в возрасте 28 сут. МПа	SM SR EN 196-1, ГОСТ 3104	≥ 42,5 ≤ 62,5	56,5
Нормальная густота цементного теста	SM SR EN 196-3, ГОСТ 3103	-	27,50
Начало схватывания, мин	SM SR EN 196-3, ГОСТ 3103	≥ 60	160
Конечное схватывания, мин	SM SR EN 196-3, ГОСТ 30744:2008	-	210
Стабильность (расширение), не более, мм	SM SR EN 196-3, ГОСТ 3103	≤ 10	1,0
Потери при прокаливании, %	SM SR EN 196-2, ГОСТ 5382	≤ 5,0	3,86
Нерастворимый остаток, %	SM SR EN 196-2, ГОСТ 5382	≤ 5,0	0,59
Содержание SO ³ , %	SM SR EN 196-2, ГОСТ 5382	≤ 3,5	2,56
Содержание хлорид-иона, %	SM SR EN 196-2, ГОСТ 5382	≤ 0,10	0,0073
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	ГОСТ 30108	≤ 300	46,3 ± 5,95

Область применения: подготовка бетона, раствора, пасты и других смесей для строительства и для изготовления строительных изделий.

Исполнитель гарантирует соответствие качества требованиям стандарта на соответствие при соблюдении правил его транспортирования и хранения. Гарантийный срок после отгрузки 120 дней.

Начальник испытательной лаборатории

Испытательная лаборатория ЗАО «РЛК» аккредитована на соответствие SM SR EN ISO/IEC 17025:2006 в Национальном центре по аккредитации MOLDAC.

Сертификат аккредитации №. LL-018 Срок действия: 24 января 2022 г. Молдова, 5500, с. Рыбница, ул. Запорожца, 1