



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ A LUCRĂRILOR**

Nr. 01/12 din 05 decembrie 2024

Privind schimbarea elementelor conductei principale de abur a cazanului TFM-96B №3, executată la obiectul CET Sursa-1, „TERMOELECTRICA” S.A. în cadrul contractului nr. 2024207 din „24” iunie 2024, încheiat între „TERMOELECTRICA” S.A. și S.R.L. „HORUS”

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05-06 Decembrie 2024, fiind formată din:

Reprezentanții „TERMOELECTRICA” S.A.:

Inginer-șef în industria prelucrătoare	Alexandru Buruiană
Șef dep. în industria prelucrătoare (producere)	Munteanu Lilian
Șef secție în industria prelucrătoare (ScCTG-1)	Ababii Sergiu
Șef serviciu în industria prelucrătoare (ST)	Mancaș Oleg
Șef adj. serviciu în industria prelucrătoare (SPIOM)	Helbeti Veaceslav
Conducător grupă specializată SST (SPIOM)	Cartaleanu Stanislav
Inginer supraveghere tehnică cat. 2 (SPIOM)	Lazu Gheorghe

Reprezentantul HORUS S.R.L. :

Director tehnic	Belcevicen Leonid
-----------------	-------------------

2. Au mai participat la recepție finală: -

3. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Schimbarea elementelor conductei principale de abur a cazanului TFM-96B №3, a constat din:

- a. Demontarea/Montarea a 10 elemente ale conductei principale de abur (M=12,3 t) Ø 325;
- b. Controlul metalului a 18 cordoane de sudura Ø 325;
- c. Tratarea termică a rosturilor de sudura (18 buc);
- d. Demontare / Restabilirea izolației termice;
- e. Ajustarea sistemului de suport și suspensie.

4. Constatările comisiei de recepție:

A. Lucrările de schimbare a elementelor conductei principale de abur a cazanului TFM-96B №3, CET Sursa-1 au fost finalizate la 31 octombrie 2024.

B. Lucrările au fost executate în corespundere cu prevederile contractului nr 2024207 din 24 iunie 2024 și în corespundere cu documentația normativă în vigoare, cu respectarea proiectului tehnic;

C. Cazanul energetic TFM-96B cu conducta principală de abur a blocului energetic Nr. 3, CET Sursa-1, este pus în funcțiune și testat complet, lucrările fiind executate în modul corespunzător.

5. Concluzia comisiei de recepție:

A. Se admite spre recepție finală lucrările de schimbare a elementelor conductei principale de abur a cazanului TTM-96B №3, CET Sursa-1;

B. Lucrările de schimbare a elementelor conductei principale de abur a cazanului TTM-96B №3, CET Sursa-1 sunt predate de Executant și sunt recepționate de Beneficiar. Observații la lucrările executate nu sunt.

6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi **05.12.2024** în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Beneficiar „TERMOELECTRICA” S.A.:

Inginer-șef în industria prelucrătoare


_____ Alexandru Buruiană

Șef dep. în industria prelucrătoare (producere)


_____ Munteanu Lilian

Șef secție în industria prelucrătoare (ScCTG-1)


_____ Ababii Sergiu

Șef serviciu în industria prelucrătoare (ST)


_____ Mancaș Oleg


Șef adj. serviciu în industria prelucrătoare (SPIOM)


_____ Helbeti Veaceslav

Conducător grupă specializată SST (SPIOM)


_____ Cartaleanu Stanislav

Inginer supraveghere tehnică cat. 2 (SPIOM)


_____ Lazu Gheorghe

Executant S.R.L. "HORUS":

Director tehnic


_____ Belcevicen Leonid