



SC "Beton Service" SRL

Certificat de calitate

Editia:01

Revizia:01

Data: 11.12.13

SC "Beton Service" SRL
 MD 2093 mun. Chişinău,
 s. Grătieşti, str. G. Cosbuc, 4,
 tel. (022) 45-58-83

Fabricat în Moldova



029

Nr. Certificatului de conformitate
 001060

valabil pînă la 28 august 2020

CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. _____ din _____

Amestecuri de betoane, GOCT 7473-94, GOCT 26633-91

Utilizator _____

Cantitatea produsului livrat _____ m³

Lucrabilitatea la locul de preparare a amestecului de beton P- _____ cm

Clasa betonului BCF **B25 (M350)**Marca betonului după rezistența la îngheț – dezgheț **F150.**Impermiabilitatea la apă – **W 6.**Denumirea și cantitatea adaosurilor chimice utilizate la producerea amestecului de beton Plastifiant-Receta NDimensiunea maximă a componentelor – **5-20 mm**

Clasa amestecului de beton conform activității efective a radionuclizilor naturali:

Clasa **I Aeff 54,1 Bq/kg**

**Raport de incercari: Nr.144-01, Nr.144-2 din 22.08. 2017. CI., INMACOMPROIECT., SRL.
 Nr.3885 din 25.06.2017. LIPA al., CMAC., I.S.**

Produsul corespunde SM GOST 10180:2014 și atinge rezistența necesară **32,1 MPa.**

Eliberat « _____ » _____ 2019

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL

