



MD-2042, R . Moldova,
Mun. Chișinău,
Str. Meșterul
Manole,2/2

Societatea cu Răspundere
Limitată
“ARBUSTUM ”

Tel/fax 47-32-36

IDNO 1003600024660

Oferta de pret pentru Servicii de mentenanță a utilajelor frigorifice industriale pentru anul 2026

IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
IBAN MD96VI022511700000037MDL
BC VICBMD2X457
Cod fiscal; 1003600150554
sidt.scp@ms.md
nr.cont.022857239

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	U.M	Nr. de utilaje* perioada de prestare servicii	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimate, lei (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	Lotul 1 „Servicii de mentenanță a utilajelor frigorifice industriale pentru anul 2026”					Fară TVA
1.1.	50570000-2	Servicii de deservire și întreținere a utilajului frigorific:	buc	1x4 luni (o vizită în aprilie, iulie, octombrie,decembrie)	1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2.Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregirii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice. 11.Verificarea iluminării.și schimbarea becurilor la necesitate 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare.	59670.00
		-135632 MONOBLOK AK 203				6480.00
		-131648 MONOBLOK AK 203				6480.00
		-148579 MONOBLOK AK 203				6480.00

	-166566 MONOBLOK AN 122		13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire 16.Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. 17.Verificarea rezistenței izolației	6480.00
	-LU-VE 2.2Kw, Gunter Gascrx031.1/1-70a		18. Diagnosticarea defectului 19. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze 20. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat 21. Înlocuirea vaporizatorului	6750.00
	-camera frigorifică CAJ4519Z, VITAL		22. Înlocuirea filtrului uscător 23. Înlocuirea condensatorului	6750.00
	-cameră frigorifică SC-21 MORFOPATOLOGIE		24. Înlocuirea micromotorului ventilator 25. Înlocuirea ventilatorului rotor 26. Înlocuirea TRV	6750.00
	-dulap frigorific secția farmacie S-147		27. Înlocuirea filtrului TRV 28. Înlocuirea demarării magnetice 29. Înlocuirea întrerupătorului de pornire 30. Înlocuirea termostatului	6750.00
	-camera frigorifică 11m3 cu compresor NJ 9238 GK și suflantă EVS 180 ED		31. Înlocuirea releului de protecție la pornire 32.Alimentarea sistemului cu freon	6750.00

Administrator

Tatiana Bulican