

Товариство з додатковою відповідальністю

«ГАЛ-КАТ»

79040, м. Львів, вул. Конюшинна, 20

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 02/010224

від «01» лютого 2024

Найменування продукції: **Кабелі силові з пластмасовою ізоляцією на напругу 0,66 і 1 кВ**

Вказана в сертифікаті продукція відповідає вимогам: **ТУ У 27.3-38456790-015:2019**

№ п/п	Тип продукції	Електричний опір струмопровідних жил при температурі 20°C, перерахований на 1 км довжини кабелю, Ом/км не більше вказаного значення	Електричний опір ізоляції при температурі 20°C, перерахований на 1 км довжини кабелю, МОм не менше вказаного значення	Випробування змінною напругою	Час випробування напругою, хв
04/050124	ВВГнг-LS 5x2,5	7,41	12	3,5	10
09/060124	ВВГнг-LS 3x4	4,61	10	3,5	10
11/090124	ВВГнг-LS 5x6	3,08	9	3,5	10
02/100124	ВВГнг-LS 5x1,5	12,1	12	3,5	10
03/070124	ВВГнг-LS 3x1,5	12,1	12	3,5	10
01/080124	ВВГнг-LS 3x2,5	7,41	12	3,5	10
12/060124	ВВГнг-LS 3x6	3,08	9	3,5	10
07/090124	ВВГнг-П 3x1	18,1	12	3,5	10
05/090124	ВВГнг 3x1	18,1	12	3,5	10
03/120124	ВВГнг-П 3x1,5	12,1	12	3,5	10
02/120124	ВВГнг-П 3x2,5	7,41	12	3,5	10
03/160124	ВВГнг-LS-П 3x1,5	12,1	12	3,5	10
04/160124	ВВГнг-LS-П 3x2,5	7,41	12	3,5	10

Випробування провів



(підпис)