



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REPUBLICII MOLDOVA  
SERVICIUL PROTECȚIEI CIVILE ȘI SITUAȚIILOR EXCEPȚIONALE  
SUPRAVEGHEREA DE STAT A MĂSURILOR CONTRA INCENDIILOR

**Statiunea Balneoclimaterică „CODRU„**

(denumirea persoanei juridice, fizice)

**A V I Z**

de prevenire și stingere a incendiilor la desfășurarea unor genuri de activitate

din „20 ” iulie 2017

nr. 10

Ca urmare a cererii înregistrate la nr. 50 din 20 iulie 2017 în baza prevederilor Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 „Privind licențierea unor genuri de activitate”, se avizează din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor funcționarea:

**„Statiunea Balneoclimaterică CODRU” com.Hîrjauca r-ul.Călărași**

(denumirea, adresa obiectivului)

- |  |   |
|--|---|
| 1. <u>Genul de activitate: Acordarea asistenței medicale balneo-sanatoriale</u>                |   |
| 2. <u>Numărul de nivele :</u>  | <u>1-5</u>  |
| 3. <u>Suprafața totală (suprafața unui nivel, m<sup>2</sup>)</u>                               | <u>993m<sup>2</sup> (nr.cad : 2522112.251.02)</u> |
| 4. <u>Spațiile de siguranță:</u>   | <u>există</u>                                     |
| 5. <u>Apeduct interior de incendiu (nr.hidranților)</u>  | <u>este</u>                                       |
| 6. <u>Surse de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor (hidranți, rezervoare, etc.)</u> | <u>hidranți interiori și exteriori</u>            |
| 7. <u>Instalații automate de semnalizare:</u>  | <u>este</u>                                       |
| 8. <u>Sistemul de încălzire:</u>   | <u>centralizat cazangerie cu gaze</u>             |
| 9. <u>Distanța pînă la unitatea de pompieri:</u>   | <u>24 km USP Călărași, 18 km PSP Onișcani</u>     |

Deținatorul avizului este obligat să respecte prevederile Reglementărilor tehnice „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005.

Inspector superior de stat al  
(raionul Călărași)  
pentru supravegherea  
măsurilor contra incendiilor

maior al s/salvare   
N. Steclari

L.Ș.