

Data începutului încercării: 26.11.2020

Data finisării încercărilor: 02.12.2020

## REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nisip pentru lucrări de construcții (C-ra.Bălăbănești)

| Denumirea indicilor  | U/M | nr./<br>site | DN<br>pentru produs        | DN pentru<br>metoda de<br>încercări | Cerințele<br>conform<br>DN | Date reale  |
|--|-----|--------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Compoziția<br/>granulometrică</b>                         | %   | 10           | GOST 8736-93<br>pct.4.3    | GOST 8269.0-97<br>pct.4.3           | max 5                      | 0           |
|  | %   | 5            |                            |                                     | max 15                     | 5,31        |
|  | %   | 2,5          |                            |                                     | -                          | 9,04        |
|  | %   | 1,25         |                            |                                     | -                          | 6,92/15,96  |
|  | %   | 0,63         |                            |                                     | 30-45                      | 15,80/31,76 |
|  | %   | 0,315        |                            |                                     | -                          | 43,65/75,41 |
|  | %   | 0,16         |                            |                                     | -                          | 21,44/96,84 |
|  | %   | <0.16        |                            |                                     | Max 15                     | 3,15/100    |
| <b>Conținutul<br/>particulelor argiloase<br/>și prafosae</b> | %   | -            | GOST 8736-93<br>pct. 4.4.1 | GOST 8735-88<br>pct.5               | max 3                      | 0,9         |
| <b>Modulul granular</b>                                      | -   | -            | GOST 8736-93<br>pct.4.3.2  | "-"                                 | Mijlociu<br>2,0-2,5        | 2,29        |
| <b>Umeditatea</b>  | %   | -            | "-"                        | GOST 8735-88<br>pct. 10.1           | -                          | 5,23        |
| <b>Conținutul<br/>particulelor de argilă<br/>în bulgări</b>  | %   | -            | GOST 8736-93<br>pct.4.4.1  | GOST 8735-88<br>pct.4.1             | max 0,5                    | 0,00        |

Executantul



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

/specialist/ Gîrlea V.



/specialist/ Șirbu D.

Șeful CCÎL ICȘC „INCERCOM”îs

Mornealo N.