



**IFCEM**  
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ

**УКРАИНА**

**ЧАО «Ивано-Франковскцемент»**

77422 с. Ямница, Тысменицкого р-на Ивано-Франковской обл.,

www.ifcem.if.ua labcem@ifcem.if.ua

Тел.: (342) 58-37-45, 58-37-03; Факс: (342) 58-37-6


Код ЄГРПОУ: 00292988

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №22555**

на портландцемент композиционный, изготовленный

на основе клинкера нормированного состава

SM SR EN 197-1:2014 (EN 197-1:2011))



ОСпр-018

Условное обозначение цемента СЕМ II/B-M(P-S-L) 32,5 R ( ПЦ II/Б-К(Ш-В-П)-400Р- Н)  
Партія №136

| Основные показатели                                                   | Показатели |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Содержание добавок, %                                                 | Ш-П-В 30,0 |
| Прочность на сжатие, МПа:                                             |            |
| • Ранняя, 2 сутки                                                     | 16,0       |
| • Стандартная, 28 суток                                               | 41,0       |
| Нормальная плотность цементного теста, %                              | 29,8       |
| Сроки схватывания, мин.:                                              |            |
| • Начало, мин.                                                        | 170        |
| • Конец, мин.                                                         | 260        |
| Содержание трехкальциевого алюмината (C <sub>3</sub> A) в клинкере, % | 6,2-7,8    |


Гарантийный срок хранения - 120 суток

Согласно НРБУ-97 цемент соответствует I классу и может использоваться для всех видов строительных работ без ограничений

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Контракт №                     | 2/10-23 СЕМ от 08.05.23              |
| Вагон №                        | 59494211– 69,30 т.                   |
| Грузополучатель, адрес, страна | «PRO BUSINESS GROUP» S.R.L., Молдова |

Испытательная лаборатория ЧАО «Ивано-Франковскцемент» аккредитована в НААУ на соответствие требований ДСТУ EN ISO/IEC 17025, аттестат аккредитации зарегистрирован в Реестре Системы №20062. Производство продукции сертифицировано на соответствие требований ДСТУ ISO 9001, сертификат на систему управления качеством №UA.IF.QMS. 164-22.

Начальник лаборатории  
по контролю производства и испытаний



*Гевьюк* И. Н. Гевьюк

« 31 » декабря 2024 г.