

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7 și 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2 și 6]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1760351628503](#) din 13.10.2025

Obiectul achiziției: Achiziționare **aparate de aer condiționat (pentru centrele republicane de evaluare a examenelor de bacalaureat)**

Denumirea lotului	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	3	4	5	6	7	8
LOT 1: Aparare de aer condiționat (pentru centrele republicane de evaluare a examenelor de bacalaureat)						
1.1. Aparare de condiționat	SGE500W/ SGE500	China	AERMEC	Tip echipament: aparat de aer condiționat tip <i>split</i> de perete, pentru uz rezidențial sau comercial ușor. Putere de răcire/încălzire nominală: aproximativ 18.000 BTU (±10%). Suprafața recomandată de climatizare: minimum 50–55 m². Tip compresor: cu tehnologie <i>inverter</i> (DC inverter sau echivalentă). Interval de temperatură de funcționare (răcire/încălzire): cel puțin de la -15°C până la +43°C. Clasa de eficiență energetică: minim A++ la răcire, conform etichetei energetice UE sau echivalent. Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic, cu potențial redus de încălzire globală (GWP scăzut). Nivel de zgomot (unitate interioară): maxim 34 dB(A) în regim silențios. Consum de energie (răcire): în limitele de eficiență energetică corespunzătoare clasei A++ (0,15–1,70 kW sau echivalent). Putere nominală la răcire: minim 5,4 kW.	Tip echipament: aparat de aer condiționat tip <i>split</i> de perete, pentru uz rezidențial sau comercial ușor. Putere de răcire/încălzire nominală: aproximativ 18.000 BTU (±10%). Suprafața recomandată de climatizare: minimum 50–55 m². Tip compresor: cu tehnologie <i>inverter</i> (DC inverter sau echivalentă). Interval de temperatură de funcționare (răcire/încălzire): cel puțin de la -15°C până la +43°C. Clasa de eficiență energetică: minim A++ la răcire, conform etichetei energetice UE sau echivalent. Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic, cu potențial redus de încălzire globală (GWP scăzut). Nivel de zgomot (unitate interioară): maxim 34 dB(A) în regim silențios. Consum de energie (răcire): în limitele de eficiență energetică corespunzătoare clasei A++ (0,15–1,70 kW sau echivalent). Putere nominală la răcire: minim 5,4 kW.	CE

				Putere nominală la încălzire: minim 5,2 kW. Regimuri de funcționare: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare. Filtru de aer lavabil: Da. Sistem de purificare a aerului (de tip ionizare sau echivalent): Da. Control la distanță: telecomandă + posibilitate de control Wi-Fi integrat sau opțional. Funcție timer (pornire/opriere): Da. Garanție minimă: 36 luni. Lungime traseu frigorific inclus în setul de montaj: minimum 5 m.l. – maximum 8 m.l. <i>Notă: Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru -</i> <i>Livrarea bunurilor la sediul indicat de către autoritatea contractantă</i> <i>Servicii de instalare a aparatelor de aer conditionat inclusiv consumabile necesare pentru instalare (traseu frigorific, console metalice, sisteme de fixare, bandaj izolarea traselui, tub gofrat, cablu electric, fisă euro, corab canal plastic decorativ.</i>) <i>Servicii de găurire cu diamant. Servicii autoturn.</i>	Putere nominală la încălzire: minim 5,2 kW. Regimuri de funcționare: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare. Filtru de aer lavabil: Da. Sistem de purificare a aerului (de tip ionizare sau echivalent): Da. Tehnologie cold plasma Control la distanță: telecomandă + posibilitate de control Wi-Fi opțional. Funcție timer (pornire/opriere): Da. Garanție minimă: 36 luni. Lungime traseu frigorific inclus în setul de montaj: minimum 5 m.l. – maximum 8 m.l. <i>Notă: Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru -</i> <i>Livrarea bunurilor la sediul indicat de către autoritatea contractantă</i> <i>Servicii de instalare a aparatelor de aer conditionat inclusiv consumabile necesare pentru instalare (traseu frigorific, console metalice, sisteme de fixare, bandaj izolarea traselui, tub gofrat, cablu electric, fisă euro, corab canal plastic decorativ.</i>) <i>Servicii de găurire cu diamant. Servicii autoturn.</i>	
1.2. Aparate de condiționat	MSAGCU-18HREFNX-QRD0GW/MOX301-18HFN8-QRD0GW	China	Midea	Tip echipament: aparat de aer condiționat tip <i>split</i> de perete, pentru uz rezidențial sau comercial ușor. Putere de răcire/încălzire nominală: aproximativ 18.000 BTU ($\pm 10\%$). Suprafața recomandată de climatizare: minimum 50–55 m². Tip compresor: cu tehnologie <i>inverter</i> (DC inverter sau echivalentă). Interval de temperatură de funcționare (răcire/încălzire): cel puțin de la -15°C până la +43°C. Clasa de eficiență energetică: minim A++ la răcire, conform etichetei energetice UE sau echivalent. Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic, cu potențial redus de încălzire globală (GWP scăzut). Nivel de zgomot (unitate interioară): maxim 34 dB(A) în regim silențios. Consum de energie (răcire): în limitele de eficiență energetică corespunzătoare clasei A++ (0,15–1,70 kW sau echivalent). Putere nominală la răcire: minim 5,4 kW. Putere nominală la încălzire: minim 5,2 kW. Regimuri de funcționare: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare. Filtru de aer lavabil: Da.	Tip echipament: aparat de aer condiționat tip <i>split</i> de perete, pentru uz rezidențial sau comercial ușor. Putere de răcire/încălzire nominală: aproximativ 18.000 BTU ($\pm 10\%$). Suprafața recomandată de climatizare: minimum 50–55 m². Tip compresor: cu tehnologie <i>inverter</i> (DC inverter sau echivalentă). Interval de temperatură de funcționare (răcire/încălzire): cel puțin de la -15°C până la +43°C. Clasa de eficiență energetică: minim A++ la răcire, conform etichetei energetice UE sau echivalent. Agent frigorific: R32 sau echivalent ecologic, cu potențial redus de încălzire globală (GWP scăzut). Nivel de zgomot (unitate interioară): maxim 34 dB(A) în regim silențios. Consum de energie (răcire): în limitele de eficiență energetică corespunzătoare clasei A++ (0,15–1,70 kW sau echivalent). Putere nominală la răcire: minim 5,4 kW. Putere nominală la încălzire: minim 5,2 kW. Regimuri de funcționare: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare. Filtru de aer lavabil: Da.	CE

				Sistem de purificare a aerului (de tip ionizare sau echivalent): Da. Control la distanță: telecomandă + posibilitate de control Wi-Fi integrat sau opțional. Funcție timer (pornire/opriere): Da. Garanție minimă: 36 luni. Lungime traseu frigorific inclus în setul de montaj: minimum 5 m.l. – maximum 8 m.l. <i>Notă: Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru - Livrarea bunurilor la sediul indicat de către autoritatea contractantă</i> <i>Servicii de instalare a aparatelor de aer conditionat inclusiv consumabile necesare pentru instalare (traseu frigorific, console metalice, sisteme de fixare, bandaj izolarea traselui, tub gofrat, cablu electric, fisă euro, corab canal plastic decorativ.</i>) <i>Servicii de găurire cu diamant. Sevcii autoturn.</i>	Sistem de purificare a aerului (de tip ionizare sau echivalent): Da Ionizator Control la distanță: telecomandă + posibilitate de control Wi-Fi - inclus. Funcție timer (pornire/opriere): Da. Garanție minimă: 36 luni. Lungime traseu frigorific inclus în setul de montaj: minimum 5 m.l. – maximum 8 m.l. <i>Notă: Operatorul va lua în calcul și cheltuielile pentru - Livrarea bunurilor la sediul indicat de către autoritatea contractantă</i> <i>Servicii de instalare a aparatelor de aer conditionat inclusiv consumabile necesare pentru instalare (traseu frigorific, console metalice, sisteme de fixare, bandaj izolarea traselui, tub gofrat, cablu electric, fisă euro, corab canal plastic decorativ.</i>) <i>Servicii de găurire cu diamant. Sevcii autoturn.</i>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ciumasu Trifan În calitate de: administrator Ofertantul: Lerai Grup

Adresa: Str. Varnita 2/15 , mun. Chisinau

la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7 și 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4 și 9]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1760351628503](#) din 13.10.2025

Obiectul de achiziției: Achiziționare **aparate de aer condiționat (pentru centrele republicane de evaluare a examenelor de bacalaureat)**

Denumirea lotului	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Suma fără TVA	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA	Termenul de prestare
1	3	4	5	6	7	8	9
LOT 1: Aparare de aer condiționat (pentru centrele republicane de evaluare a examenelor de bacalaureat)							În termen de maxim 30 zile, de la data semnării Contractului
1.1. Aparare de aer condiționat AERMEC	buc	146	15499,00	2262854,00	18598,80	2715424,80	În termen de maxim 30 zile, de la data semnării Contractului
1.2 Aparare de aer conditionat Midea	buc	50	15499,00	774950,00	18598,80	929940,00	În termen de maxim 30 zile, de la data semnării Contractului
				3037804,00		3645364,80	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ciumasu Trifan În calitate de: administrator Ofertantul: Lerai Grup

SRL Adresa: str. Varnita 2/15, mun. Chisinau