

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție __ ocds-b3wdp1-MD-1768807923083__ din 19.01.2026__

Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor pentru anul 2026

Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Denumirea modelului bunului/serVICIULUI	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de deservire tehnică a climatizatorului de tip split-sistem de perete.				1.Examinarea externă: a)la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior 2.Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru. 3.Testarea obloanele de ieșire acționate mecanic. 4.Verificarea stării de lucru corect a modulului de afișare a sistemului 5.Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. 6.Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. 7.Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). 8.Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametri tehnici de lucru. 9.Verificarea funcționării sistemului de drenaj. 10. Curățarea sistemului de drenaj. 11. Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletele ventilatorului. 12. Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. 13. Controlul tensiunii. 14. Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul). 15. Diagnosticul componentelor electronice. 16. Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmenților, dacă este necesar lubrifierea lor. 17. Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu introducerea lor act. 18. Instruirea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. 19. Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. 20. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral).	1. Examinarea externă: a)la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior 2.Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru. 3.Testarea obloanele de ieșire acționate mecanic. 4.Verificarea stării de lucru corect a modulului de afișare a sistemului 5.Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. 6.Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. 7.Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). 8.Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametri tehnici de lucru. 9.Verificarea funcționării sistemului de drenaj. 10. Curățarea sistemului de drenaj. 11. Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletele ventilatorului. 12. Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. 13. Controlul tensiunii. 14. Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă	

					este cazul). 15. Diagnosticul componentelor electronice. 16. Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmenților, dacă este necesar lubrifierea lor. 17. Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu introducerea lor act. 18. Instruirea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. 19. Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. 20. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral).	
Servicii de deservire tehnică sistem de ventilare cu racier/încălzire (ciler GFH60K3BI)				Examinarea externă: la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru. Testarea obloanele de ieșire acționate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modului de afișare a sistemului Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametri tehnici de lucru. Verificarea funcționării sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj. Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletel ventilatorului. Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. Controlul tensiunii. Verificarea de operare a curentilor compresorului (dacă este cazul). Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmenților, dacă este necesar lubrifierea lor. Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu introducerea lor act. Instruirea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral).	Examinarea externă: la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea spațiului intercostal schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru. Testarea obloanele de ieșire acționate mecanic. Verificarea stării de lucru corect a modului de afișare a sistemului Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. Curățarea schimbătorului de căldură interior cu soluții (detergenți) și apă. Curățarea schimbătorului de căldură exterior (cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la căldură și răcire cu introducerea lor în actul cu parametri tehnici de lucru. Verificarea funcționării sistemului de drenaj. Curățarea sistemului de drenaj. Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletel ventilatorului. Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. Controlul tensiunii.	

					Verificarea de operare a curenților compresorului (dacă este cazul). Diagnosticul componentelor electronice. Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmenților, dacă este necesar lubrifierea lor. Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu introducerea lor act. Instrucțiunea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. Schimbarea bateriilor la pultul de comandă. Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral).	
Servicii de deservire tehnică perdea de aer WING Electric 2M EC Winte 380				Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură un. Interioară, curățarea colectorului , verificarea ventilatoarelor (unitate int.) și înlăturarea problemelor depistate, verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip Flare, refacerea după caz. Verificarea conexiunilor electrice; refacerea după caz, verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului și înlăturarea defectelor depistate. Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză, inclusiv regim Auto Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului Curățarea schimbătoarelor de căldură unite exterioară Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile electrice și refacerea lor, dacă este cazul Verificarea conexiunilor electriceți a legăturii la instalația de încălzire Verificarea compresorului (inclusiv grad uzură) a ventilatoarelor și schimbarea după caz Verificarea valvă patru căi și schimbarea după caz Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului (un. exterioară) Verificarea presiunilor agentului frigorific și alimentarea după caz Înlăturarea fisurilor depistate pe circuit	Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură un. Interioară, curățarea colectorului , verificarea ventilatoarelor (unitate int.) și înlăturarea problemelor depistate, verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip Flare, refacerea după caz. Verificarea conexiunilor electrice; refacerea după caz, verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului și înlăturarea defectelor depistate. Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză, inclusiv regim Auto Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului Curățarea schimbătoarelor de căldură unite exterioară Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile electrice și refacerea lor, dacă este cazul Verificarea conexiunilor electriceți a legăturii la instalația de încălzire Verificarea compresorului (inclusiv grad uzură) a ventilatoarelor și schimbarea după caz Verificarea valvă patru căi și schimbarea după caz Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului (un. exterioară) Verificarea presiunilor agentului frigorific și	

					alimentarea după caz Înlăturarea fisurilor depistate pe circuit	
Servicii macara (autoturn) 10 (ore)						

Semnat: __Electronic_ Numele, Prenumele: _Rusu Alina_ În calitate de: Operator Economic__

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,]

Numărul procedurii de achiziție __ ocds-b3wdp1-MD-1768807923083 __ din __ 19.01.2026 __

Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică a climatizatoarelor pentru anul 2026

Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Canti- -tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1		3	4	5	6	7	8	9
1	Servicii de deservire tehnică a climatizatorului de tip split-sistem de perete.	buc	157	450.00	540.00	70 650.00	84 780.00	
2	Servicii de deservire tehnică sistem de ventilare cu racier/încălzire (ciler GFH60K3BI)	buc	8	600.00	720.00	4800.00	5760.00	

3	Servicii de deservire tehnică perdea de aer WING Electric 2M EC Winte 380	buc	1	500.00	600.00	500.00	600.00	
4	Servicii macara (autoturn)	ore	10	800.00	960.00	8000.00	9600.00	
TOTAL						83 950.00	100 740.00	

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: _Rusu Alina__ În calitate de: _Operator Ecoconic _
Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: _mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68_____