

CÎ SRL "INMACOMPROIECT" or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 252-3 Data 09.12.2019	Cod: ПИ -5.10-1
		Ediția: 5
		Data: 25.08.16
		Foi: 1/2

RAPORT DE ÎNCERCĂRI privind încercările beton

Pentru încercare a fost selectată mostre de pietre de beton p/u borduri B22,5, B30 pentru SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL , or. Chișinău, str. Uzinelor, 186/6 în corespundere cu cerințele GOST 6665-91.

Data primire mostrelor: 23.10.2019

Data începerii încercărilor: 23.10.2019

Data terminării încercărilor: 06.12.2019

Locul executării încercărilor: CÎ "Inmacomproiect"

Proba a fost prezentată în baza actului de prelevare a probelor nr. /105 din 22.10.2019. Probele sunt prelevate de către expertul OC "Cvalimetritot" SRL – Domnica Novac.

Scopul – certificarea

Aparatele și utilajul pentru încercări:

Șubler IIII 250 CE. MD 10 3.5-312/2019 din 31.07.2019, Pres hidr. II-125 cert. etal. MD 10 3.2-1147/2019 din 20.11.2019, congelator BD/BC -279 BVM CE nr. 3.2.1-310/2018 din 02.10.18; termometru TL-4 CE nr. 3.2.1-224/2015 din 21.10.2017, riglă metalică 0-500mm CE MD 10.3.5-299/2019 din 29.07.19, Balanța electronice BS-15/30D1/3 CE. № 8/3-155/2019 din 22.08.19.

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba încercată.

Prezentul raport de încercări poate fi multiplicat cu permisiunea Centrului de Încercări.

Cî SRL "INMACOMPROIECT"
or. Chişinău, str. Sarmizegetusa, 15,
tel 52-20-25

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
№ 252-3 Data 09.12.2019

Cod: ПП - 5.10-1
Ediția: 5
Data: 25.08.16
Foi: 2/2



- 1 Caracteristica probei supuse încercării:
Pietre de beton p/u borduri B 22,5 (turnate), B30 (presate)
- 2 Condiții de încercare: temperatura aerului 20±2°C, umiditatea relativă 60±3%.
- 3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristici Măsurate	DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului	DN pentru metode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea de măsurare, U	Notă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
252-3/1	Pietre de beton p/u borduri B22,5 turnate	1 Rezistența la îngheț Pierderea de rezistență la compresune 2 Rezistența la compresune 3 Rezistența la încovoiere 4 Absorbția de apă	GOST 6665-91 pct. 1.3.4 GOST 6665-91 pct. 1.3.2 GOST 6665-91 pct. 1.3.2 GOST 6665-91 pct. 1.3.5 GOST 6665-91 pct. 1.3.5	GOST 10060.2-95 SM GOST 10180-2014 SM GOST 10180-2014 GOST 12730.3-78 GOST 10060.2-95	Cicl % MPa MPa %	Min. F200 Max. 5 28,9 B22,5 Min. 5,14 Btb 4,0 max. 5	F200 1,9 52,1 B40 5,48 Btb 4,0 4,3	±0,1 ±0,3 ±0,10 ±0,2	
252-3/2	Pietre de beton p/u borduri B30	1 Rezistența la îngheț Pierderea de rezistență 2 Rezistența la compresune 3 Rezistența la încovoiere 4 Absorbția de apă	GOST 6665-91 pct. 1.3.4 GOST 6665-91 pct. 1.3.2 GOST 6665-91 pct. 1.3.2 GOST 6665-91 pct. 1.3.5 GOST 6665-91 pct. 1.3.5	SM GOST 10180-2014 SM GOST 10180-2014 SM GOST 10180-2014 GOST 12730.3-78	MPa MPa MPa %	38,5 B30 Min. 5,14 Btb 4,0 max. 6	44,7 B30 5,73 Btb 4,0 3,9		

4 Concluzie: Mostrele de beton clasa B22,5, B30 corespunde cerințelor GOST 6665-91 pct. 1.3.2, 1.3.4, 1.3.5

Nota: Incertitudinea extinsă, P = 95%, cu coeficientul acoperire k = 2

Adresele de expediere:
1 ex. – Cî ICSP "INMACOMPROIECT" SRL
1 ex. – Beneficiarului
1 ex. – Organismului de certificare

Conducătorul Cî
Şef laborator
Inginer coordonator

A. Belousova
A. Peşterean
S. Pogrebnicenco
raport 12.05.19

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.1 599
Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m


Clasa MPa	Bbtb 3,2
Absorbția de apă {%}	Max. 5.0
Clasa MPa	B 30
Pierdere rezistenței {%}	Max. 5.0
Rezistența la îngheț-dezgheț {cicluri}	F 200
Termen de garanție:	2 ani
Rezistența la uzură {g/cm2}	Max. 0.7
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	Max. 35,6
Rezistența la încovoiere {MPa}	Min.4,1
Rezistența la compresiune {MPa}	Min.38,5
Masa Netto per palet:	1 152
Masa Brutto per palet:	1 182
Cantitatea pe palet:	11,52
Data fabricării(in serie):	04.03.2020
Data încărcării:	09.03.2020
Cantitatea încărcării:	149,76 m2
Numarul facturii:	IM1881034
Beneficiar:	PASC-CON S.A.

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Constantin

Data eliberării 07.03.2020



FABRICAT IN MOLDOVA
SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2008
Certificat de conformitate 001336
Valabil pînă la 31.12.2020
Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax. 41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 6 734
Pavaj presat CARAMIDA 20x10x8/Acm. gros. GRI 9.6

Clasa MPa	Bbtb 3,2
Absorbția de apă {%}	Max. 5.0
Clasa MPa	B 30
Pierdere rezistenței {%}	Max. 5.0
Rezistența la îngheț-dezgheț {cicluri}	F 200
Termen de garanție:	2 ani
Rezistența la uzură {g/cm ² }	Max. 0.7
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {Aeff. Bq/kg}	Max. 35,6
Rezistența la încovoiere {MPa}	Min. 4,1
Rezistența la compresiune {MPa}	Min. 38,5
Masa Netto per palet:	1 603,2
Masa Brutto per palet:	1 633,25
Cantitatea pe palet:	9,6
Data fabricării (în serie):	02.07.2020
Data încărcării:	15.07.2020
Cantitatea încărcării:	76,8 m ²
Numărul facturii:	IM2303883
Beneficiar:	PASC-CON S.A.

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Neculai



Data eliberării 15.07.2020

EX.1
Nr. exemplarului
№ зразка бланка

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



1M1881034

Formular fiscal
Акт № 1 по Единому Министерству Финансов и Республики Молдова
nr. 118 din 28 august 2017
Торговля - 2017
Применение № 1 в Приморье Министерства финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки

09.03.2020 / 09.03.2020

8. Folia de parcurs
Путевой лист
9. Transportator
Перевозчик
seria
серия
DAA
номер
24117035
data
дата
09.03.2020

10. AUTO GRITCAN SRL, mun. Chişinău,
str. Mihai Sadoveanu 4/1, ap. 1

1. Furnizor
Поставщик
SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL, adr. m. Chişinău, str. Uzinelor 186/6, IBAN MD92AG00000002251653972,
BC MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. suc. nr. 4 Chişinău, BIC AGRNMD2X887

2. Cumpărător/beneficiar
Покупатель/получатель
PASC-CON S.A., adr. Chişinău str. Butuceni 2, IBAN MD30AG000000002251933709, BC MOLDOVA-AGROINDBANK S.A.

3. Delegație
Доверенность
data
дата
delegat
делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы
TRANSFER

5. Punct încărcare
Пункт погрузки
or. Singera str. Chisinaului 60

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки
mun. Chişinău

7. Rediți
Передаточник
or. Chisova

8. Denumirea mărfurilor/activelor,
serviciilor și codul
позиций тарифе al mărfurilor/activelor
Наименование товаров/активов,
услуг и
кода товарной позиции товаров/активов

9. Unitate de măsură
Единица измерения

10. Cantitatea mărfurilor/activelor,
lor, volumul serviciilor
Количество товаров/активов,
объем услуг

11. Preț unitar
Cota TVA, lei
Цена единицы без НДС, леев

12. Valoarea totală fără TVA, lei
Cota TVA, %
Общая сумма без НДС, леев

13. Suma totală a TVA, lei
Cota TVA, %
Общая сумма НДС, леев

14. Valoarea mărfurilor/activelor,
serviciilor, lei
Стоимость товаров/активов,
услуг, леев

15. Altă informație
Другая информация

16. Tip ambalaj
Тип упаковки

17. Număr locuri
Количество мест

18. Masa brută
Масса брутто, тонн

19. Masa netă
Масса нетто, тонн

20. TOTAL (pe pagină) /
Всего (по странице)

21. TOTAL (pe factura fiscală) /
Всего (по налоговой накладной)

22. Permis eliberarea:
Отпуск разрешения

23. Casier, Neculai M.
Функция, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

24. Predat mărfurile/activelor (serviciile):
Сдан товар/активы (услуги)

25. Primit mărfurile/activelor intermediari (transportatorului):
Получен товар/активы посредник (перевозчик)

26. Predat mărfurile/activelor intermediari (transportatorului):
Сдан товар/активы посредник (перевозчик)

27. Primit mărfurile/activelor (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:
Получен товар/активы (услуги) покупатель/получатель

28. L.S.
M.P.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Data eliberării / data livrării
Дата выписки / дата поставки

03.03.2020 / 03.03.2020

8. Foaie de parcurs
Листовой лист
9. Transportator
Перевозчик
seria
серия
DAA
номер
24117018
data
дата
03.03.2020

1. Furnizor
Поставщик
SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL, adr. m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6, IBAN MD92AG000000022511653972,
BC MOLDOVA-AGROINDBANK S.A. suc. nr. 4 Chisinau, BIC AGRNMD2X887

2. Cumpărător/beneficiar
Покупатель/получатель
SUC. "Chisinau-Centrul", BIC AGRNMD2X723

3. Delegație
Доверенность
data
дата

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

5. Punct încarcare
Пункт погрузки
or. Singera str. Chisinaului 60

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

10.1
Denumirea mărfurilor/activelor,
serviciilor și codul
poziției tarifare al mărfii/activului
Наименование товаров/услуг и
код товарной позиции товара/услуги

10.2
Unitate de măsură
Единица измерения

10.3
Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor
Количество товаров/услуг

10.4
Preț unitar fără TVA, lei
Цена единицы без НДС, лев

10.5
Valoarea totală fără TVA, lei
Общая сумма без НДС, лев

10.6
Cota TVA, %
Ставка НДС, %

10.7
Suma totală a TVA, lei
Общая сумма НДС, лев

10.8
Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei
Стоимость товаров/услуг, лев

10.9
Altă informație
Другая информация

10.10
Tip ambalaj
Тип упаковки

10.11
Număr locuri
Количество мест

10.12
Masa brută, tone
Масса брутто, тонн

11. TOTAL (pe pagină) /
Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscală) /
Всего (по налоговой накладной)

13. Permisi eliberare:
Отпуск разрешен:
Caster, Neculai M.

14. Predat mărfuri/activelor (serviciile):
Сдан товары/услуги (услуги)
Caster, Neculai M.

15. Primit mărfuri/activelor intermediari (transportatori):
М.П.
Принят товары/услуги посредник (перевозчик)
Caster, Neculai M.

16. Predat mărfuri/activelor intermediari (transportatori):
Сдан товары/услуги посредник (перевозчик)
Caster, Neculai M.

17. Primit mărfuri/activelor (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товары/услуги (услуги) покупатель/получатель
Caster, Neculai M.

23 234,27 X 4 646,85 27 881,12 X X X 9 952,00

23 234,27 X 4 646,85 27 881,12 X X X 9 952,00

23 234,27 X 4 646,85 27 881,12 X X X 9 952,00

23 234,27 X 4 646,85 27 881,12 X X X 9 952,00

23 234,27 X 4 646,85 27 881,12 X X X 9 952,00

23 234,27 X 4 646,85 27 881,12 X X X 9 952,00

23 234,27 X 4 646,85 27 881,12 X X X 9 952,00

23 234,27 X 4 646,85 27 881,12 X X X 9 952,00

FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax. 41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.1 462
Pavaj presat PATRAT MIC NEGRU 10x10x4,2cm 10.56 m

Clasa MPa	Bbtb 3,2
Absorbția de apă {%}	Max. 5.0
Clasa MPa	B 30
Pierdere rezistenței {%}	Max. 5.0
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}	F 200
Termen de garanție:	2 ani
Rezistența la uzură {g/cm ² }	Max. 0.7
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {Aeff.Bq/kg}	Max. 35,6
Rezistența la încovoiere {MPa}	Min. 4,1
Rezistența la compresie {MPa}	Min. 38,5
Masa Netto per palet:	1 056
Masa Brutto per palet:	1 086
Cantitatea pe palet:	10,56
Data fabricării (in serie):	18.02.2020
Data încărcării:	03.03.2020
Cantitatea încărcării:	31,68 m ²
Numarul facturii:	IM1880690
Beneficiar:	PASC-CON S.A.

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climaterice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Constantin

Data eliberării 03.03.2020



FABRICAT IN MOLDOVA
SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6

www.iacobas.md

tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.1 463
Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m

Clasa MPa	Bbtb 3,2
Absorbția de apă {%}	Max. 5.0
Clasa MPa	B 30
Pierdere rezistenței {%}	Max. 5.0
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}	F 200
Termen de garanție:	2 ani
Rezistența la uzură {g/cm2}	Max. 0.7
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}	Max. 35,6
Rezistența la încovoiere {MPa}	Min.4,1
Rezistența la compresiune {MPa}	Min.38,5
Masa Netto per palet:	1 152
Masa Brutto per palet:	1 182
Cantitatea pe palet:	11,52
Data fabricării(in serie):	27.02.2020
Data încărcării:	03.03.2020
Cantitatea încărcării:	195,84 m2
Numarul facturii:	IM1880690
Beneficiar:	PASC-CON S.A.

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: **Constantin**

Data eliberării 03.03.2020





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001573

Data emiterii:

04 ianuarie 2020

Valabil până la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78

email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NC MD

6810

Blocuri de beton pentru pereți

fabricate conform SM 257:2004 (Anulat)

Produse fabricate în serie

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;

SM 257:2004 pct. 4.2.1.1 tab.2, 4.2.1.2 tab 3, 4.2.2.4; RNI Nr.06.5.3.35-2001 pct. 2.2

PRODUCĂTOR

S.C. "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL, MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 186/6

Codul țării

MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

1003600083256

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.252-2 din 09.12.2019, eliberat de CÎ "INMACOMPROIECT" S.R.L., mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr. LÎ-095, valabil până la 15.10.2020;

Nr.37/c din 04.12.2019, eliberat de LÎ "FISTFOG" SRL, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62, certificat de acreditare Nr. LÎ-042 valabil până la 27.05.2022; Nr.6323-A din 01.11.2019, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S., mun. Chișinău, str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.105 din 03 ianuarie 2020, eliberat de OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. "CVALIMETRITOT" S.R.L.

o dată la șase luni.

Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul ce



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL

Ex. 1
Nr. exportului
№ накладной

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Formular fiscal
Акт № 5-9
Печатать Министерств Финансов РМ
№ 118 от 28 сентября 2017 г.

Data eliberării / data livrării 19.11.2019 / 19.11.2019
Data выписки / дата поставки

8. Foia de parcurs seria DAA număr 19494521
Проектный лист серия номер
9. Transportator MAX-GRITCAN II, mun. Chisinau str. M. Sadoveanu 4/1, ap. 1
Перевозчик

1. Furnizor SC "IACOVAS CONSTRUCT" SRL, adr. m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6, IBAN MD92AG0000000225165397/2,
Поставщик
2. Cumpărător/beneficiar: PASC-CON S.A., adr. Chisinau str. Butuceni 2, IBAN MD30AG000000002251933709, BC "MOLDOVA-AGROINDBANK S.A."
Покупатель/получатель

3. Delegație data data delegații 4. Documente anexate TRANSFER
Доверенность дата
5. Punct încărcare or. Singera, str. Chisinaului 60
Пункт погрузки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului	Unitate de măsură	Capacitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor	Preț unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei	Altă informație	Tip ambalaj	Număr locuri	Masa brută, tone
Наименование товаров/активов, услуг и кода товарной позиции товара/актива	Единица измерения	Количество товаров/активов, объем услуг	Цена единицы без НДС, леев	Общая сумма без НДС, леев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, леев	Стоимость товаров/активов, услуг, леев	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонны
Bordur presat mic GRI 1x0.25x0.08m, p.36buc	buc	450.00	56.25	25 312.50	20%	5 062.50	30 375.00				
Paiele	buc	13.00	83.33	1 083.33	20%	216.67	1 300.00				

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)	26 395.83	X	5 279.17	31 675.00	X	X	X				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	26 395.83	X	5 279.17	31 675.00	X	X	X				

13. Permis eliberarea: Operator comercial, Cucu N.
Отпуск разрешен

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
L.S.
Сдан товаров/активы (услуги)

15. Primit mărfurile/activele intermediari (transportatorului):
M.N.
Получен товаров/активов посредник (перевозчик)

16. Predat mărfurile/activele intermediari (transportatorului):
Сдан товаров/активов посредник (перевозчик)

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:
L.S.
Получен товаров/активов (услуги) покупателем/получателем





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001336

Data emiterii:

31 decembrie 2018 Valabil până la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci de beton pentru trotuare
fabricate conform SM 270:2008 (Anulat)
Produse fabricate în serie

Codul NC MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
SM 270:2008 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, RNI Nr.06.5.3.35-2001 pct.2.2

PRODUCĂTOR

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL, MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/6

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600083256

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr.211 din 26 octombrie 2018, eliberat de CÎ "TNMACOMPROIECT" SRL,
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr. LÎ- 095, valabil până la 15.10.2020;
Nr.5574-C din 05 septembrie 2018, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău,
str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr. LÎ-086 valabil până la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.64 din 27 decembrie 2018, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
o dată la șase luni.
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

[Signature]



Secheta VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu stampila OC "CVALIMETRITOT" SRL





ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001575

Data emiterii:

04 ianuarie 2020

Valabil pînă la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pietre de beton pentru borduri,
fabricate conform GOST 6665-91 (Anulat)
Produse fabricate în serie

Codul NC MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
GOST 6665-91 pct. 1.3.2, 13.4, 1.3.5; RNI nr.06-5.3-35 p.2.2

PRODUCĂTOR

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL, MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 186/6

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600083256

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA)

Rapoartelor de încercări: Nr.252-3 din 09.12.2019, eliberat de CÎ "INMACOMPROIECT" S.R.L,
mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr.LÎ-095, valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.6323-A din 01.11.2019, eliberat de LÎPA "CMAC" Î.S, mun. Chișinău, str. E. Coca 28,
certificat de acreditare Nr.LÎ-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr.105 din 03 ianuarie 2020, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" S.R.L.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
o dată la șase luni.
Sistemul de certificare 2+.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU



În atenția antreprenorilor și organelor de control

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu stampila OC "CVALIMETRITOT" SRL



CÎ SRL "INMACOMPROIECT" or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel 52-20-25	RAPORT DE ÎNCERCĂRI № 211 Data 26.10.2018	Cod: ПИ -5.10-1
		Ediția: 5
		Data: 25.08.16
		Foi: 1/3



RAPORT DE ÎNCERCĂRI privind încercările beton

Pentru încercare a fost selectată mostre de plăci de beton pentru trotuar (turnată, presată) B22,5; B30 S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" SRL, mun. Chișinău, str. Uinelor, 186/6 în corespundere cu cerințele SM 270:2008.

Data primire mostrelor: 12.09.2018

Data începerii încercărilor: 12.09.2018

Data terminării încercărilor: 25.10.2018

Locul executării încercărilor: CÎ "Inmacomproiect"

Proba a fost prezentată în baza actului de prelevare a probelor nr. /64 din 12.09.2018. Probele sunt prelevate de către expertul OCpr "CVALIMETRITOT" SRL – N. Melnicova.

Scopul –certificarea

Aparatele și utilajul pentru încercări:

Șubler IIII 250 CE. Nr MD 10 3.5-216/2017 din 07.08.17, Balanța electronică BS-15/30D1/3 CE. № 3.1.2-10/2017 din 21.05.18; Dulap SUP-4 CE 3.2.1-163/2018 din 16.05.18, Balanța de laborator АД2000 CE № 3.1.1-146/2017 din 03.07.18 Pres hidr. II-125 cert. etal. MD 10 3.2-963/2018 din 18.10.2018, congelator BD/BC -279 BVM C nr. 3.2.1-310/2018 din 02.10.18; termometru TL-4 CE nr. MD 10 3.4-748/2017 din 25.09.2017, aparat r/u determinare impermeabilitatea de apă ПВП № 32 din 11.04.18, vacuummetru cu element elastic (0+ -1) CE nr. MD 10 3.2-569/2018 din 20.06.2018, Aparat ЛКИ-3 ПВП nr. 31 din 20.04.18.

Rezultatele încercărilor se referă numai la proba încercată.

Prezentul raport de încercări poate fi multiplicat cu permisiunea Centrului de Încercări.



CI SRL "INMACOMPROIECT"
or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15,
tel 52-20-25

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
№ 211 Data 26.10.2018

Cod: ПИ -5.10-1
Ediția: 5
Data: 25.08.16
Foi: 2/3



1 Caracteristica probei supuse încercării:

Plăci de beton p/u trotuare (turnată, presată) B22,5; B30

2 Condiții de încercare: temperatura aerului 20±2 °C, umiditatea relativă 63±3%.

3 Rezultatele încercărilor:

Nr. probei	Denumirea materialului	Caracteristici Măsurate	DN pentru prevederi tehnice, nr. punctului	DN pentru metode de încercări, nr. punctului	Unitate de măsură	Norma prevederilor DN	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea de măsurare, U	Notă
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211-1	Plăci de beton p/u trotuare B22,5 turnată	1 Rezistența la compresie Clasa 2 Rezistența la încovoiere Clasa 3 Absorbția de apă 4 Rezistența la uzură	SM 270:2008 pct. 4.2.1.1 SM 270:2008 pct. 4.2.1.1 SM 270:2008 pct. 4.2.1.3 SM 270:2008 pct. 4.2.1.4	SM GOST 10180-2014 SM GOST 10180-2014 GOST 12730.3-78 GOST 13087-81	MPa MPa % g/cm ²	min. 28,9 B 22,5 min. 4,1 B _{btb} 3,2 max. 5,0	47,2 B 35 5,8 B _{btb} 4,4 2,4	±0,4 ±0,1 ±0,2	
211-2	Plăci de beton p/u trotuare B30 presată	1 Rezistența la compresie Clasa 2 Rezistența la încovoiere Clasa 3 Absorbția de apă 4 Rezistența la uzură	SM 270:2008 pct. 4.2.1.1 SM 270:2008 pct. 4.2.1.1 SM 270:2008 pct. 4.2.1.3 SM 270:2008 pct. 4.2.1.4	SM GOST 10180-2014 SM GOST 10180-2014 GOST 12730.3-78 GOST 13087-81	MPa MPa % g/cm ²	min. 38,5 B 30 min. 4,1 B _{btb} 3,2 max. 5,0 max. 0,7	46,0 B 35 5,8 B _{btb} 4,4 1,8 0,49	±0,1	



Cî SRL "INMACOMPROIECT"		RAPORT DE ÎNCERCĂRI		Cod: IM-5.10-1	
or. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15,		№ 211 Data 26.10.2018		Ediția: 5	
tel 52-20-25				Data: 25.08.16	
				Foi: 3/3	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211-2	Plăci de beton p/u trotuare B30 presată	5 Rezistența la îngheț	SM 270:2008 pct. 4.2.1.2	GOST 10060.1-95	Cicluri	min. F 200	F 200		
		Pierderea rezistenței	GOST 10060.1- 95		%	pînă la 5,0	1,9		

4 Concluzie: Mostrele de plăci din beton p/u trotuare corespunde cerințelor SM 270:2008 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4,
Nota: Incertitudinea extinsă, P-95%, cu coeficientul acoperire k=2.

Adresele de expediere:
1 ex. – Cî ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL.
1 ex. – Beneficiarului
1 ex. – Organismului de certificare

Conducătorul Cî
Şef laborator
Inginer coordonator

A. Belousova
A. Peşterean
S. Pogrebnicenco

raport 11.01.18

