

N inv. original	Semnatura, data	In loc. N inv.	<div>14. După montarea instalației de racordare de către operatorul de rețea, părțile (solicitantul/potențialul consumator noncasnic și operatorul de rețea), de comun acord, stabilesc punctul de delimitare a instalațiilor electrice, prin întocmirea de către operatorul de rețea a actului de delimitare și semnarea lui de către părți. Actul de delimitare se prezintă de către operatorul de rețea în ziua finalizării instalației de racordare, conform contractului pentru montarea instalației de racordare.</div> <div>15. În cazul în care instalația de racordare este montată de către alte persoane autorizate, actul de delimitare se întocmește și se semnează de părți în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării.</div> <div>16. Cerințe referitor la valoarea factorului de putere: <math>\cos \varphi</math> nu mai mic de 0,92, în caz de necesitate, să fie instalat utilaj pentru compensarea energiei reactive, dotat cu reglare automată.</div> <div>17. Cerințe de protecție contra fulger: Conform NAIE și "Directivelor cu privire la protecția contra fulgerului".</div> <div>18. Valorile curenților de scurt circuit: ID-0,4 kV, PT172CET80 (400 kVA ): I s.c. = 3384 A.</div> <div>19. Cerințe de protecție prin rele: Conform NAIE (Norme de amenajare a instalațiilor electrice).</div> <div>20. Cerințe față de izolație și protecția contra supratensiuni:</div> <div>20.1. De prevăzut conform p. 7.1.22, NAIE, ediția VII, limitatoare a supratensiunilor de impuls (atmosferice) și de comutație.</div> <div>avis_3618_2018_0,22_5_Primeria mun. Balti_BI.doc</div>					
			<div>12/5/10-2018-ME</div>					
Modif.	Cant.	Planșa	Doc.	Semn.	Data	Coala		
						7		