


Schema electrică de conectare a CI la CIP (monofazat)



Notă:

1. Rezistențele calculate a prizei de pământ la pil. nr.1; 4; 8 va fi mai mică sau egală cu 30 Ohm.
2. Proiectul dat va fi coordonat în modul corespunzător cu proprietarii de rețea ingineriești.
3. Lucrările de construcție și montare a LEA-0.23/0,4 kV cu cablu CIP vor fi executate conform normelor tehnice și în construcții în vigoare.

						12/5/10-2018-IEE			
						Extinderea sistemului de iluminat stradal amplasat în mun.Bălți str-la B. Glavan (între str. Șt. cel Mare și regiunea podului peste calea ferată)			
Modif.	Cant.	Planșa	Redoc.	Semn.	Data	Iluminat electric exterior	Etapa	Coala	Coli
SP		Pulbere Ed.			10.18		PE	3	15
Elaborat		Pulbere Ed.			10.18	Schema electrică monofilară de calcul.	SC „PROIECT ENERGETIC” SRL Licența: seria A MMII nr.049773 din 04.09.2015		

N inv. original	Semnatura, data	In loc. N inv.