

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1769772380856
Obiectul de achiziției: „ Generatoare de curent ”

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1: Generator de curent industrial de tip închis cu carcasă insonorizată, cu puterea minim 240 kW, 300 kVA						
Generator de curent industrial de tip închis cu carcasă insonorizată, cu puterea minim 240 kW, 300 kVA	FULL FG 330	Turcia	Topçular Endüstriyel Üretim ve Yatırım A.Ş.	Specificații tehnice: Dotat cu panou de control cu posibilitatea monitorizării moto-orelor, presiunii, temperaturii lichidului de răcire, nivelului de combustibil, sistem de pornire/oprire automat la comanda panoului AAR (ATS/ABP); Buton de oprire în caz de avarie; Tipul motorului – diesel; Sistem electronic de control al turației (vitezei de rotație a motorului); Filtre de aer, combustibil și ulei înlocuibile; Sistem de răcire cu lichid cu radiator; În complet minim un încălzitor de apă conectat prin furtun la motor, pentru a porni generatorul mai ușor în condiții nefavorabile pe timp de iarnă; Perne anti vibrații la motor și carcasă din cauciuc și/sau alt material care va diminua vibrațiile când generatorul funcționează; Puterea nominală minim: 240 kW, 300 kVA; Tensiunea: 220-240/400 V; Frecvența: 50 Hz; Numărul de faze: 3; Reglarea tensiunii maxim: $\pm 1\%$, pentru o precizie bună necesară în aplicații sensibile cum ar fi echipamente medicale și sisteme IT;	Specificații tehnice: Dotat cu panou de control cu posibilitatea monitorizării moto-orelor, presiunii, temperaturii lichidului de răcire, nivelului de combustibil, sistem de pornire/oprire automat la comanda panoului AAR (ATS/ABP); Buton de oprire în caz de avarie; Tipul motorului – diesel; Sistem electronic de control al turației (vitezei de rotație a motorului); Filtre de aer, combustibil și ulei înlocuibile; Sistem de răcire cu lichid cu radiator; Încălzitor de apă conectat prin furtun la motor, pentru a porni generatorul mai ușor în condiții nefavorabile pe timp de iarnă; Perne anti vibrații la motor și carcasă din cauciuc care va diminua vibrațiile când generatorul funcționează; Puterea nominală: 240 kW, 300 kVA; Tensiunea: 230/400 V; Frecvența: 50 Hz; Numărul de faze: 3; Reglarea tensiunii maxim: $\pm 1\%$, pentru o precizie bună necesară în aplicații sensibile cum ar fi echipamente medicale și sisteme IT;	

				Clasa de izolare minim: H (clasa termică a materialelor izolatoare folosite în înfășurări); În ofertă va fi inclus suplimentar: panoul AAR (ATS/ABP) cu posibilitatea conectării automate la rețea completat corespunzător generatorului propus; Generatorul va fi dotat cu carcasă insonorizată cu protecție la condițiile meteorologice nefavorabile și uși din ambele părți care vor permite accesul pentru deservirea acestuia, cu posibilitatea de a fi încuiate; Adițional va fi necesar de realizat: confecționarea împământării din materiale rezistente la coroziune (cupru sau zinc), care nu va depăși valoarea maximă admisă și va asigura o protecție sigură la scurgerea curenților de defect din generator; Inclusiv va fi efectuat: livrarea generatorului la destinatar, amplasarea pe platforma existentă, conectarea la împământare și la panoul AAR (ATS/ABP) inclus și conectarea la panoul central al instituției (până la 10 m), firele electrice fiind amplasate prin furtun metalic izolat din PVC sau jgheab metalic; Toate testările și pornirile de probă până la darea în exploatare, vor fi efectuate din contul ofertantului; Termenul de garanție extins pentru bunul propus minim 24 luni de la data primirii/predării, însoțit de certificatul de garanție și manualul de utilizare. Termenul de livrare: 90 de zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat Locul livrării: Penitenciarul nr.6 – Soroca.	Clasa de izolare: H (clasa termică a materialelor izolatoare folosite în înfășurări); Panoul AAR (ATS/ABP) cu posibilitatea conectării automate la rețea completat corespunzător generatorului propus; Dotat cu carcasă insonorizată cu protecție la condițiile meteorologice nefavorabile și uși din ambele părți care permite accesul pentru deservirea acestuia, cu posibilitatea de a fi încuiate; Adițional: confecționarea împământării din materiale rezistente la coroziune (cupru sau zinc), care nu va depăși valoarea maximă admisă și va asigura o protecție sigură la scurgerea curenților de defect din generator; Inclusiv va fi efectuat: livrarea generatorului la destinatar, amplasarea pe platforma existentă, conectarea la împământare și la panoul AAR (ATS/ABP) inclus și conectarea la panoul central al instituției (până la 10 m), firele electrice fiind amplasate prin furtun metalic izolat din PVC sau jgheab metalic; Toate testările și pornirile de probă până la darea în exploatare, vor fi efectuate din contul ofertantului; Termenul de garanție: 24 luni de la data primirii/predării, însoțit de certificatul de garanție și manualul de utilizare. Termenul de livrare: 90 de zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat Locul livrării: Penitenciarul nr.6 – Soroca.	
Lotul nr. 2: Generator de curent industrial de tip închis cu carcasă insonorizată, cu puterea minim 200 kW, 250 kVA						
Generator de curent industrial de tip închis cu carcasă insonorizată, cu puterea minim 200 kW, 250 kVA	FULL FG 275	Turcia	Topçular Endüstriyel Üretim ve Yatırım A.Ş.	Specificații tehnice: Dotat cu panou de control cu posibilitatea monitorizării moto-orelor, presiunii, temperaturii lichidului de răcire, nivelului de combustibil, sistem de pornire/oprire automat la comanda panoului AAR (ATS/ABP); Buton de oprire în caz de avarie; Tipul motorului – diesel; Sistem electronic de control al turației (vitezei de rotație a motorului); Filtre de aer, combustibil și ulei înlocuibile; Sistem de răcire cu lichid cu radiator; În complet minim un încălzitor de apă conectat prin furtun la motor, pentru a porni generatorul mai ușor în condiții nefavorabile pe timp de iarnă;	Specificații tehnice: Dotat cu panou de control cu posibilitatea monitorizării moto-orelor, presiunii, temperaturii lichidului de răcire, nivelului de combustibil, sistem de pornire/oprire automat la comanda panoului AAR (ATS/ABP); Buton de oprire în caz de avarie; Tipul motorului – diesel; Sistem electronic de control al turației (vitezei de rotație a motorului); Filtre de aer, combustibil și ulei înlocuibile; Sistem de răcire cu lichid cu radiator; Încălzitor de apă conectat prin furtun la motor, pentru a porni generatorul mai ușor în condiții nefavorabile pe timp de iarnă;	

				Perne anti vibrații la motor și carcasă din cauciuc și/sau alt material care va diminua vibrațiile când generatorul funcționează; Puterea nominală minim: 200 kW, 250 kVA; Tensiunea: 220-240/400 V; Frecvența: 50 Hz; Numărul de faze: 3; Reglarea tensiunii maxim: $\pm 1\%$, pentru o precizie bună necesară în aplicații sensibile cum ar fi echipamente medicale și sisteme IT; Clasa de izolare minim: H (clasa termică a materialelor izolatoare folosite în înfășurări); În ofertă va fi inclus suplimentar: panoul AAR (ATS/ABP) cu posibilitatea conectării automate la rețea completat corespunzător generatorului propus; Amplasarea utilajului va fi efectuată în aer liber, în acest fel se solicită a fi dotat cu carcasă insonorizată cu protecție la condițiile meteorologice nefavorabile și uși din ambele părți care vor permite accesul pentru deservirea acestuia cu posibilitatea de a fi încuiate; Adițional va fi necesar de realizat: confecționarea împământării din materiale rezistente la coroziune (cupru sau zinc), care nu va depăși valoarea maximă admisă și va asigura o protecție sigură la scurgerea curenților de defect din generator; Inclusiv va fi efectuat: livrarea generatorului la destinatar, amplasarea pe platforma confecționată, conectarea la împământare, la panoul AAR (ATS/ABP) inclus și conectarea la panoul central al instituției (până la 10 m), firele electrice fiind amplasate prin furtun metalic izolat din PVC sau jgheab metalic; Toate testările și pornirile de probă până la darea în exploatare, vor fi efectuate din contul ofertantului; Termenul de garanție extins pentru bunul propus minim 24 luni de la data primirii/predării, însoțit de certificatul de garanție și manualul de utilizare. Termenul de livrare: 90 de zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat Locul livrării: Penitenciarul nr. 18 – Brănești	Perne anti vibrații la motor și carcasă din cauciuc care va diminua vibrațiile când generatorul funcționează; Puterea nominală: 200 kW, 250 kVA; Tensiunea: 230/400 V; Frecvența: 50 Hz; Numărul de faze: 3; Reglarea tensiunii maxim: $\pm 1\%$, pentru o precizie bună necesară în aplicații sensibile cum ar fi echipamente medicale și sisteme IT; Clasa de izolare: H (clasa termică a materialelor izolatoare folosite în înfășurări); Panoul AAR (ATS/ABP) cu posibilitatea conectării automate la rețea completat corespunzător generatorului propus; Dotat cu carcasă insonorizată cu protecție la condițiile meteorologice nefavorabile și uși din ambele părți care vor permite accesul pentru deservirea acestuia cu posibilitatea de a fi încuiate; Adițional: confecționarea împământării din materiale rezistente la coroziune (cupru sau zinc), care nu va depăși valoarea maximă admisă și va asigura o protecție sigură la scurgerea curenților de defect din generator; Inclusiv va fi efectuat: livrarea generatorului la destinatar, amplasarea pe platforma confecționată, conectarea la împământare, la panoul AAR (ATS/ABP) inclus și conectarea la panoul central al instituției (până la 10 m), firele electrice fiind amplasate prin furtun metalic izolat din PVC sau jgheab metalic; Toate testările și pornirile de probă până la darea în exploatare, vor fi efectuate din contul ofertantului; Termenul de garanție: 24 luni de la data primirii/predării, însoțit de certificatul de garanție și manualul de utilizare. Termenul de livrare: 90 de zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat Locul livrării: Penitenciarul nr. 18 – Brănești	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Cușnir Dmitrii
În calitate de: Administrator
Ofertantul: SC „PROMO-SOLUȚII” SRL
Adresa (sediul): mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
E-mail: office@etop.md
Telefon (fix și mobil): 067 707 707