

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ 21574563 _____ din 02.03.2026 _____
Obiectul achiziției: <i>Actualizarea sistemului existent de control și monitorizare a iluminatului exterior, Chișinău</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1. Controler specializat de control și monitorizare al iluminatului exterior.	DITRA CORE LIGHT/ DITRA MULTICONNECT	Portugal	DITRACO	Controler cu două ieșiri pentru controlul de la distanță a starterelor, trei intrări discrete (puncte de confirmare), ceas nevolatil, modem GSM/GPRS încorporat, memorie încorporată, interfață RS-485 (MODBUS), două intrări pentru conectarea senzorilor. Instalare pe șină DIN (10 module), pentru utilizare în exterior (iluminatul stradal), protecție la pătrundere min.IP 23, sursă de alimentare AC 220-250 V. Modul de extensie pentru 8 ieșiri pentru controlul de la distanță al	Controler cu două ieșiri pentru controlul de la distanță a starterelor, trei intrări discrete (puncte de confirmare), ceas nevolatil, modem GSM/GPRS încorporat, memorie încorporată, interfață RS-485 (MODBUS), două intrări pentru conectarea senzorilor. Instalare pe șină DIN (10 module), pentru utilizare în exterior (iluminatul stradal), protecție la pătrundere min.IP 23, sursă de alimentare AC 220-250 V.	Conform standardelor producătorului

				starterelor și 16 intrări discrete (puncte de confirmare), interfață RS-485 (MODBUS). Instalare pe șină DIN (10 module), pentru utilizare în exterior (iluminatul stradal), protecție la pătrundere IP 23, sursă de alimentare AC 220-0250 V Precum și conform cerințelor suplimentare discifrate prin Anunț de participare	Modul de extensie pentru 8 ieșiri pentru controlul de la distanță al starterelor și 16 intrări discrete (puncte de confirmare), interfață RS-485 (MODBUS). Instalare pe șină DIN (10 module), pentru utilizare în exterior (iluminatul stradal), protecție la pătrundere IP 23, sursă de alimentare AC 220-0250 V Precum și conform cerințelor suplimentare discifrate prin Anunț de participare	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Mîrzac M _____ În calitate de: _____ Director General _____
Ofertantul: _____ SRL LumgrupMaș _____ Adresa: _____ Chișinău, str.Gh.Madan 87/7 _____