

Fișa tehnică a ofertei pentru achiziționarea conductorului torsadat

Producătorul

Materialul

Denumirea

Norma

Caracteristici constructive

Tipul izolației

Compoziția fază/neutru

Sensul fasciculării ultimul strat

Pasul maxim de fasciculare, mm

Tipul bobinei

Caracteristici dimensionale

Secțiunea, mm²

Nr. De spire

Diametrul spirelor, mm

Grosimea nominală a izolației, mm

Grosimea minimă a izolației, mm

Diametrul conductorului max cu izolație, mm

Diametrul aparent al fasciculului torsadat, mm

Greutatea fasciculului torsadat, kg/m

Forța de rupere min, kN

Caracteristici electrice

Rezistența la CC (t=25°C), Ω/km

Intensitatea maximă admisibilă, A

Curentul de SC, t=1s, kA

Marcări

Certificări

Certificare ISO 9001:2008

ПАО «ЗАВОД ЮЖКАБЕЛЬ», Kharkov, Ucraina;
61099, Avtogenaya st., 7.

Conductor 3x16+1x25 mm2

Specificat

Ofertat

SM HD626 S1:2015

Polietilenă reticulată

AL/AlMgSi

Dreapta (Z)

630

Fază

16

7 (RE)

4,35-4,45

1,3

1,07

4,60-5,10

Fasciculul Torsadat

21,0

0,295

-

7,4

Polietilenă reticulată

AL/AlMgSi

Dreapta (Z)

630

Fază

16

7 (RE)

4,35-4,45

1,3

1,07

4,60-5,10

Fasciculul Torsadat

21,0

0,295

-

7,4

1,91

100

1,5

Fază

A

DA

1,38

100

1,5

Neutru

B

DA

1,91

100

1,5

Fază

A

DA

1,38

100

1,5


Neutru

B

DA

Notă:

A - Conductoarele de fază vor avea semne distinctive în formă de benzi longitudinale reliefate pe izolație (după cum este prezentat mai jos).



B - Pe conductorul neutru, vor fi marcate prin gravare: denumirea uzinei, denumirea completă a conductoarelor și anul producerii. La fel pe conductorul neutru, peste fiecare 1m, se va indica lungimea conductorului. LA fel pe conductorii de fază vor fi semne distinctive în formă de benzi longitudinale, colorate cu lățimea nu mai mică de 1 mm.