

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1745311736006** din **22.04.2024**

Obiectul achiziției: **Ascensor spitalicesc pentru transportarea pacienților cu brancarde în cadrul IMSP SR Nisporeni**

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Ascensor spitalicesc pentru transportarea pacienților cu brancarde în cadrul IMSP SR Nisporeni	NIKAN 5000 MR 1200 kg	Moldova	NIKAN SRL	- Ascensor 1200 kg la 5 stații, cu cameră de mecanisme, troliu fără reductor, viteză 1m/s;- - Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; - Ascensor cu 5 stații, 5 uși de acces; - Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile - 1100x2000mm; - Înălțimea (OTKOC) ușilor din inox la toate stațiile;- Ușile cabinei demisiunea 1100x2000mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; - Dimensiunile interioare a cabinei minime, mm; - lățimea 1200, - adâncimea 2200, - înălțimea 2200, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil; - Podeaua din marmoră artificială; balustrada din oțel inoxidabil; oglindă; panou de comandă în cabină cu display LCD;- Sistem de limitare a sarcinii cabinei; - Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; - Buton de chemare antivandal cu sistemul de limitare a accesului la chemarea cabinei prin CIP și display LCD; - Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul Marimile minei ascensorului : Lățimea 1970 mm, Lungimea 2660 mm, înălțimea minei 18500 mm16. -Termen de garanție:*pentru ascensor: minim 24 luni de la punerea în funcțiune a ascensorului; --Termen de garanție pentru lucrări - minim 5 ani.	- Ascensor cu cameră de mecanisme -1200 kg la 5 stații(5 uși de acces) - troliu fără reductor, viteză 1m/s;- - Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; - Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile - 1100x2000mm; - Înălțimea ușilor din inox la toate stațiile; - Ușile cabinei demisiunea 1100x2000mm; ---- Glisante deschidere telescopică; - Dimensiunile cabinei mm; - (L;l; H) 1200*2200*2200, podul, pereții, balustrada și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil ; - Podeaua din marmoră artificială; oglindă; panou de comandă în cabină cu display LCD;- - Sistem de limitare a sarcinii cabinei; - Sistem de siguranță cu energie electrică UPS; - Buton de chemare antivandal cu sistemul de limitare a accesului la chemarea cabinei prin CIP și display LCD; cu legătură telefonică prin GSM în cabină cu dispeceratul - Put ascensor: (L; l; H)= 1970*2660*18500 mm -Termen de garanție ascensor: - 24 luni - de la punerea în funcțiune al acestuia; -Termen de garanție lucrări - 5 ani.	Normative ce sunt în vigoare în RM HG nr. 8 din 20.01.2016 SMEN 81-20 2015;

				-Demontarea ascensorului existent. -Montarea în puț a ascensorului pentru personal cu uși glisante automate, cu viteza cabinei până la 1,0m/s, capacitatea de ridicare de 1200 kg, reglarea-demararea și măsurarea electrică; -Cheltuielile pentru perfectarea documentației: Proiect de execuție a instalației ascensoarelor; Coordonarea proiectului cu organele abilitate; și alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensorului.	-Demontarea ascensorului existent. -Montarea ascensorului nou pentru personal cu uși glisante automate, cu viteza cabinei până la 1,0m/s, capacitatea de ridicare de 1200 kg, reglarea-demararea și măsurarea electrică; -Cheltuielile pentru perfectarea documentației: Proiect de execuție a instalației ascensoarelor; Coordonarea proiectului cu organele abilitate; și alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensorului.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Nicolaev Pavel** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **LIFTMONTAJ S.R.L.** Adresa: **Mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 6/2**