

**PROCES- VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 19 septembrie 2019

Privind lucrările de construcție executate la obiectul „Reconstrucția rețelei de canalizare sub presiunea a IMDP „Apa Canal Anenii Noi”, în cadrul contractului nr. __ din _____ 2017 încheiat între SRL “Capital” și “Primăria or. Anenii Noi” pentru executarea lucrărilor de construcție a „Reconstrucția rețelei de canalizare sub presiunea a IMDP „Apa Canal Anenii Noi”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construcție nr. 1 și 2 eliberate de Primăria or. Anenii Noi.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 13 - 19 septembrie 2019, fiind formată din următoarea componență:

Președintele comisiei:

1. Veaceslav Bondari primarul or. Anenii Noi

Membrii comisiei:

2. Faizulina Angela Contabil Șef al primăriei a Anenii Noi
3. Dolguș Alexandr Director IMDP „Apa Canal Anenii Noi”
4. Mațarin Alexandru Consilier Local
5. Gori Axenia Arhitector raional
6. Valeriu Jîzdan Secției construcții, Consiliul Raional Anenii Noi
7. Andrei Popescu Responsabil tehnic,
8. Beni Alexandr Diriginte de șantier
9. Litvincenco Vladimir Diriginte de șantier

3. Au mai participat la recepție:

1. Agenției pentru Supraveghere Tehnică
2. Inspecția pentru Protecția Mediului
3. Centrul de Sănătate Publică (CSP),
4. Donea Alexandru Diriginte de șantier, SRL “Capital”

4. Constatările comisiei de recepție:

- a) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista - anexa nr. 1;
- b) Lucrările cuprinse în Documentația tehnică ce n-au fost executate – anexa nr. 2
- c) Lucrările cuprinse în Documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului – anexa nr. 3.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Spre recepție la terminarea lucrărilor obiectul „Reconstrucția rețelei de canalizare sub presiunea a IMDP „Apa Canal Anenii Noi” și remedierea obiectiilor menționate până la recepția finală.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Terminarea integrală a volumelor de lucrării prevăzute în documentația de execuție,
Prezentarea Cărții Tehnice completată – Capitolul B
Prezentarea avizelor serviciilor abilitate de control.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor la „Reconstrucția rețelei de canalizare sub presiunea a IMDP „Apa Canal Anenii Noi”.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, or. Anenii Noi, satul Bulboaca destinația sistem public de alimentare cu sistem de canalizare, este compus din următoarele elemente:

Nr.	Element	Capacitatea
1	Sistem de canalizare sub presiune	~5080m
2	Stație de pompare a apei nr.1 Utilazele si accesoriile de conectare de dupa pompe	Set

8. Prezentul proces verbal, conținând 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 19 septembrie 2019 în or. Anenii Noi, la ora 16:00, în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele: Veaceslav Bondari

Membrii: Făzulina Angela

Dolguș Alexandr

Mațarin Alexandru

Gori Axenia

Valeriu Jîzdan

Andrei Popescu

Participanți:

Donea Alexandru

11. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Obiectul - „Reconstrucția rețelei de canalizare sub presiunea a IMDP „Apa Canal Anenii Noi”.

*Se permite recepția la termen
cu condiția prezentării
raportului calculului volumului
pentru recepția finală.*

« _____ » _____ 2019.

L.S.

10. Lucrarea „Reconstrucția rețelei de canalizare sub presiunea a IMDP „Apa Canal Anenii Noi” este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

SRL „Capital”

Primaria or. Anenii Noi

19.09.2019

19.09.2019

L.S. Galciuc Igor

L.S. Veaceslav Bondari

(semnătura)

(semnătura)



Anexa nr. 1 la Procesul-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 19 septembrie 2019

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete:

Obiectul la „Reconstrucția rețelei de canalizare sub presiunea a IMDP „Apa Canal Anenii Noi”

1. Schema de execuție incompletă a la „Reconstrucția rețelei de canalizare sub presiunea a IMDP „Apa Canal Anenii Noi”

Remediarea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de 29 septembrie 2019.

Președintele comisiei

Veaceslav Bondari



[Handwritten signature of Veaceslav Bondari]

**Responsabil Tehnic,
Andrei Popescu**



[Handwritten signature of Andrei Popescu]

Executantul

S.R.L. „Capital”



[Handwritten signature of the representative of S.R.L. 'Capital']

Anexa nr. 2 la Procesul-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 19 septembrie 2019

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate, sau urmeaza a fi remediate:


Obiectul la „Reconstrucția rețelei de canalizare sub presiunea a IMDP „Apa Canal Anenii Noi”

1. De testat repetat sistemul de canalizare sub presiune cu participarea a serviciul Apa Canal Anenii Noi.
2. De schimbat unghiul de direcție la coturile din metal la S.P. la pompele nr, 3 și 5.(racordarea lor după pompele existente), și de pus garnituri de cauciuc
3. De terminat conectare tevii la S.P. și să fie toate din cauciuc la ieșirea către magistrala.


Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de 29 septembrie 2019.

Președintele comisiei

Veaceslav Bondari



Responsabil Tehnic,
Andrei Popescu



Executantul

S.R.L. „Capital”



Anexa nr. 3 la Procesul-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 19 septembrie 2019

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului:

Obiectul la „Reconstrucția rețelei de canalizare sub presiunea a IMDP „Apa Canal Anenii Noi”

Nu sunt

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de _____.

Președintele comisiei

Veaceslav Bondari



[Handwritten signature]

Responsabil Tehnic,
Andrei Popescu



[Handwritten signature]

Executantul

S.R.L. „Capital”



[Handwritten signature]