

Conținutul Serviciilor de verificare, întreținere, deservire și reparare care necesită să fie efectuate la instalațiile de stingere a incendiilor cu gaze
(dioxid de carbon - CO₂; pentafluoretan - HFC-125)

Reglementare standard Nr. 2

r.	Problematika urmărită	Modul de efectuare	Periodicitatea	Responsabil	
				Beneficiarul	Antreprenorul (conform contractului)
	Starea de funcționare generală. Funcționarea sistemului de ventilație natural sau mecanic	Vizual	Zilnic	+	
	Starea de funcționare a alimentării cu energie (de bază și rezervă) a centralei de semnalizare și acționare a instalației. Funcționarea detectoarelor.	- Treccrea automată de pe sursa de bază pe sursa de rezervă. - Verificarea funcționării prin folosirea unor surse de căldură sau fum.	Lunar		+
	Starea de integritate a instalației, existența sigiliilor și a poziției normale de funcționare a buteliilor cu gaze.	Se va verifica prin cântărire starea de încărcare a buteliilor cu agent de stingere.	Lunar		+
	Funcționarea semnalelor optice și acustice : a) de incendiu b) de detectare	Simulări conform instrucțiunilor uzinelor producătoare	Lunar		+
	Punerea în funcțiune a instalației de la detectoare sau butoane manuale.	Simulări conform instrucțiunilor uzinelor producătoare	Lunar		+
	Starea de funcționare a dispozitivelor auxiliare.	Întreruperea automată a sistemului de ventilație și condiționare a aerului de la energie electrică închiderea și blocarea ușilor	Lunar		+
	Rezistența de izolare a circuitelor și împănântarea.	Măsurarea rezistențelor	Annual		+

Acuza 1

inspicierea profesorului este un lucru normal la 2015 10816 7404