

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1654688058746</u>	Data: 22.06.2022	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Lucrări de schimbare a ascensorului din edificiul administrativ.	Lot: 1	Pagina: __ din __

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
Lotul 1						
Ascensor pentru pacienți, 500 kg., la 6 stații (în edificiul Direcției Medicale al SIS, str. V Pircalab, 23)	AEP-500	R Moldova	SRL "Baslift"	Ascensor complet echipat pentru pacienți montat în instituțiile medicale, cu capacitatea de ridicare de 500kg, viteza nominală 1m/s, uși cu închideri automate, dirijare cu butoane și display LSD, înălțimea putului 19.8m, 6 stații. Cabina de ridicare pacienți cu dimensiunile interioare 1409x2502x2100h, confecționată din INOX, dotată cu oglinzi și bare de susținere, pardoseaua cabinei va fi realizată din marmură artificială. ATENȚIE ascensorul va fi dotat cu telefon mobil interior, sistem de aprovizionare cu energie electrică alternativă (UPS)	Ascensor pentru pacienți, 500 kg., la 6 stații cu camera de mecanisme, troliu fără reductor, panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor, podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil, iluminarea cabinei cu -becuri LED, podeaua din marmură artificială, ușile putului din oțel inoxidabil la toate stațiile, Balustrada din oțel inoxidabil, oglindă, panou de comandă în cabină cu display LCD. Legătura telefonică GSM în cabină, sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS, buton de chemare anti-vandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor și sistem limitat de acces, display LCD la fiecare etaj viteza de mișcare 1 m/s. dimensiunile minime interioare a cabinei lățimea-1200 mm; lungimea-.2200 mm; înălțimea 2100 mm, dimensiune minimă a ușilor de palier: lățimea -900 mm; înălțimea -2000 mm, ușile cabinei echipate cu foto-barieră și cu deschiderea automată acționată de motor electric cu convector de frecvență, dispozitiv de limitare a sarcinii cabinei iluminarea cabinei ascensorului pe timp de până electrică.	-EN 81-20:2015 -HG RM Nr.8 din 20.01.2016 -LEGE Nr. 116 din 18.05.2012 -HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 506 din 05.07.2017

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: director
Ofertantul: SRL "Baslift" Adresa: m. Chisinau, str. M. Manole 18/2