

TÜRKAK

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU



TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiştir



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.

DİLOVASI OSB. 5. Kısım Fırat Cad. 1. No:18 41455

Dilovası, KOCAELİ

DENEY RAPORU

TEST REPORT

AB-0556-T

18.07.2019

RFTR19096

Müşterinin adı/adresi : CORE LABORATUVAR TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Customer name/address Yavuz Selim Mah. 968. Sk. No:5/A Bağcılar/ İSTANBUL/TÜRKİYE

İstek numarası : EEA-19-000109-rev

Order No.

Numunenin adı ve tarifi : Aevlenebilir sıvılar için çift kanat güvenli muhafaza dolapları – “CORE 900/90”, “CORE 1200/90”

Name and identity of test sample

Numunenin kabul tarihi : 16.04.2019

The date of receipt of sample

Açıklamalar :

Remarks

Deneyin yapıldığı tarih : 24.04.2019

Date of test

Raporun sayfa sayısı : 125 (Ekleriyle birlikte 139 sayfa)

Number of pages of the Report

Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognition of test reports

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report

Mühür

Seal

Tarih

Date

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

Laboratuvar Müdürü

Head of Testing Laboratory



18.07.2019

İrem ATMACA

Ali BAYRAKTAR

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid

Phone: +902626581662

Fax.: +902626581669

E-mail: turkey@efectis.com

Web: www.efectis.com

FR1106/REV00/02.04.2012

1. SCOPE

Fire resistance test, in conformity with the general requirements of standards EN 1363-1:2012 and with the particular requirements of standard EN 14470-1:2004 Annex A "Fire safety storage cabinets - Part 1: Safety storage cabinets for flammable liquids – Annex A: Type testing to determine protection level, hence classification".

2. TEST LABORATORY

Name : Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.
Address : DİLOVASI OSB. 5. Kısım Fırat Cad. 1. No:18 41455
Dilovası, KOCAELİ, TURKEY

3. DESCRIPTION OF THE TEST SPECIMEN

3.1. General

Product identification : Double leaf safety storage cabinets for flammable liquids –“**CORE 900/90**”,
“**CORE 1200/90**”

Cabinet Nr.1 : **CORE 900/90**
Cabinet Nr.2 : **CORE 1200/90**

Manufacturer : CORE LABORATUVAR TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yavuz Selim Mah. 968. Sk. No:5/A Bağcılar/ İSTANBUL/TURKEY

Sponsor of test : CORE LABORATUVAR TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yavuz Selim Mah. 968. Sk. No:5/A Bağcılar/ İSTANBUL/TURKEY

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid