

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: 21576816 din 13.03.26						
Obiectul achiziției: Achiziționarea pompelor dotate cu motoare electrice, tablouri de dirijare și protecție, convertizoare de frecvență electrice.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
1.1 Pompe de circulație	IR-40-160NB ,5.5kW ,IE3 , PN16	Italia	SAER	Conform caietului de sarcini	IR-40-160NB ,5.5kW ,IE3 , PN16,Q=30,95m3/h H=31,93 m	
1.2 Convertizor de frecvență	FC 202- 5,5 kW +2 senzori 4-20 mA 0-16 bar	Danemarca	Danfoss		FC 202- 5,5 kW +2 senzori 4-20 mA 0-10 bar	
1.3 Tablou pentru aparate electrice	Panou 5,5 kW PTC-3127	Moldova	Axima Grup Srl		Panou 5,5 kW PTC-3127	
Lotul 2						
2.1 Pompe de circulație	IR-65-200B 18.5kW IE3 PN 16	Italia	SAER	Conform caietului de sarcini	IR-65-200B 18.5kW IE3 PN 16 Q=79,9m3/h H=44,85 m	
2.2 Convertizor de frecvență	FC 202- 18,5 kW +2 senzori 4-20 mA 0-16 bar	Danemarca	Danfoss		FC 202- 18,5 kW +2 senzori 4-20 mA 0-10 bar	
2.3 Tablou pentru aparate electrice	Panou 5,5 kW PTC-3107	Moldova	Axima Grup Srl		Panou 5,5 kW PTC-3107	
Lotul 2						
3.1 Pompă de circulație	IR-40-160NB ,5.5kW ,IE3 , PN16	Italia	SAER	Conform caietului de sarcini	IR-40-160NB ,5.5kW ,IE3 , PN16 Q=35,06m3/h H=30,01 m	
3.2 Convertizor de frecvență	FC 202- 11 kW +2 senzori 4-20 mA 0-16 bar	Danemarca	Danfoss		FC 202- 11 kW +2 senzori 4-20 mA 0-10 bar	
3.3 Tablou pentru aparate electrice	Panou 11 kW PTC-3004	Moldova	Axima Grup Srl		Panou 11 kW PTC-3004	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____