

la Documentația standard nr. Mtender ID ocds-b3-wdp1-MD-1683890063611 din 12.05.2023

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1683890063611 (21080250) din 12.05.2023</u>
Obiectul de achiziției: Servicii de de profilaxie a aparatelor de aer conditionat

Denumirea serviciilor	Cantitatea	Denumirea modelului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6
Servicii de profilaxie a aparatelor de aer condiționat	101	Conform Anexei din Anuntul de participare	- Curățirea filtrului evaporatorului; - Curățirea evaporatorului blocului interior; - Curățirea ventilatorului blocului interior/exterior; - Curățirea condensatorului de praf și murdărie; - Verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensator) - Curățirea blocului inferior; - Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; - Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; - Diagnosticarea termofizică a climatizorului; - Verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizorului; - Curățarea blocurilor externe și interne de impurități; - Lubrifierea elementelor mobile; - Încărcarea cu freon.	- Curățirea filtrului evaporatorului; - Curățirea evaporatorului blocului interior; - Curățirea ventilatorului blocului interior/exterior; - Curățirea condensatorului de praf și murdărie; - Verificarea etanșărilor de conexiuni (la țevi, evaporator, condensator) - Curățirea blocului inferior; - Verificarea racordării contactelor și conectărilor electrice; - Testarea blocurilor de automatizare, sistemelor electrice și electronice de control; - Diagnosticarea termofizică a climatizorului; - Verificarea funcționalității și curățirea sistemului de drenaj a climatizorului; - Curățarea blocurilor externe și interne de impurități; - Lubrifierea elementelor mobile; - Încărcarea cu freon.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Stefan Neaga 66