

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: Nr.ocds-b3wdp1-MD-1703757816876/ 21137519 , conform SIA RSAP / M-Tender	
Denumirea procedurii de achiziție:	Achiziție cu costuri mici « Servicii de mentenanța a sistemelor antiincendiare de detectare a fumului și a sistemului de evacuare a fumului în caz de incendiu – 2024 »

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2 Sistema antiincendiara din Unitatea Primirii Urgente(Server)	-	-	-	* SmartLine 036/4, Panou de comandă - 1 buc * SmartLOG/EXP, Plata de memorie - 1 buc * REL 1 INT, Plata Releu - 2 buc * SmartLetLoose/ONE, Modul de comandă a stingerii de incendiu - 1 buc * SmartLetUSee/LCD Remote Control Repeater, Panou repiter - 1 buc * ID100 + Base, Senzor de fum - 4 buc * ISS022 ,Panou „Gaz nu intra” - 1 buc * ISS022 ,Panou „Gaz pleacă” - 1 buc * IC0020Y ,Modul de declanșare manual - 1 buc * IC0020B ,Modul de declanșare manual - 1 buc * ПУР 3/24 - 1 buc * Импульс-20 - 2 buc * IQ POWER 12V 7Ahm - 4 buc * AUMS-12S (WH/BR) - 2 buc * OTS 210 - 1 buc	* SmartLine 036/4, Panou de comandă - 1 buc * SmartLOG/EXP, Plata de memorie - 1 buc * REL 1 INT, Plata Releu - 2 buc * SmartLetLoose/ONE, Modul de comandă a stingerii de incendiu - 1 buc * SmartLetUSee/LCD Remote Control Repeater, Panou repiter - 1 buc * ID100 + Base, Senzor de fum - 4 buc * ISS022 ,Panou „Gaz nu intra” - 1 buc * ISS022 ,Panou „Gaz pleacă” - 1 buc * IC0020Y ,Modul de declanșare manual - 1 buc * IC0020B ,Modul de declanșare manual - 1 buc * ПУР 3/24 - 1 buc * Импульс-20 - 2 buc * IQ POWER 12V 7Ahm - 4 buc * AUMS-12S (WH/BR) - 2 buc * OTS 210 - 1 buc	-
Total lot 2						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Condurache Grigore Încalitate de: director

Ofertantul: Moldsistemautomatica SRL Adresa: Chișinău, str. Drumul Viilor, 95

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către **ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8**, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Nr.ocds-b3wdp1-MD-1703757816876/ 21137519 , conform SIA RSAP / M-Tender									
Denumirea procedurii de achiziție:	Achiziție cu costuri mici «Servicii de mentenanță a sistemelor antiincendiare de detectare a fumului și a sistemului de evacuare a fumului în caz de incendiu – 2024»								

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cant.	U/M	Preț unitar (f/TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
51700000-9	Lotul 2 Sistema antiincendiara din Unitatea Primirii Urgente(Server) * SmartLine 036/4, Panou de comandă - 1 buc * SmartLOG/EXP, Plata de memorie - 1 buc * REL 1 INT, Plata Releu - 2 buc * SmartLetLoose/ONE, Modul de comandă a stingerii de incendiu - 1 buc * SmartLetUSee/LCD Remote Control Repeater, Panou repiter - 1 buc * ID100 + Base, Senzor de fum - 4 buc * ISS022, Panou „Gaz nu intra” - 1 buc * ISS022, Panou „Gaz pleacă” - 1 buc * IC0020Y, Modul de declanșare manual - 1 buc * IC0020B, Modul de declanșare manual - 1 buc * ПУР 3/24 - 1 buc * Импульс-20 - 2 buc * IQ POWER 12V 7Ahm - 4 buc * AUMS-12S (WH/BR) - 2 buc * OTS 210 - 1 buc	1	buc	541-67	650-00	6500-00	7800-00	Pe parcursul anului 2024, în decurs de 5 zile de la solicitare	MD87TRPCCC518 430A00172AA
	Total lot 2			541-67	650-00	6500-00	7800-00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Condurache Grigore Încalitate de: director

Ofertantul: Moldsistemautomatica SRL Adresa: Chisinau, str. Drumul Viilor, 95