

CERINȚE TEHNICE OBLIGATORII

pentru lotul nr. 2 „Sistemul de semnalizare antiefracție, depozitul ASP separat de pe str. Mesager, nr. 5, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare”

1. Panou de control, 4 zone, 2 grupuri, (bord + cutie + tastatură) analog DSC PC 585 EH – 1 buc.
2. Senzor de mișcare IR pasiv, unghi de vizibilitate de 90 grade, zonă de determinare de 15 m, sursă de alimentare cu valori între 8.5-16V, analog LC 100PI – 4 buc.
3. Senzor de mișcare pasiv + acustic de spargere a sticlei, zonă de detecție de până la 15 m, tăiere 3m, sursă de alimentare cu valori între 9 – 16 V, analog LC 102PI – 2 buc.
4. Senzor de contact magnetic, distanță de închidere de 15 mm pentru deschidere de 20 mm – 2 buc.
5. Comunicator – 1 buc.
6. Sirenă cu stroboscop, 112 dB, alimentare de 12V – 1 buc.
7. Acumulator 12V Ah. Lx 151 mm, Hx 93,5 mm, Dx 65 mm) – 1 buc.
8. Transformator de siguranță 30VA, 16,5V – 1 buc.
9. Cablu alarm ecranat + sol. Cupru. 6 x 0,22 – 100 m
10. Cablu cupru ȘVVP 2 x 0,75 mm – 5m
11. Cablu canal (dimensiuni: 20 x 10 mm, culoare alb, din plastic) – 50 m
12. Consumabile, sisteme de fixare – 3 seturi